

Месячный отчет за Апрель 2025
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.25

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Конец отчетного периода: 22.04.25

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1

Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ941.

Идентификационный номер прибора: ИД=3158

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)	**Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.25	24.00	67.76	6.0	298.097	304.422	50.05	3.5	277.976	281.337	20.120	20.547	6.296	6.246
24.03.25	24.00	68.94	6.0	298.335	304.871	50.45	3.5	280.674	284.119	17.661	18.048	6.418	6.374
25.03.25	24.00	71.06	6.0	295.290	302.135	50.77	3.5	278.528	281.989	16.762	17.151	6.856	6.814
26.03.25	24.00	72.18	6.0	297.552	304.648	51.42	3.5	279.746	283.307	17.806	18.231	7.103	7.058
27.03.25	24.00	71.43	6.0	298.385	305.366	51.02	3.5	280.903	284.427	17.482	17.891	6.989	6.946
28.03.25	24.00	69.24	6.0	271.903	277.916	50.15	3.5	256.432	259.549	15.472	15.814	5.979	5.940
29.03.25	24.00	70.17	6.0	300.625	307.431	50.93	3.5	282.845	286.380	17.780	18.182	6.702	6.657
30.03.25	24.00	70.10	6.0	302.308	309.139	51.21	3.5	282.661	286.232	19.647	20.091	6.727	6.678
31.03.25	24.00	70.18	6.0	300.906	307.720	51.52	3.5	283.669	287.294	17.237	17.627	6.514	6.471
ИТОГО	216.0	70.12	6.0	2663.40	2723.65	50.84	3.5	2503.43	2534.63	159.968	163.582	59.585	59.185
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	**Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
21.04.25	24.00	69.68	6.0	251.808	257.437	50.01	3.5	235.254	238.096	16.554	16.924	5.789	5.747
22.04.25	24.00	70.41	6.0	255.355	261.173	50.55	3.5	239.495	242.447	15.860	16.222	5.880	5.840
ИТОГО	48.00	70.04	6.0	507.16	518.61	50.28	3.5	474.75	480.54	32.414	33.145	11.668	11.587
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 2.50°C
** расчет потребления тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 2.50°C

Дата: 24 Апрель 2025

Представитель потребителя

/С. В. Пономарев/

