

Месячный отчет за Декабрь 2025
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.25
Конец отчетного периода: 22.12.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.11.25	23:00	24:00	63.61	6.3	164.134	167.22	47.82	4.0	158.441	160.17	5.725	5.832	2.873	2.870
24.11.25	23:00	24:00	64.05	6.3	168.807	172.02	48.22	4.0	164.043	165.87	4.810	4.902	2.913	2.910
25.11.25	23:00	24:00	65.15	6.3	168.767	172.08	48.44	4.0	163.039	164.87	5.768	5.881	3.107	3.104
26.11.25	23:00	24:00	64.09	6.3	168.890	172.11	47.97	4.0	163.698	165.50	5.247	5.347	2.981	2.979
27.11.25	23:00	24:00	65.05	6.3	168.314	171.61	48.78	4.0	163.820	165.68	4.580	4.670	2.970	2.968
28.11.25	23:00	24:00	67.74	6.3	167.046	170.57	49.99	4.0	161.834	163.76	5.260	5.371	3.236	3.233
29.11.25	23:00	24:00	69.93	6.3	163.474	167.14	50.29	4.0	158.758	160.67	4.794	4.901	3.460	3.458
30.11.25	23:00	24:00	70.60	6.3	163.949	167.69	50.22	4.0	158.453	160.36	5.553	5.680	3.629	3.626
01.12.25	23:00	24:00	70.25	6.3	166.825	170.60	50.25	4.0	161.792	163.74	5.109	5.224	3.602	3.600
02.12.25	23:00	24:00	68.64	6.3	169.166	172.83	49.85	4.0	164.155	166.10	5.153	5.265	3.444	3.441
03.12.25	23:00	24:00	66.44	6.3	166.885	170.28	48.81	4.0	162.348	164.20	4.661	4.756	3.178	3.175
04.12.25	23:00	24:00	65.90	6.3	165.524	168.84	48.51	4.0	161.373	163.19	4.374	4.462	3.098	3.096
05.12.25	23:00	24:00	65.69	6.3	167.290	170.63	48.56	4.0	163.803	165.65	3.700	3.774	3.054	3.052
06.12.25	23:00	24:00	65.87	6.3	169.039	172.43	48.38	4.0	164.162	166.00	5.087	5.189	3.210	3.208
07.12.25	23:00	24:00	65.54	6.3	168.547	171.89	48.05	4.0	163.793	165.60	5.078	5.179	3.200	3.197
08.12.25	23:00	24:00	69.77	6.3	162.874	166.51	49.94	4.0	159.666	161.57	3.465	3.542	3.411	3.409
09.12.25	23:00	24:00	79.05	6.3	166.495	171.18	54.87	4.0	163.578	165.91	3.246	3.337	4.213	4.212
10.12.25	23:00	24:00	81.75	6.3	170.612	175.71	56.81	4.0	167.870	170.43	3.070	3.162	4.441	4.440
11.12.25	23:00	24:00	82.65	6.3	169.525	174.70	57.02	4.0	167.723	170.30	2.213	2.281	4.483	4.482
12.12.25	23:00	24:00	83.60	6.3	170.318	175.62	57.55	4.0	168.626	171.26	1.913	1.973	4.559	4.558
13.12.25	23:00	24:00	79.39	6.3	173.137	178.05	56.15	4.0	170.958	173.51	2.678	2.754	4.186	4.185
14.12.25	23:00	24:00	71.81	6.3	174.776	178.89	52.73	4.0	171.211	173.47	4.049	4.145	3.557	3.555
15.12.25	23:00	24:00	71.32	6.3	173.510	177.54	52.64	4.0	171.097	173.35	2.854	2.920	3.399	3.398
16.12.25	23:00	24:00	71.19	6.3	173.169	177.18	52.45	4.0	170.559	172.79	2.910	2.977	3.406	3.405
17.12.25	23:00	24:00	70.68	6.3	171.605	175.53	51.62	4.0	169.114	171.26	3.014	3.083	3.435	3.433
18.12.25	23:00	24:00	75.39	6.3	170.803	175.20	53.45	4.0	168.819	171.11	2.482	2.546	3.890	3.889
19.12.25	23:00	24:00	73.14	6.3	171.011	175.18	52.34	4.0	168.695	170.89	2.814	2.883	3.714	3.712
20.12.25	23:00	24:00	71.43	6.3	172.704	176.73	51.75	4.0	170.062	172.23	3.122	3.195	3.570	3.568
21.12.25	23:00	24:00	70.98	6.3	173.374	177.37	51.88	4.0	170.942	173.13	3.073	3.144	3.480	3.478
22.12.25	23:00	24:00	73.15	6.3	171.567	175.75	52.13	4.0	169.213	171.40	2.685	2.750	3.754	3.753
ИТОГО		720.00	70.79	6.3	5072.13	5189.08	51.25	4.0	4961.64	5023.97	118.489	121.125	105.453	105.394
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.5°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.5°C

Дата: 22 Декабрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

