

Месячный отчет за Февраль 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчётного периода: 23.01.25
Конец отчетного периода: 22.02.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.01.25	24.00	84.67	6.0	295.977	305.446	56.11	3.5	281.266	285.490	14.711	15.181	9.299	9.293
24.01.25	24.00	89.13	6.0	290.560	300.755	57.35	3.5	277.722	282.068	12.838	13.288	9.984	9.979
25.01.25	24.00	88.86	6.0	287.420	297.451	56.27	3.5	270.514	274.599	16.906	17.496	10.333	10.327
26.01.25	24.00	88.73	6.0	292.507	302.687	56.82	3.5	273.220	277.421	19.287	19.958	10.445	10.438
27.01.25	24.00	88.46	6.0	293.172	303.319	57.31	3.5	278.708	283.064	14.465	14.965	9.972	9.966
28.01.25	24.00	81.73	6.0	295.322	304.172	54.71	3.5	279.530	283.538	15.792	16.265	8.840	8.834
29.01.25	24.00	79.57	6.0	295.821	304.261	53.67	3.5	279.044	282.897	16.777	17.255	8.576	8.569
30.01.25	24.00	76.16	6.0	294.529	302.282	52.09	3.5	278.985	282.626	15.545	15.954	7.903	7.896
31.01.25	24.00	81.13	6.0	294.819	303.546	54.53	3.5	280.732	284.726	14.088	14.504	8.633	8.627
01.02.25	24.00	85.80	6.0	293.345	302.951	56.38	3.5	278.964	283.191	14.381	14.852	9.457	9.451
02.02.25	24.00	84.66	6.0	295.245	304.678	55.75	3.5	278.256	282.386	16.989	17.531	9.494	9.487
03.02.25	24.00	81.78	6.0	296.082	304.964	54.91	3.5	280.400	284.443	15.683	16.153	8.828	8.821
04.02.25	24.00	81.78	6.0	296.443	305.335	55.06	3.5	280.403	284.467	16.040	16.521	8.817	8.811
05.02.25	24.00	82.55	6.0	295.362	304.377	55.18	3.5	278.875	282.933	16.487	16.990	9.009	9.003
06.02.25	24.00	85.04	6.0	295.362	304.879	56.40	3.5	279.100	283.333	16.262	16.786	9.391	9.384
07.02.25	24.00	88.78	6.0	295.806	306.114	58.37	3.5	283.727	288.318	12.078	12.499	9.716	9.711
08.02.25	24.00	89.25	6.0	302.803	313.454	58.49	3.5	287.690	292.361	15.114	15.645	10.214	10.208
09.02.25	24.00	84.22	6.0	300.914	310.458	55.82	3.5	283.688	287.923	17.226	17.773	9.493	9.486
10.02.25	24.00	81.09	6.0	309.147	318.270	54.89	3.5	294.193	298.434	14.954	15.395	8.911	8.905
11.02.25	24.00	71.98	6.0	303.669	310.878	50.39	3.5	286.882	290.401	16.787	17.185	7.402	7.395
12.02.25	24.00	69.55	6.0	299.277	305.942	48.80	3.5	281.515	284.757	17.762	18.157	7.087	7.080
13.02.25	24.00	68.63	6.0	298.649	305.136	48.10	3.5	280.280	283.421	18.369	18.768	7.019	7.012
14.02.25	24.00	71.38	6.0	295.417	302.337	49.01	3.5	277.558	280.783	17.860	18.278	7.509	7.502
15.02.25	24.00	78.03	6.0	300.770	309.049	53.04	3.5	284.297	288.136	16.473	16.926	8.404	8.397
16.02.25	24.00	75.92	6.0	303.015	310.945	52.41	3.5	285.012	288.776	18.003	18.474	8.072	8.065
17.02.25	24.00	79.34	6.0	298.345	306.817	53.77	3.5	283.462	287.390	14.883	15.306	8.446	8.440
18.02.25	24.00	82.71	6.0	298.802	307.956	55.51	3.5	283.759	287.936	15.043	15.504	8.979	8.973
19.02.25	24.00	86.67	6.0	299.129	309.107	57.56	3.5	285.289	289.785	13.840	14.302	9.522	9.516
20.02.25	24.00	86.64	6.0	300.442	310.454	57.87	3.5	286.755	291.320	13.687	14.143	9.448	9.443
21.02.25	24.00	86.35	6.0	299.002	308.906	57.99	3.5	287.152	291.741	11.850	12.242	9.180	9.176
22.02.25	24.00	85.18	6.0	300.726	310.440	57.63	3.5	285.737	290.251	14.989	15.473	9.157	9.151
ИТОГО	744.0	82.12	6.0	9217.88	9497.36	54.91	3.5	8732.71	8858.92	485.165	499.773	277.539	277.345
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.4°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.4°C

Дата: 23 Февраль 2025

Представитель потребителя:



С. В. Пономарев/