

Месячный отчет за Июль 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.25
Конец отчетного периода: 22.07.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.25	23:00	24.00	23.29	6.3	0.000	0.00	23.25	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
24.06.25	23:00	24.00	38.27	6.3	3.744	3.77	27.06	4.0	0.000	0.00	3.744	3.771	0.143	0.069
25.06.25	23:00	24.00	54.75	6.3	5.782	5.86	31.62	4.0	0.000	0.00	5.782	5.864	0.317	0.202
26.06.25	23:00	24.00	57.23	6.3	5.662	5.75	33.11	4.0	0.000	0.00	5.662	5.749	0.324	0.212
27.06.25	23:00	24.00	58.25	6.3	5.694	5.79	33.46	4.0	0.000	0.00	5.694	5.785	0.332	0.219
28.06.25	23:00	24.00	57.84	6.3	4.676	4.75	33.93	4.0	0.000	0.00	4.676	4.749	0.271	0.178
29.06.25	23:00	24.00	58.73	6.3	5.511	5.60	34.41	4.0	0.000	0.00	5.511	5.600	0.324	0.215
30.06.25	23:00	24.00	58.92	6.3	5.512	5.60	33.75	4.0	0.001	0.00	5.511	5.601	0.325	0.216
01.07.25	23:00	24.00	59.14	6.3	6.097	6.20	34.69	4.0	0.000	0.00	6.097	6.197	0.361	0.240
02.07.25	23:00	24.00	58.30	6.3	5.486	5.57	34.27	4.0	0.000	0.00	5.486	5.573	0.320	0.211
03.07.25	23:00	24.00	57.91	6.3	5.594	5.68	34.51	4.0	0.000	0.00	5.594	5.682	0.324	0.213
04.07.25	23:00	24.00	58.76	6.3	5.332	5.42	34.85	4.0	0.000	0.00	5.332	5.418	0.314	0.208
05.07.25	23:00	24.00	59.31	6.3	4.843	4.92	35.29	4.0	0.000	0.00	4.843	4.923	0.288	0.192
06.07.25	23:00	24.00	56.84	6.3	5.112	5.19	33.38	4.0	0.001	0.00	5.111	5.189	0.291	0.190
07.07.25	23:00	24.00	59.01	6.3	6.093	6.19	34.98	4.0	0.000	0.00	6.093	6.192	0.360	0.239
08.07.25	23:00	24.00	57.75	6.3	5.183	5.26	34.70	4.0	0.000	0.00	5.183	5.264	0.300	0.197
09.07.25	23:00	24.00	59.29	6.3	5.695	5.79	35.30	4.0	0.001	0.00	5.694	5.788	0.338	0.225
10.07.25	23:00	24.00	58.80	6.3	5.824	5.92	34.96	4.0	0.000	0.00	5.824	5.918	0.343	0.227
11.07.25	23:00	24.00	58.72	6.3	5.610	5.70	35.02	4.0	0.000	0.00	5.610	5.701	0.330	0.219
12.07.25	23:00	24.00	57.78	6.3	5.080	5.16	34.94	4.0	0.000	0.00	5.080	5.160	0.294	0.193
13.07.25	23:00	24.00	58.88	6.3	5.393	5.48	35.18	4.0	0.000	0.00	5.393	5.481	0.318	0.211
14.07.25	23:00	24.00	61.98	6.3	20.908	21.28	35.23	4.0	0.001	0.00	20.907	21.281	1.297	0.883
15.07.25	23:00	24.00	57.48	6.3	5.566	5.65	34.89	4.0	0.000	0.00	5.566	5.652	0.320	0.210
16.07.25	23:00	24.00	58.75	6.3	5.103	5.18	35.59	4.0	0.000	0.00	5.103	5.185	0.300	0.199
17.07.25	23:00	24.00	60.21	6.3	5.140	5.23	36.14	4.0	0.000	0.00	5.140	5.227	0.310	0.208
18.07.25	23:00	24.00	61.48	6.3	5.213	5.31	36.64	4.0	0.000	0.00	5.213	5.305	0.321	0.218
19.07.25	23:00	24.00	61.08	6.3	5.080	5.17	36.87	4.0	0.000	0.00	5.080	5.168	0.311	0.210
20.07.25	23:00	24.00	59.91	6.3	5.036	5.12	36.34	4.0	0.000	0.00	5.036	5.121	0.302	0.202
21.07.25	23:00	24.00	60.03	6.3	5.704	5.80	35.90	4.0	0.000	0.00	5.704	5.800	0.343	0.230
22.07.25	23:00	24.00	64.89	6.3	5.317	5.42	36.77	4.0	0.000	0.00	5.317	5.421	0.345	0.240
ИТОГО		720.00	57.12	6.3	170.99	173.77	34.23	4.0	0.00	0.00	170.988	173.765	10.063	6.678
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 19.8°C

Дата: 22 Июль 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

