

Месячный отчет за Июль 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.25
Конец отчетного периода: 22.07.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.25	24.00	40.59	6.0	30.000	30.293	40.87	3.5	24.935	25.160	5.064	5.114	0.283	0.183
24.06.25	24.00	61.85	6.0	198.576	202.255	58.05	3.5	183.070	186.077	15.506	15.793	1.725	1.418
25.06.25	24.00	68.43	6.0	221.451	226.237	63.65	3.5	210.536	214.539	10.915	11.151	1.765	1.549
26.06.25	24.00	68.65	6.0	215.210	219.894	63.74	3.5	203.658	207.556	11.552	11.803	1.786	1.557
27.06.25	24.00	68.75	6.0	223.877	228.759	64.52	3.5	213.867	218.035	10.010	10.228	1.610	1.412
28.06.25	24.00	68.68	6.0	221.467	226.285	64.00	3.5	211.135	215.190	10.332	10.557	1.709	1.504
29.06.25	24.00	68.77	6.0	226.983	231.933	64.00	3.5	216.773	220.935	10.210	10.433	1.748	1.546
30.06.25	24.00	68.98	6.0	236.670	241.861	64.38	3.5	226.169	230.561	10.501	10.731	1.777	1.569
01.07.25	24.00	69.22	6.0	235.590	240.790	64.58	3.5	226.749	231.176	8.841	9.036	1.678	1.503
02.07.25	24.00	68.57	6.0	246.043	251.379	64.11	3.5	235.404	239.940	10.639	10.870	1.789	1.579
03.07.25	24.00	68.50	6.0	241.335	246.560	64.03	3.5	230.063	234.483	11.272	11.516	1.817	1.594
04.07.25	24.00	69.72	6.0	232.738	237.945	65.07	3.5	224.012	228.448	8.726	8.921	1.663	1.490
05.07.25	24.00	69.96	6.0	226.153	231.246	65.25	3.5	217.400	221.734	8.753	8.950	1.640	1.467
06.07.25	24.00	66.85	6.0	240.366	245.341	62.44	3.5	228.983	233.187	11.384	11.619	1.768	1.542
07.07.25	24.00	68.53	6.0	281.885	287.993	64.58	3.5	272.278	277.595	9.607	9.815	1.750	1.559
08.07.25	24.00	67.49	6.0	282.472	288.421	63.64	3.5	271.836	277.004	10.636	10.860	1.775	1.565
09.07.25	24.00	68.36	6.0	279.215	285.237	64.33	3.5	267.090	272.267	12.125	12.387	1.923	1.683
10.07.25	24.00	66.99	6.0	241.034	246.035	62.71	3.5	228.739	232.976	12.295	12.550	1.791	1.547
11.07.25	24.00	67.77	6.0	273.964	279.780	63.82	3.5	261.822	266.825	12.142	12.400	1.871	1.631
12.07.25	24.00	67.27	6.0	270.907	276.578	63.30	3.5	259.704	264.590	11.204	11.438	1.797	1.575
13.07.25	24.00	68.28	6.0	271.961	277.813	64.17	3.5	258.303	263.287	13.657	13.951	2.010	1.740
14.07.25	24.00	68.67	6.0	271.456	277.362	64.58	3.5	260.544	265.636	10.913	11.150	1.824	1.608
15.07.25	24.00	67.80	6.0	273.895	279.714	63.82	3.5	264.080	269.123	9.815	10.024	1.735	1.540
16.07.25	24.00	70.09	6.0	276.342	282.586	65.84	3.5	266.670	272.068	9.673	9.891	1.826	1.634
17.07.25	24.00	71.38	6.0	279.462	285.994	67.16	3.5	270.794	276.480	8.668	8.870	1.780	1.608
18.07.25	24.00	72.35	6.0	273.494	280.046	67.96	3.5	265.349	271.044	8.145	8.340	1.768	1.607
19.07.25	24.00	71.67	6.0	262.690	268.873	67.26	3.5	254.352	259.708	8.339	8.535	1.728	1.563
20.07.25	24.00	70.37	6.0	265.898	271.948	66.08	3.5	255.049	260.246	10.848	11.095	1.871	1.656
21.07.25	24.00	72.59	6.0	258.364	264.572	67.79	3.5	248.750	254.047	9.613	9.844	1.900	1.710
22.07.25	24.00	77.15	6.0	240.392	246.877	71.62	3.5	229.285	234.722	11.107	11.406	2.112	1.892
ИТОГО	720.0	68.14	6.0	7299.89	7460.60	63.91	3.5	6987.40	7124.64	312.491	319.279	52.220	46.033
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.8°C

* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 19.8°C

Дата: 23 Июль 2025

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

