

Месячный отчет за Июнь 2025
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25
Конец отчетного периода: 22.06.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.25	23:00	24.00	61.49	6.3	5.985	6.09	35.18	4.0	0.000	0.00	5.985	6.091	0.368	0.294
24.05.25	23:00	24.00	61.23	6.3	7.587	7.72	35.19	4.0	0.001	0.00	7.586	7.719	0.465	0.370
25.05.25	23:00	24.00	59.64	6.3	7.403	7.53	34.06	4.0	0.000	0.00	7.403	7.526	0.442	0.349
26.05.25	23:00	24.00	52.38	6.3	3.130	3.17	26.62	4.0	0.000	0.00	3.130	3.171	0.164	0.125
27.05.25	23:00	24.00	22.99	6.3	0.000	0.00	22.99	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
28.05.25	23:00	24.00	20.62	6.3	0.000	0.00	20.56	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
29.05.25	23:00	24.00	19.07	6.3	0.000	0.00	19.03	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
30.05.25	23:00	24.00	18.44	6.3	0.000	0.00	18.40	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
31.05.25	23:00	24.00	18.51	6.3	0.000	0.00	18.46	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.25	23:00	24.00	18.75	6.3	0.000	0.00	18.75	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.25	23:00	24.00	18.78	6.3	0.001	0.00	18.80	4.0	0.001	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.06.25	23:00	24.00	19.85	6.3	0.000	0.00	19.85	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
04.06.25	23:00	24.00	20.27	6.3	0.000	0.00	20.29	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
05.06.25	23:00	24.00	20.67	6.3	0.000	0.00	20.67	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
06.06.25	23:00	24.00	21.07	6.3	0.000	0.00	21.08	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
07.06.25	23:00	24.00	21.27	6.3	0.000	0.00	21.30	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
08.06.25	23:00	24.00	21.58	6.3	0.000	0.00	21.60	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.06.25	23:00	24.00	21.41	6.3	0.000	0.00	21.47	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.06.25	23:00	24.00	21.21	6.3	0.000	0.00	21.25	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
11.06.25	23:00	24.00	21.21	6.3	0.000	0.00	21.24	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.06.25	23:00	24.00	21.58	6.3	0.000	0.00	21.63	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.06.25	23:00	24.00	21.92	6.3	0.000	0.00	21.94	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.06.25	23:00	24.00	22.67	6.3	0.000	0.00	23.08	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.06.25	23:00	24.00	23.86	6.3	0.000	0.00	24.88	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.06.25	23:00	24.00	56.61	6.3	3.090	3.14	31.34	4.0	0.001	0.00	3.089	3.136	0.175	0.136
17.06.25	23:00	24.00	58.95	6.3	5.284	5.37	33.80	4.0	0.000	0.00	5.284	5.370	0.312	0.246
18.06.25	23:00	24.00	58.01	6.3	0.914	0.93	27.04	4.0	0.000	0.00	0.914	0.929	0.053	0.042
19.06.25	23:00	24.00	25.20	6.3	0.000	0.00	25.16	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	23:00	24.00	24.70	6.3	0.000	0.00	24.62	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	23:00	24.00	24.20	6.3	0.000	0.00	24.08	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	23:00	24.00	23.46	6.3	0.000	0.00	23.38	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	29.73	6.3	33.40	33.95	23.80	4.0	0.00	0.00	33.392	33.942	1.979	1.562
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.5°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 12.5°C

Дата: 22 Июнь 2025

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

