

Отчет за период с 23.05.25 по 22.06.25

Начало периода : 23.05.25

Конец периода : 22.06.25

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплопотребления №2.2

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
23.05.25	24:00	51,33	6,000	38,379	39,080	43,82	4,500	33,633	34,080	7,51	1,50	4,746	4,833	0,616
24.05.25	24:00	64,22	6,000	47,902	48,820	53,24	4,500	42,278	42,850	10,98	1,50	5,624	5,732	0,826
25.05.25	24:00	64,78	6,000	41,365	42,170	52,22	4,500	35,534	36,000	12,56	1,50	5,831	5,944	0,819
26.05.25	24:00	64,31	6,000	37,803	38,530	51,03	4,500	33,205	33,620	13,28	1,50	4,598	4,686	0,739
27.05.25	24:00	62,62	6,000	37,849	38,540	49,44	4,500	32,262	32,640	13,18	1,50	5,586	5,688	0,776
28.05.25	24:00	63,09	6,000	42,297	43,080	50,65	4,500	36,731	37,180	12,44	1,50	5,566	5,669	0,810
29.05.25	24:00	64,69	6,000	42,809	43,640	51,63	4,500	37,009	37,480	13,06	1,50	5,800	5,912	0,859
30.05.25	24:00	64,33	6,000	42,778	43,600	51,50	4,500	37,684	38,160	12,83	1,50	5,094	5,192	0,813
31.05.25	24:00	65,93	6,000	43,329	44,200	53,05	4,500	38,623	39,140	12,88	1,50	4,706	4,801	0,811
01.06.25	24:00	66,05	6,000	44,296	45,190	53,61	4,500	39,065	39,600	12,44	1,50	5,231	5,336	0,834
02.06.25	24:00	65,36	6,000	44,146	45,020	53,41	4,500	38,694	39,220	11,95	1,50	5,452	5,560	0,820
03.06.25	24:00	65,52	6,000	45,770	46,680	54,05	4,500	40,054	40,610	11,47	1,50	5,716	5,830	0,835
04.06.25	24:00	65,96	6,000	44,906	45,810	54,48	4,500	40,065	40,630	11,48	1,50	4,841	4,939	0,782
05.06.25	23:53	65,85	6,000	43,987	44,870	54,36	4,500	38,597	39,140	11,49	1,50	5,390	5,498	0,801
06.06.25	24:00	66,20	6,000	44,342	45,240	54,88	4,500	39,002	39,560	11,32	1,50	5,340	5,448	0,799
07.06.25	24:00	65,63	6,000	43,444	44,310	54,59	4,500	39,392	39,950	11,04	1,50	4,051	4,132	0,705
08.06.25	24:00	66,09	6,000	43,628	44,510	54,92	4,500	38,754	39,310	11,17	1,50	4,874	4,973	0,756
09.06.25	24:00	64,31	6,000	42,896	43,720	53,34	4,500	37,522	38,030	10,97	1,50	5,374	5,478	0,762
10.06.25	24:00	64,43	6,000	40,382	41,160	52,52	4,500	35,001	35,460	11,91	1,50	5,382	5,485	0,768
11.06.25	24:00	64,31	6,000	37,881	38,610	52,01	4,500	33,200	33,630	12,30	1,50	4,682	4,772	0,709
12.06.25	24:00	65,02	6,000	34,366	35,040	51,77	4,500	30,105	30,490	13,25	1,50	4,262	4,345	0,677
13.06.25	24:00	64,19	6,000	34,371	35,030	51,45	4,500	30,367	30,750	12,74	1,50	4,004	4,081	0,648
14.06.25	24:00	64,05	6,000	45,408	46,280	53,57	4,500	40,787	41,360	10,48	1,50	4,621	4,709	0,706
15.06.25	24:00	65,37	6,000	63,248	64,500	57,65	4,500	58,454	59,370	7,72	1,50	4,794	4,889	0,768
16.06.25	24:00	65,13	6,000	62,795	64,030	57,30	4,500	58,267	59,170	7,83	1,50	4,528	4,617	0,755
17.06.25	24:00	66,22	6,000	58,129	59,310	57,41	4,500	54,039	54,890	8,81	1,50	4,090	4,173	0,736
18.06.25	24:00	34,49	6,000	0,158	0,160	33,25	4,500	0,139	0,140	1,24	1,50	0,019	0,019	0,004
19.06.25	24:00	28,98	6,000	0,000	0,000	29,08	4,500	0,000	0,000	-0,10	1,50	0,000	0,000	0,000
20.06.25	24:00	28,20	6,000	0,000	0,000	28,26	4,500	0,000	0,000	-0,06	1,50	0,000	0,000	0,000
21.06.25	24:00	27,19	6,000	0,000	0,000	27,26	4,500	0,000	0,000	-0,07	1,50	0,000	0,000	0,000
22.06.25	24:00	26,36	6,000	0,000	0,000	26,43	4,500	0,000	0,000	-0,07	1,50	0,000	0,000	0,000
Среднее	24:00	58,72	6,000	37,054	37,778	49,10	4,500	32,854	33,305	9,61	1,50	4,200	4,282	0,643
Итого	743:53	58,72	6,000	1148,656	1171,125	49,10	4,500	1018,469	1032,438	9,61	1,50	130,188	132,742	19,935

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 23.05.25	98181:46	20,91	6,000	429328,3	440176,5	20,94	4,500	407085,7	412639,6	-0,03	1,50	22242,7		10146,3
На 22.06.25	98925:39	26,36	6,000	430477,0	441347,6	26,43	4,500	408104,2	413672,1	-0,07	1,50	22372,8	132,742	10166,3

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 22.06.25

Представитель PCO: АО "Бийскэнерго"

/ФИО/ _____

/ Дата: " __ " _____

20 __ г.



Идентификатор документа 434cb456-d827-4536-81c7-61d1a50a4b78

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подпись отправителя:



ООО "ПМК "ИИС"
ИЗМОДЕНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР



Не требуется для подписания

0287BF8D00F7B2AD8944E1A868
42DB71A1
с 09.06.2025 11:26 по 09.09.2026
11:26 GMT+03:00

26.06.2025 07:25 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа