

Месячный отчет за Июнь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.25
Конец отчетного периода: 22.06.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.25	24.00	65.46	6.0	176.091	179.614	60.10	3.5	159.946	162.697	16.145	16.468	1.923	1.721
24.05.25	24.00	66.57	6.0	179.331	183.013	61.09	3.5	164.881	167.785	14.450	14.747	1.874	1.694
25.05.25	24.00	66.76	6.0	154.526	157.720	60.65	3.5	138.573	140.981	15.953	16.283	1.925	1.726
26.05.25	24.00	67.83	6.0	142.532	145.568	61.24	3.5	129.547	131.848	12.985	13.262	1.734	1.572
27.05.25	24.00	65.35	6.0	140.662	143.454	58.95	3.5	124.376	126.427	16.286	16.609	1.868	1.664
28.05.25	24.00	65.86	6.0	153.288	156.374	60.02	3.5	137.738	140.084	15.550	15.863	1.839	1.645
29.05.25	24.00	66.88	6.0	155.694	158.918	60.65	3.5	140.253	142.687	15.441	15.760	1.920	1.727
30.05.25	24.00	66.80	6.0	154.548	157.742	60.60	3.5	141.226	143.676	13.322	13.598	1.774	1.607
31.05.25	24.00	68.29	6.0	157.944	161.344	62.05	3.5	143.102	145.695	14.842	15.161	1.918	1.732
01.06.25	24.00	68.49	6.0	161.319	164.810	62.47	3.5	145.179	147.843	16.140	16.489	1.990	1.788
02.06.25	24.00	68.01	6.0	161.659	165.112	61.86	3.5	147.931	150.599	13.727	14.020	1.850	1.679
03.06.25	24.00	67.89	6.0	167.075	170.634	61.94	3.5	153.344	156.114	13.732	14.024	1.856	1.684
04.06.25	24.00	68.47	6.0	164.665	168.227	62.54	3.5	151.309	154.092	13.356	13.645	1.821	1.654
05.06.25	24.00	68.01	6.0	160.913	164.352	62.19	3.5	148.500	151.204	12.413	12.679	1.717	1.562
06.06.25	24.00	69.03	6.0	161.268	164.808	63.15	3.5	148.719	151.506	12.549	12.824	1.746	1.589
07.06.25	24.00	68.15	6.0	158.454	161.851	62.29	3.5	147.598	150.292	10.856	11.089	1.612	1.476
08.06.25	24.00	68.72	6.0	159.434	162.906	62.80	3.5	147.100	149.826	12.334	12.603	1.727	1.573
09.06.25	24.00	67.39	6.0	159.316	162.662	61.59	3.5	146.117	148.731	13.199	13.476	1.743	1.578
10.06.25	24.00	66.82	6.0	149.031	152.112	60.85	3.5	135.861	138.235	13.170	13.443	1.700	1.536
11.06.25	24.00	67.14	6.0	142.579	145.559	61.18	3.5	129.213	131.501	13.366	13.646	1.671	1.504
12.06.25	24.00	67.78	6.0	129.749	132.504	61.49	3.5	116.612	118.692	13.137	13.416	1.629	1.465
13.06.25	24.00	68.01	6.0	128.436	131.181	61.72	3.5	117.431	119.540	11.005	11.240	1.493	1.356
14.06.25	24.00	66.00	6.0	153.759	156.901	60.58	3.5	143.325	145.846	10.434	10.647	1.467	1.337
15.06.25	24.00	67.84	6.0	231.880	236.810	63.45	3.5	218.378	222.505	13.502	13.789	1.885	1.716
16.06.25	24.00	67.61	6.0	225.738	230.510	63.11	3.5	214.406	218.418	11.332	11.572	1.745	1.603
17.06.25	24.00	68.65	6.0	225.126	230.019	64.05	3.5	212.095	216.172	13.031	13.314	1.884	1.721
18.06.25	24.00	57.20	6.0	16.746	17.108	54.61	3.5	16.028	16.322	0.718	0.734	0.145	0.136
19.06.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.06.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО	744.0	67.07	6.0	4271.76	4361.81	61.38	3.5	3918.79	3989.32	352.976	360.400	46.456	42.043
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 12.5°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 12.5°C

Дата: 23 Июнь 2025

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

