

Месячный отчет за Май 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.25
Конец отчетного периода: 22.05.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.25	24.00	71.44	6.0	260.865	266.970	51.69	3.5	242.657	245.778	18.207	18.634	6.104	5.918
24.04.25	24.00	71.61	6.0	259.992	266.103	52.36	3.5	243.415	246.622	16.578	16.968	5.882	5.713
25.04.25	24.00	72.08	6.0	260.709	266.912	52.56	3.5	243.542	246.774	17.167	17.576	6.001	5.826
26.04.25	24.00	73.21	6.0	264.229	270.696	53.73	3.5	245.696	249.097	18.532	18.986	6.150	5.961
27.04.25	24.00	73.44	6.0	271.716	278.402	55.03	3.5	253.479	257.150	18.237	18.685	6.006	5.820
28.04.25	24.00	73.42	6.0	256.483	262.821	62.55	3.5	241.008	245.562	15.474	15.857	3.679	3.521
29.04.25	24.00	77.88	6.0	267.118	274.442	72.90	3.5	255.542	261.781	11.576	11.894	2.186	2.068
30.04.25	24.00	76.08	6.0	248.709	255.259	70.96	3.5	236.953	242.478	11.756	12.066	2.112	1.992
01.05.25	24.00	70.22	6.0	223.162	228.241	65.48	3.5	209.883	214.113	13.279	13.581	1.928	1.792
02.05.25	24.00	66.57	6.0	234.390	239.205	62.27	3.5	219.754	223.766	14.636	14.937	1.933	1.784
03.05.25	24.00	66.88	6.0	232.201	237.011	62.42	3.5	217.011	220.993	15.190	15.505	1.992	1.837
04.05.25	24.00	65.87	6.0	230.669	235.314	61.56	3.5	210.493	214.255	20.175	20.582	2.249	2.043
05.05.25	24.00	67.73	6.0	264.800	270.425	63.55	3.5	249.246	253.982	15.554	15.884	2.109	1.950
06.05.25	24.00	67.03	6.0	236.546	241.463	62.63	3.5	219.941	223.995	16.605	16.950	2.096	1.926
07.05.25	24.00	67.11	6.0	234.900	239.797	62.71	3.5	218.618	222.660	16.282	16.622	2.069	1.903
08.05.25	24.00	67.69	6.0	239.629	244.703	63.33	3.5	224.321	228.545	15.308	15.632	2.027	1.871
09.05.25	24.00	67.42	6.0	242.051	247.140	63.18	3.5	229.636	233.943	12.416	12.677	1.821	1.695
10.05.25	24.00	67.89	6.0	244.307	249.509	63.60	3.5	229.001	233.346	15.307	15.633	2.036	1.880
11.05.25	24.00	62.68	6.0	274.387	279.334	59.23	3.5	254.479	258.673	19.908	20.267	1.974	1.771
12.05.25	24.00	51.14	6.0	103.848	105.209	48.66	3.5	97.289	98.463	6.559	6.645	0.582	0.515
13.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.25	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.25	24.00	47.77	6.0	60.790	61.548	43.56	3.5	47.980	48.481	12.811	12.970	0.866	0.735
ИТОГО	720.0	67.86	6.0	4911.50	5020.50	59.71	3.5	4589.94	4670.46	321.558	328.549	61.802	58.522
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 10.2°C
* - Тепло Qрасчет при tхв.факт.=+ 10.2°C

Дата: 23 Май 2025

Представитель потребителя /С. В. Пономарев/

