

Месячный отчет за Март 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.02.25
Конец отчетного периода: 22.03.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"
Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.02.25	23:00	24.00	74.06	6.3	122.665	125.72	47.81	4.0	119.600	120.91	3.517	3.605	3.394	3.393
24.02.25	23:00	24.00	69.79	6.3	121.722	124.44	45.76	4.0	118.748	119.94	3.449	3.526	3.089	3.087
25.02.25	23:00	24.00	71.68	6.3	120.981	123.82	46.71	4.0	118.708	119.95	2.737	2.801	3.154	3.153
26.02.25	23:00	24.00	72.04	6.3	121.687	124.57	46.88	4.0	118.789	120.04	3.351	3.431	3.224	3.223
27.02.25	23:00	24.00	65.62	6.3	120.322	122.72	43.82	4.0	116.537	117.61	4.284	4.370	2.817	2.815
28.02.25	23:00	24.00	63.71	6.3	113.422	115.56	42.16	4.0	111.011	111.96	3.074	3.132	2.579	2.578
01.03.25	23:00	24.00	65.90	6.3	116.900	119.25	43.15	4.0	114.289	115.31	3.150	3.213	2.799	2.798
02.03.25	23:00	24.00	71.54	6.3	118.031	120.79	45.64	4.0	115.383	116.53	3.333	3.411	3.214	3.213
03.03.25	23:00	24.00	71.62	6.3	118.159	120.93	45.80	4.0	115.704	116.87	2.948	3.017	3.192	3.191
04.03.25	23:00	24.00	71.17	6.3	119.228	121.99	45.53	4.0	115.688	116.84	3.913	4.003	3.241	3.240
05.03.25	23:00	24.00	69.77	6.3	119.418	122.08	45.30	4.0	116.476	117.62	3.363	3.438	3.081	3.079
06.03.25	23:00	24.00	67.22	6.3	119.414	121.90	44.28	4.0	115.781	116.87	4.105	4.191	2.927	2.925
07.03.25	23:00	24.00	64.57	6.3	119.241	121.54	43.62	4.0	116.525	117.59	3.205	3.267	2.643	2.642
08.03.25	23:00	24.00	63.56	6.3	118.974	121.20	43.17	4.0	116.028	117.07	3.492	3.558	2.581	2.580
09.03.25	23:00	24.00	63.66	6.3	119.248	121.49	42.96	4.0	115.957	116.98	3.764	3.835	2.635	2.633
10.03.25	23:00	24.00	66.48	6.3	116.693	119.07	43.87	4.0	114.093	115.15	3.008	3.069	2.775	2.774
11.03.25	23:00	24.00	65.66	6.3	116.175	118.49	43.17	4.0	113.490	114.50	3.226	3.290	2.757	2.756
12.03.25	23:00	24.00	67.14	6.3	118.985	121.46	43.95	4.0	116.189	117.27	3.375	3.445	2.911	2.910
13.03.25	23:00	24.00	72.11	6.3	119.654	122.49	45.90	4.0	116.877	118.06	3.316	3.395	3.294	3.293
14.03.25	23:00	24.00	72.15	6.3	120.924	123.80	46.45	4.0	117.703	118.92	3.722	3.811	3.286	3.284
15.03.25	23:00	24.00	71.72	6.3	121.137	123.98	46.54	4.0	118.406	119.63	3.188	3.263	3.204	3.203
16.03.25	23:00	24.00	69.67	6.3	121.217	123.92	45.95	4.0	117.956	119.15	3.756	3.840	3.053	3.052
17.03.25	23:00	24.00	64.87	6.3	120.831	123.18	43.71	4.0	117.884	118.96	3.470	3.537	2.713	2.711
18.03.25	23:00	24.00	64.38	6.3	122.488	124.84	43.86	4.0	119.188	120.29	4.003	4.080	2.694	2.692
19.03.25	23:00	24.00	64.61	6.3	123.914	126.31	44.72	4.0	121.000	122.16	3.439	3.505	2.623	2.622
20.03.25	23:00	24.00	64.72	6.3	54.734	55.80	45.22	4.0	54.633	55.17	0.805	0.820	1.106	1.105
21.03.25	23:00	24.00	63.99	6.3	69.028	70.34	44.57	4.0	65.611	66.24	3.417	3.482	1.496	1.495
22.03.25	23:00	24.00	62.61	6.3	121.474	123.69	44.26	4.0	117.388	118.49	4.517	4.600	2.435	2.433
ИТОГО		672.00	67.72	6.3	3236.67	3305.37	44.81	4.0	3155.64	3186.05	94.928	96.934	78.917	78.879
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.4°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.4°C

Дата: 22 Март 2025

Представитель потребителя _____ Пономарев/

