

Месячный отчет за Март 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.02.25
Конец отчетного периода: 22.03.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.02.25	24.00	80.50	6.0	302.863	311.689	55.57	3.5	286.356	290.584	16.507	16.988	8.466	8.460
24.02.25	24.00	76.08	6.0	302.719	310.673	53.30	3.5	285.595	289.488	17.124	17.574	7.818	7.811
25.02.25	24.00	78.46	6.0	300.996	309.366	54.50	3.5	287.131	291.214	13.865	14.251	7.979	7.973
26.02.25	24.00	78.66	6.0	301.504	309.927	54.61	3.5	285.639	289.716	15.865	16.308	8.127	8.121
27.02.25	24.00	71.30	6.0	300.270	307.270	50.74	3.5	281.965	285.468	18.305	18.731	7.100	7.093
28.02.25	24.00	69.88	6.0	298.715	305.426	49.65	3.5	280.828	284.171	17.887	18.289	6.943	6.936
01.03.25	24.00	72.49	6.0	300.419	307.654	50.73	3.5	282.253	285.756	18.166	18.604	7.483	7.475
02.03.25	24.00	78.67	6.0	302.360	310.812	53.83	3.5	284.249	288.197	18.111	18.617	8.502	8.495
03.03.25	24.00	78.41	6.0	301.587	309.961	53.95	3.5	285.324	289.303	16.263	16.715	8.264	8.257
04.03.25	24.00	77.99	6.0	300.404	308.665	53.88	3.5	285.592	289.566	14.812	15.219	8.052	8.046
05.03.25	24.00	76.28	6.0	303.394	311.404	53.27	3.5	286.580	290.483	16.814	17.258	7.884	7.878
06.03.25	24.00	73.48	6.0	301.499	308.931	51.78	3.5	283.943	287.608	17.555	17.988	7.459	7.452
07.03.25	24.00	70.47	6.0	302.446	309.349	50.69	3.5	285.629	289.170	16.817	17.201	6.842	6.835
08.03.25	24.00	69.60	6.0	302.654	309.402	50.12	3.5	284.196	287.641	18.458	18.869	6.830	6.823
09.03.25	24.00	69.89	6.0	300.385	307.135	50.04	3.5	281.848	285.254	18.537	18.954	6.901	6.893
10.03.25	24.00	72.92	6.0	301.646	308.976	51.28	3.5	283.293	286.881	18.353	18.799	7.477	7.470
11.03.25	24.00	71.88	6.0	302.713	309.876	50.81	3.5	284.176	287.714	18.537	18.976	7.324	7.316
12.03.25	24.00	73.91	6.0	304.623	312.221	51.78	3.5	286.047	289.737	18.576	19.040	7.721	7.713
13.03.25	24.00	79.04	6.0	302.696	311.227	54.22	3.5	286.622	290.657	16.074	16.527	8.396	8.389
14.03.25	24.00	78.95	6.0	303.462	311.996	54.51	3.5	288.828	292.935	14.633	15.045	8.226	8.220
15.03.25	24.00	78.45	6.0	303.706	312.150	54.57	3.5	287.764	291.866	15.942	16.386	8.134	8.128
16.03.25	24.00	75.79	6.0	303.509	311.425	53.37	3.5	285.563	289.469	17.946	18.414	7.753	7.745
17.03.25	24.00	71.02	6.0	300.123	307.071	50.88	3.5	283.549	287.087	16.574	16.958	6.899	6.892
18.03.25	24.00	70.31	6.0	302.403	309.273	50.94	3.5	284.338	287.894	18.065	18.475	6.786	6.779
19.03.25	24.00	70.65	6.0	301.492	308.403	51.67	3.5	284.271	287.924	17.221	17.616	6.621	6.614
20.03.25	24.00	70.49	6.0	298.259	305.068	51.69	3.5	281.036	284.651	17.222	17.616	6.506	6.499
21.03.25	24.00	69.41	6.0	303.241	309.969	51.75	3.5	286.453	290.145	16.787	17.160	6.235	6.229
22.03.25	24.00	68.36	6.0	299.639	306.101	50.98	3.5	282.624	286.164	17.015	17.382	6.083	6.076
ИТОГО	672.0	74.05	6.0	8449.73	8661.41	52.33	3.5	7971.69	8076.74	478.036	489.960	208.810	208.619
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.4°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.4°C

Дата: 23 Март 2025

Представитель потребителя С. В. Пономарев/

