

Месячный отчет за Ноябрь 2025  
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.10.25  
Конец отчетного периода: 22.11.25  
Потребитель: коллектив жильцов  
Объект: МКД  
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242  
Источник теплоты:

Узел учета обслуживает  
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10  
Идентификационный номер прибора: ИД=57885  
Схема потребления: СП=0

| Сутки,<br>час | Время<br>счета<br>Ти | подающий труб. |       |        |         | обратный труб. |       |        |         | M3=M1-M2 | Vгв     | Тепло Q<br>(прибор) | *Тепло Q<br>(расчёт) |        |
|---------------|----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|---------|---------------------|----------------------|--------|
|               |                      | t1             | P1    | M1     | V1      | t2             | P2    | M2     | V2      |          |         |                     |                      |        |
| 23.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.16 | 6.3    | 87.066  | 88.78          | 40.31 | 4.0    | 81.537  | 82.17    | 5.528   | 5.637               | 2.390                | 2.373  |
| 24.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.15 | 6.3    | 87.386  | 89.10          | 40.44 | 4.0    | 81.854  | 82.50    | 5.532   | 5.641               | 2.387                | 2.370  |
| 25.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.35 | 6.3    | 87.798  | 89.53          | 40.74 | 4.0    | 82.126  | 82.78    | 5.672   | 5.784               | 2.395                | 2.378  |
| 26.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.19 | 6.3    | 90.247  | 92.02          | 40.95 | 4.0    | 83.466  | 84.14    | 6.781   | 6.914               | 2.469                | 2.449  |
| 27.10.25      | 23:00                | 24.00          | 64.87 | 6.3    | 90.244  | 92.00          | 41.32 | 4.0    | 83.722  | 84.41    | 6.524   | 6.651               | 2.399                | 2.379  |
| 28.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.43 | 6.3    | 110.593 | 112.78         | 44.40 | 4.0    | 104.850 | 105.84   | 5.743   | 5.857               | 2.586                | 2.569  |
| 29.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.04 | 6.3    | 132.670 | 135.27         | 46.31 | 4.0    | 126.692 | 127.99   | 6.013   | 6.131               | 2.769                | 2.751  |
| 30.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.14 | 6.3    | 130.805 | 133.37         | 46.33 | 4.0    | 125.525 | 126.81   | 5.288   | 5.391               | 2.711                | 2.695  |
| 31.10.25      | 23:00                | 24.00          | 65.00 | 6.3    | 130.742 | 133.30         | 46.48 | 4.0    | 124.774 | 126.06   | 5.994   | 6.111               | 2.705                | 2.688  |
| 01.11.25      | 23:00                | 24.00          | 65.00 | 6.3    | 133.133 | 135.74         | 46.97 | 4.0    | 127.016 | 128.36   | 6.131   | 6.251               | 2.693                | 2.675  |
| 02.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.52 | 6.3    | 132.068 | 134.61         | 46.65 | 4.0    | 126.386 | 127.70   | 5.696   | 5.806               | 2.631                | 2.614  |
| 03.11.25      | 23:00                | 24.00          | 65.69 | 6.3    | 132.590 | 135.23         | 47.11 | 4.0    | 126.850 | 128.20   | 5.783   | 5.898               | 2.742                | 2.725  |
| 04.11.25      | 23:00                | 24.00          | 65.63 | 6.3    | 132.992 | 135.64         | 47.33 | 4.0    | 126.570 | 127.93   | 6.436   | 6.564               | 2.744                | 2.725  |
| 05.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.79 | 6.3    | 129.141 | 131.65         | 45.95 | 4.0    | 123.377 | 124.62   | 5.769   | 5.881               | 2.705                | 2.687  |
| 06.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.29 | 6.3    | 126.509 | 128.93         | 44.69 | 4.0    | 119.902 | 121.05   | 6.607   | 6.733               | 2.779                | 2.760  |
| 07.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.57 | 6.3    | 126.947 | 129.40         | 44.42 | 4.0    | 120.974 | 122.12   | 5.973   | 6.088               | 2.828                | 2.810  |
| 08.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.73 | 6.3    | 126.336 | 128.72         | 44.05 | 4.0    | 119.893 | 121.01   | 6.458   | 6.580               | 2.776                | 2.757  |
| 09.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.72 | 6.3    | 124.722 | 127.07         | 44.02 | 4.0    | 118.687 | 119.79   | 6.035   | 6.149               | 2.728                | 2.710  |
| 10.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.76 | 6.3    | 125.407 | 127.77         | 44.13 | 4.0    | 118.811 | 119.92   | 6.599   | 6.723               | 2.759                | 2.739  |
| 11.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.56 | 6.3    | 126.853 | 129.23         | 43.89 | 4.0    | 120.887 | 122.00   | 5.966   | 6.078               | 2.763                | 2.745  |
| 12.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.29 | 6.3    | 128.908 | 131.38         | 44.49 | 4.0    | 122.376 | 123.54   | 6.532   | 6.657               | 2.848                | 2.828  |
| 13.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.91 | 6.3    | 105.897 | 107.90         | 43.66 | 4.0    | 101.482 | 102.41   | 4.416   | 4.500               | 2.341                | 2.328  |
| 14.11.25      | 23:00                | 24.00          | 65.73 | 6.3    | 120.587 | 123.00         | 44.43 | 4.0    | 117.313 | 118.42   | 3.518   | 3.589               | 2.730                | 2.719  |
| 15.11.25      | 23:00                | 24.00          | 68.16 | 6.3    | 124.547 | 127.21         | 45.41 | 4.0    | 119.082 | 120.26   | 5.606   | 5.726               | 3.094                | 3.077  |
| 16.11.25      | 23:00                | 24.00          | 67.80 | 6.3    | 124.981 | 127.63         | 45.05 | 4.0    | 117.434 | 118.58   | 7.559   | 7.719               | 3.190                | 3.167  |
| 17.11.25      | 23:00                | 24.00          | 67.78 | 6.3    | 122.250 | 124.83         | 45.15 | 4.0    | 116.635 | 117.77   | 5.620   | 5.739               | 3.026                | 3.009  |
| 18.11.25      | 23:00                | 24.00          | 66.58 | 6.3    | 136.658 | 139.45         | 46.94 | 4.0    | 131.424 | 132.81   | 5.259   | 5.367               | 2.937                | 2.921  |
| 19.11.25      | 23:00                | 24.00          | 65.93 | 6.3    | 164.217 | 167.51         | 48.86 | 4.0    | 159.342 | 161.16   | 4.972   | 5.072               | 3.053                | 3.039  |
| 20.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.06 | 6.3    | 170.994 | 174.25         | 48.62 | 4.0    | 166.166 | 168.04   | 4.863   | 4.955               | 2.883                | 2.869  |
| 21.11.25      | 23:00                | 24.00          | 64.90 | 6.3    | 172.987 | 176.36         | 49.32 | 4.0    | 168.043 | 170.00   | 4.974   | 5.071               | 2.949                | 2.934  |
| 22.11.25      | 23:00                | 24.00          | 63.53 | 6.3    | 171.875 | 175.09         | 48.24 | 4.0    | 165.510 | 167.35   | 6.405   | 6.525               | 2.944                | 2.925  |
| ИТОГО         |                      | 744.00         | 65.11 | 6.3    | 3908.15 | 3984.76        | 45.05 | 4.0    | 3728.71 | 3765.74  | 180.254 | 183.789             | 84.955               | 84.415 |
|               |                      | ч              | °C    | кг/см2 | т       | м3             | °C    | кг/см2 | т       | м3       | т       | м3                  | Гкал                 | Гкал   |

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C  
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 3.0°C  
\*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 3.0°C

Дата: 22 Ноябрь 2025

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

