

Месячный отчет за Октябрь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 22.09.25
Конец отчетного периода: 22.10.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
22.09.25	23:00	24.00	60.11	6.3	6.108	6.21	32.75	4.0	0.001	0.00	6.107	6.210	0.367	0.314
23.09.25	23:00	24.00	58.01	6.3	6.637	6.74	32.74	4.0	0.000	0.00	6.637	6.742	0.385	0.327
24.09.25	23:00	24.00	58.93	6.3	6.591	6.70	32.85	4.0	0.000	0.00	6.591	6.698	0.389	0.331
25.09.25	23:00	24.00	61.93	6.3	6.458	6.57	33.96	4.0	0.000	0.00	6.458	6.573	0.400	0.343
26.09.25	23:00	24.00	63.12	6.3	19.855	20.22	38.74	4.0	17.221	17.35	5.585	5.688	0.712	0.662
27.09.25	23:00	24.00	65.43	6.3	38.139	38.89	38.39	4.0	31.774	32.00	6.365	6.491	1.277	1.221
28.09.25	23:00	24.00	66.77	6.3	48.274	49.27	41.97	4.0	42.348	42.71	5.936	6.058	1.449	1.396
29.09.25	23:00	24.00	66.05	6.3	92.095	93.95	46.73	4.0	87.666	88.58	4.646	4.739	2.001	1.960
30.09.25	23:00	24.00	67.11	6.3	89.108	90.96	43.53	4.0	84.965	85.74	4.286	4.375	2.292	2.254
01.10.25	23:00	24.00	66.09	6.3	82.681	84.35	41.54	4.0	77.566	78.21	5.335	5.443	2.255	2.208
02.10.25	23:00	24.00	66.15	6.3	83.627	85.32	41.66	4.0	79.049	79.71	4.682	4.777	2.247	2.205
03.10.25	23:00	24.00	63.88	6.3	92.888	94.65	41.58	4.0	86.811	87.53	6.092	6.207	2.328	2.275
04.10.25	23:00	24.00	64.10	6.3	89.508	91.21	40.98	4.0	83.499	84.17	6.009	6.123	2.320	2.267
05.10.25	23:00	24.00	63.07	6.3	89.527	91.18	40.14	4.0	82.339	82.97	7.189	7.321	2.345	2.282
06.10.25	23:00	24.00	63.14	6.3	88.775	90.42	39.76	4.0	81.233	81.85	7.542	7.681	2.379	2.313
07.10.25	23:00	24.00	63.67	6.3	87.332	88.97	39.77	4.0	81.127	81.74	6.204	6.321	2.338	2.283
08.10.25	23:00	24.00	63.40	6.3	85.947	87.55	39.07	4.0	78.889	79.47	7.057	7.189	2.370	2.308
09.10.25	23:00	24.00	63.43	6.3	86.430	88.04	38.89	4.0	80.694	81.28	5.736	5.843	2.347	2.297
10.10.25	23:00	24.00	63.60	6.3	87.875	89.52	39.03	4.0	81.576	82.17	6.299	6.417	2.408	2.353
11.10.25	23:00	24.00	63.72	6.3	86.964	88.60	38.83	4.0	80.723	81.31	6.241	6.359	2.411	2.356
12.10.25	23:00	24.00	63.01	6.3	87.181	88.79	38.43	4.0	79.495	80.06	7.685	7.827	2.441	2.374
13.10.25	23:00	24.00	63.49	6.3	86.060	87.67	38.39	4.0	79.699	80.26	6.361	6.480	2.407	2.351
14.10.25	23:00	24.00	63.44	6.3	84.320	85.90	37.99	4.0	78.469	79.01	5.851	5.960	2.371	2.319
15.10.25	23:00	24.00	62.98	6.3	85.225	86.80	37.87	4.0	78.748	79.29	6.477	6.596	2.389	2.332
16.10.25	23:00	24.00	63.16	6.3	85.717	87.31	38.00	4.0	78.698	79.24	7.019	7.149	2.427	2.365
17.10.25	23:00	24.00	63.61	6.3	83.480	85.05	38.03	4.0	77.391	77.93	6.089	6.204	2.370	2.316
18.10.25	23:00	24.00	63.40	6.3	84.026	85.59	38.28	4.0	78.224	78.77	5.802	5.910	2.336	2.285
19.10.25	23:00	24.00	63.56	6.3	86.474	88.10	38.86	4.0	79.475	80.05	7.000	7.131	2.411	2.349
20.10.25	23:00	24.00	64.11	6.3	87.764	89.44	39.73	4.0	81.345	81.96	6.419	6.541	2.398	2.341
21.10.25	23:00	24.00	64.95	6.3	87.790	89.50	40.33	4.0	82.103	82.74	5.687	5.798	2.394	2.344
22.10.25	23:00	24.00	65.19	6.3	87.763	89.49	40.31	4.0	81.323	81.96	6.442	6.568	2.447	2.390
ИТОГО		744.00	63.63	6.3	2220.62	2262.95	39.00	4.0	2032.45	2048.04	191.828	195.421	61.410	59.722
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 8.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 8.8°C

Дата: 22 Октябрь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

