

Месячный отчет за Январь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.24
Конец отчетного периода: 22.01.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.12.24	23:00	24.00	76.45	6.3	121.168	124.37	47.38	4.0	115.422	116.66	5.880	6.036	3.808	3.806
24.12.24	23:00	24.00	79.75	6.3	120.618	124.06	48.69	4.0	116.182	117.50	4.528	4.658	3.974	3.972
25.12.24	23:00	24.00	81.63	6.3	120.627	124.22	49.16	4.0	116.477	117.82	4.330	4.460	4.138	4.137
26.12.24	23:00	24.00	83.19	6.3	121.708	125.47	49.50	4.0	117.237	118.61	4.639	4.783	4.339	4.337
27.12.24	23:00	24.00	80.68	6.3	120.260	123.77	48.37	4.0	116.001	117.30	4.409	4.538	4.106	4.105
28.12.24	23:00	24.00	71.42	6.3	121.214	124.04	44.94	4.0	116.040	117.16	5.422	5.549	3.459	3.457
29.12.24	23:00	24.00	66.75	6.3	121.220	123.71	43.10	4.0	115.874	116.91	5.612	5.727	3.113	3.111
30.12.24	23:00	24.00	67.05	6.3	121.488	124.01	43.37	4.0	115.551	116.59	6.194	6.322	3.151	3.149
31.12.24	23:00	24.00	73.22	6.3	118.837	121.74	45.12	4.0	113.443	114.55	5.753	5.893	3.604	3.602
01.01.25	23:00	24.00	75.43	6.3	116.239	119.24	45.84	4.0	113.539	114.68	3.070	3.149	3.585	3.584
02.01.25	23:00	24.00	74.53	6.3	120.666	123.71	46.35	4.0	118.067	119.28	2.999	3.075	3.546	3.545
03.01.25	23:00	24.00	67.23	6.3	119.177	121.66	43.45	4.0	116.796	117.85	2.904	2.964	2.966	2.965
04.01.25	23:00	24.00	66.73	6.3	120.629	123.11	43.61	4.0	118.411	119.49	2.758	2.815	2.914	2.914
05.01.25	23:00	24.00	69.36	6.3	121.586	124.27	44.59	4.0	117.676	118.80	4.215	4.308	3.205	3.204
06.01.25	23:00	24.00	76.04	6.3	121.204	124.38	47.34	4.0	118.207	119.47	3.266	3.351	3.640	3.639
07.01.25	23:00	24.00	77.04	6.3	120.836	124.08	47.82	4.0	118.390	119.68	2.905	2.982	3.676	3.676
08.01.25	23:00	24.00	74.51	6.3	122.067	125.15	47.06	4.0	118.300	119.55	4.317	4.425	3.561	3.560
09.01.25	23:00	24.00	73.11	6.3	121.226	124.18	46.44	4.0	118.397	119.62	3.277	3.357	3.392	3.391
10.01.25	23:00	24.00	68.80	6.3	120.858	123.49	44.67	4.0	118.220	119.35	3.171	3.240	3.064	3.063
11.01.25	23:00	24.00	65.79	6.3	119.314	121.70	43.33	4.0	117.093	118.15	2.855	2.912	2.808	2.807
12.01.25	23:00	24.00	68.18	6.3	121.525	124.13	44.31	4.0	117.368	118.47	4.744	4.846	3.116	3.114
13.01.25	23:00	24.00	72.82	6.3	118.388	121.25	45.97	4.0	115.752	116.92	3.022	3.095	3.323	3.322
14.01.25	23:00	24.00	76.77	6.3	117.496	120.63	47.14	4.0	114.752	115.97	3.055	3.137	3.632	3.632
15.01.25	23:00	24.00	78.95	6.3	119.036	122.37	48.35	4.0	116.379	117.68	3.149	3.237	3.802	3.801
16.01.25	23:00	24.00	79.06	6.3	120.435	123.82	48.63	4.0	117.510	118.84	3.411	3.507	3.838	3.837
17.01.25	23:00	24.00	72.74	6.3	120.746	123.66	46.72	4.0	118.644	119.88	2.580	2.642	3.268	3.267
18.01.25	23:00	24.00	65.11	6.3	119.373	121.72	43.36	4.0	116.607	117.66	3.208	3.271	2.741	2.740
19.01.25	23:00	24.00	64.77	6.3	118.597	120.90	42.54	4.0	115.113	116.11	4.063	4.142	2.814	2.813
20.01.25	23:00	24.00	63.99	6.3	122.084	124.40	42.59	4.0	118.375	119.40	4.187	4.266	2.795	2.794
21.01.25	23:00	24.00	63.66	6.3	121.196	123.47	42.60	4.0	118.375	119.41	3.316	3.378	2.698	2.697
22.01.25	23:00	24.00	66.17	6.3	87.390	89.17	43.32	4.0	86.495	87.28	1.965	2.005	2.084	2.083
ИТОГО		744.00	72.29	6.3	3697.21	3785.86	45.67	4.0	3590.69	3626.65	119.204	122.070	104.160	104.124
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 22 Январь 2025

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

