

Месячный отчет за Январь 2025
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.24
Конец отчетного периода: 22.01.25
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.12.24	24.00	83.77	6.0	290.753	299.872	55.57	3.5	278.731	282.840	12.021	12.398	8.887	8.883
24.12.24	24.00	87.15	6.0	291.142	300.949	56.94	3.5	277.949	282.241	13.193	13.638	9.561	9.557
25.12.24	24.00	89.14	6.0	290.425	300.619	57.75	3.5	277.700	282.102	12.724	13.171	9.870	9.866
26.12.24	24.00	90.73	6.0	287.386	297.800	58.12	3.5	275.270	279.687	12.116	12.555	10.088	10.084
27.12.24	24.00	87.64	6.0	290.029	299.896	57.01	3.5	277.938	282.240	12.091	12.503	9.575	9.571
28.12.24	24.00	77.36	6.0	293.204	301.145	52.35	3.5	278.877	282.552	14.327	14.715	8.076	8.072
29.12.24	24.00	72.86	6.0	293.192	300.308	50.13	3.5	276.877	280.235	16.315	16.711	7.495	7.490
30.12.24	24.00	73.37	6.0	297.480	304.794	50.62	3.5	277.323	280.749	20.157	20.652	7.802	7.796
31.12.24	24.00	80.70	6.0	294.090	302.710	53.78	3.5	273.983	277.781	20.107	20.697	9.020	9.014
01.01.25	24.00	82.80	6.0	292.799	301.782	54.96	3.5	280.100	284.145	12.699	13.089	8.862	8.858
02.01.25	24.00	81.15	6.0	298.311	307.131	54.80	3.5	281.926	285.978	16.385	16.870	8.757	8.752
03.01.25	24.00	73.35	6.0	296.386	303.667	50.92	3.5	277.788	281.260	18.598	19.055	7.603	7.598
04.01.25	24.00	72.87	6.0	295.637	302.813	50.70	3.5	278.671	282.124	16.966	17.378	7.425	7.420
05.01.25	24.00	76.22	6.0	293.636	301.396	52.14	3.5	275.576	279.181	18.059	18.537	8.042	8.036
06.01.25	24.00	83.32	6.0	293.838	302.961	55.56	3.5	278.251	282.353	15.588	16.071	9.040	9.035
07.01.25	24.00	84.33	6.0	296.549	305.956	56.25	3.5	281.265	285.509	15.284	15.769	9.199	9.195
08.01.25	24.00	81.20	6.0	300.174	309.062	55.11	3.5	281.512	285.599	18.663	19.215	8.871	8.865
09.01.25	24.00	79.82	6.0	293.366	301.782	54.11	3.5	277.717	281.612	15.649	16.098	8.397	8.393
10.01.25	24.00	74.77	6.0	291.575	298.998	51.72	3.5	276.664	280.229	14.910	15.290	7.491	7.487
11.01.25	24.00	71.88	6.0	297.145	304.176	50.50	3.5	279.728	283.169	17.416	17.828	7.241	7.235
12.01.25	24.00	74.66	6.0	295.288	302.797	51.59	3.5	277.875	281.434	17.413	17.856	7.739	7.734
13.01.25	24.00	80.03	6.0	292.724	301.166	54.17	3.5	277.777	281.681	14.946	15.377	8.392	8.387
14.01.25	24.00	84.48	6.0	292.577	301.892	56.01	3.5	278.848	283.023	13.729	14.166	9.114	9.110
15.01.25	24.00	86.60	6.0	294.361	304.164	57.21	3.5	280.560	284.930	13.801	14.261	9.457	9.453
16.01.25	24.00	86.35	6.0	295.536	305.324	57.31	3.5	281.226	285.621	14.310	14.784	9.415	9.411
17.01.25	24.00	78.97	6.0	299.170	307.591	54.42	3.5	284.501	288.537	14.670	15.083	8.147	8.143
18.01.25	24.00	70.97	6.0	296.791	303.652	50.21	3.5	276.875	280.245	19.917	20.377	7.166	7.160
19.01.25	24.00	71.07	6.0	296.304	303.170	49.79	3.5	275.677	278.978	20.627	21.105	7.340	7.333
20.01.25	24.00	70.00	6.0	295.953	302.623	49.55	3.5	277.673	280.967	18.280	18.692	6.967	6.962
21.01.25	24.00	69.72	6.0	293.601	300.169	49.34	3.5	276.157	279.406	17.444	17.834	6.855	6.849
22.01.25	24.00	75.20	6.0	294.795	302.399	52.00	3.5	277.905	281.520	16.890	17.326	7.749	7.744
ИТОГО	744.0	79.11	6.0	9124.22	9382.76	53.57	3.5	8628.92	8747.93	495.297	509.099	259.639	259.490
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 23 Январь 2025

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

