

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 1,3 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.26	3,237	208,975	201,792	7,184	212,901	204,171	63,51	49,75	13,76	5,50	4,00	24:00	7,32	3,228
24.03.26	3,195	208,364	201,444	6,920	212,231	203,791	63,12	49,44	13,68	5,50	4,00	24:00	7,05	3,186
25.03.26	3,320	210,444	202,679	7,765	214,441	205,091	63,88	49,97	13,91	5,50	4,00	24:00	7,91	3,310
26.03.26	3,222	209,600	202,478	7,121	213,531	204,871	63,48	49,82	13,66	5,50	4,00	24:00	7,26	3,213
27.03.26	3,188	208,811	201,901	6,911	212,701	204,271	63,22	49,63	13,59	5,50	4,00	24:00	7,04	3,179
28.03.26	3,213	207,848	199,806	8,042	211,711	202,151	63,17	49,65	13,52	5,50	4,00	24:00	8,19	3,203
29.03.26	3,171	209,287	201,187	8,100	213,141	203,551	62,84	49,64	13,20	5,50	4,00	24:00	8,25	3,161
30.03.26	3,194	214,500	207,425	7,075	218,571	209,961	63,86	50,66	13,20	5,50	4,00	24:00	7,21	3,185
31.03.26	3,114	211,681	204,271	7,410	215,611	206,721	63,13	50,20	12,93	5,50	4,00	24:00	7,55	3,105
01.04.26	3,099	210,403	202,750	7,653	214,361	205,231	63,56	50,70	12,86	5,50	4,00	24:00	7,80	3,089
02.04.26	3,057	215,353	207,551	7,802	219,431	210,171	63,78	51,47	12,31	5,50	4,00	24:00	7,95	3,047
03.04.26	3,097	222,291	215,060	7,231	226,521	217,801	63,96	51,73	12,23	5,50	4,00	24:00	7,37	3,088
04.04.26	3,160	221,681	214,115	7,566	225,971	216,881	64,51	52,06	12,45	5,50	4,00	24:00	7,71	3,150
05.04.26	3,100	221,957	213,732	8,224	226,261	216,551	64,60	52,61	11,99	5,50	4,00	24:00	8,38	3,089
06.04.26	3,073	220,111	212,012	8,099	224,431	214,851	65,00	53,00	12,00	5,50	4,00	24:00	8,26	3,063
07.04.26	3,017	222,685	214,992	7,693	226,961	217,821	64,28	52,55	11,73	5,50	4,00	24:00	7,84	3,007
08.04.26	3,051	218,777	211,304	7,472	222,991	214,051	64,36	52,22	12,14	5,50	4,00	24:00	7,62	3,041
09.04.26	3,115	219,252	210,975	8,277	223,501	213,731	64,58	52,36	12,22	5,50	4,00	24:00	8,44	3,104
10.04.26	3,032	212,893	205,500	7,393	216,981	208,131	64,26	51,83	12,43	5,50	4,00	24:00	7,54	3,022
11.04.26	3,222	209,713	200,053	9,660	213,731	202,551	64,19	51,20	12,99	5,50	4,00	24:00	9,85	3,209
12.04.26	3,105	211,149	203,427	7,722	215,211	206,001	64,33	51,53	12,80	5,50	4,00	24:00	7,87	3,095
13.04.26	3,089	212,236	204,566	7,670	216,221	207,081	63,51	50,82	12,69	5,50	4,00	24:00	7,81	3,079
14.04.26	3,185	208,828	200,835	7,993	212,781	203,271	63,78	50,48	13,30	5,50	4,00	24:00	8,14	3,175
15.04.26	2,266	141,062	135,464	5,599	143,761	137,091	55,06	47,25	7,81	5,50	4,00	24:00	5,71	2,259
16.04.26	3,240	214,824	206,014	8,810	218,851	208,511	63,45	50,46	12,99	5,50	4,00	24:00	8,98	3,229
17.04.26	3,326	212,403	204,804	7,599	216,431	207,241	63,83	49,99	13,84	5,50	4,00	24:00	7,74	3,316
18.04.26	3,298	213,599	205,134	8,465	217,521	207,511	62,77	49,29	13,48	5,50	4,00	24:00	8,62	3,287
19.04.26	3,286	216,486	208,856	7,630	220,641	211,431	64,23	50,87	13,36	5,50	4,00	24:00	7,78	3,276
20.04.26	3,122	220,516	212,643	7,873	224,751	215,381	64,26	51,98	12,28	5,50	4,00	24:00	8,02	3,112
21.04.26	3,111	223,705	215,762	7,943	228,131	218,681	65,28	53,30	11,98	5,50	4,00	24:00	8,10	3,101
22.04.26	2,965	227,731	220,224	7,507	232,341	223,381	66,09	54,89	11,20	5,50	4,00	24:00	7,66	2,955
Итого:	96,871	6587,17	6348,76	238,41	6712,63	6427,93	63,67	51,01	12,66	5,50	4,00	744:00	242,95	96,561

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.04.26



/ Пономарёв С. В. /

Месячный отчет за Апрель 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.26
Конец отчетного периода: 22.04.26
Потребитель: Коллектив жильцов
Объект: Жилой дом
Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=19906
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.26	23:00	24.00	64.13	6.5	249.267	254.02	51.91	4.5	240.614	243.69	8.653	8.818	3.504	3.493
24.03.26	23:00	24.00	63.77	6.5	248.783	253.47	51.72	4.5	239.556	242.60	9.227	9.401	3.484	3.472
25.03.26	23:00	24.00	64.46	6.5	250.993	255.82	52.20	4.5	241.560	244.69	9.432	9.614	3.581	3.569
26.03.26	23:00	24.00	64.20	6.5	250.103	254.88	52.13	4.5	241.440	244.56	8.662	8.828	3.482	3.471
27.03.26	23:00	24.00	63.85	6.5	249.719	254.44	51.83	4.5	240.290	243.36	9.429	9.608	3.498	3.486
28.03.26	23:00	24.00	64.06	6.5	247.624	252.33	52.02	4.5	238.636	241.70	8.988	9.159	3.460	3.448
29.03.26	23:00	24.00	63.76	6.5	249.441	254.14	51.93	4.5	239.244	242.31	10.198	10.390	3.490	3.477
30.03.26	23:00	24.00	64.89	6.5	255.016	259.99	52.99	4.5	246.554	249.84	8.462	8.627	3.494	3.483
31.03.26	23:00	24.00	64.10	6.5	253.846	258.68	52.60	4.5	244.671	247.88	9.176	9.351	3.410	3.398
01.04.26	23:00	24.00	64.38	6.5	253.270	258.13	52.89	4.5	244.760	248.01	8.511	8.674	3.372	3.360
02.04.26	23:00	24.00	64.47	6.5	262.044	267.08	53.23	4.5	251.893	255.28	10.151	10.346	3.494	3.481
03.04.26	23:00	24.00	64.60	6.5	267.948	273.12	53.76	4.5	260.080	263.64	7.868	8.020	3.337	3.326
04.04.26	23:00	24.00	65.08	6.5	266.235	271.45	54.06	4.5	257.523	261.09	8.712	8.883	3.414	3.403
05.04.26	23:00	24.00	65.18	6.5	267.223	272.47	54.49	4.5	257.383	261.00	9.841	10.034	3.403	3.390
06.04.26	23:00	24.00	65.52	6.5	263.743	268.98	55.15	4.5	254.788	258.45	8.954	9.132	3.241	3.230
07.04.26	23:00	24.00	64.94	6.5	267.702	272.93	55.05	4.5	258.269	261.97	9.433	9.617	3.178	3.166
08.04.26	23:00	24.00	64.83	6.5	261.363	266.45	54.67	4.5	252.001	255.57	9.362	9.544	3.178	3.166
09.04.26	23:00	24.00	65.17	6.5	262.662	267.82	54.78	4.5	252.084	255.66	10.578	10.786	3.318	3.305
10.04.26	23:00	24.00	64.86	6.5	257.710	262.73	54.11	4.5	247.686	251.12	10.024	10.219	3.323	3.310
11.04.26	23:00	24.00	64.74	6.5	253.580	258.50	53.56	4.5	243.742	247.06	9.838	10.029	3.371	3.358
12.04.26	23:00	24.00	64.96	6.5	258.227	263.27	53.96	4.5	249.016	252.45	9.211	9.390	3.348	3.336
13.04.26	23:00	24.00	64.07	6.5	258.813	263.74	53.27	4.5	249.690	253.05	9.123	9.297	3.290	3.278
14.04.26	23:00	24.00	64.31	6.5	253.776	258.64	53.08	4.5	243.879	247.14	9.897	10.086	3.385	3.372
15.04.26	23:00	24.00	65.05	6.5	171.143	174.50	53.11	4.5	164.675	166.88	6.569	6.697	2.399	2.390
16.04.26	23:00	24.00	64.08	6.5	261.939	266.92	52.85	4.5	253.767	257.13	8.173	8.329	3.384	3.373
17.04.26	23:00	24.00	64.39	6.5	257.736	262.68	52.74	4.5	250.880	254.19	6.856	6.988	3.375	3.366
18.04.26	23:00	24.00	63.41	6.5	257.815	262.62	52.07	4.5	249.911	253.13	7.904	8.051	3.344	3.334
19.04.26	23:00	24.00	64.76	6.5	261.451	266.53	53.71	4.5	253.024	256.49	8.427	8.590	3.353	3.342
20.04.26	23:00	24.00	64.84	6.5	264.203	269.34	54.84	4.5	255.425	259.06	8.778	8.949	3.136	3.124
21.04.26	23:00	24.00	65.74	6.5	268.941	274.31	55.97	4.5	261.347	265.21	7.594	7.746	3.065	3.055
22.04.26	23:00	24.00	66.62	6.5	277.426	283.11	57.26	4.5	270.024	274.20	7.402	7.554	3.034	3.025
ИТОГО		744.00	64.62	6.5	7929.75	8083.07	53.48	4.5	7654.41	7758.41	275.435	280.757	103.144	102.786
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 1.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 1.3°C

Дата: 22 Апрель 2026

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

