

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/26г.-22/04/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36,00 м3/ч G1 min = 0,24 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36,00 м3/ч G2 min = 0,24 м3/ч

txв: догов., txд = 0,00°C

txв фактическая за отчетный период = 1,3°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.03.26 23	62,9	6	215,97	212,06	48,5	4	207,04	204,76	7,432	7,297	3,416	3,407	24
24.03.26 23	62,7	6	215,86	211,98	48,4	4	206,83	204,57	7,544	7,408	3,42	3,410	24
25.03.26 23	63,4	6	217,23	213,23	48,8	4	207,7	205,39	7,993	7,846	3,521	3,511	24
26.03.26 23	63,2	6	216,66	212,71	48,9	4	207,37	205,06	7,795	7,653	3,426	3,416	24
27.03.26 23	63,1	6	206,5	202,74	48,8	4	198,08	195,88	6,984	6,857	3,229	3,220	23
28.03.26 23	63,1	6	214,02	210,12	48,7	4	204,96	202,68	7,587	7,449	3,398	3,388	24
29.03.26 23	62,8	6	216,09	212,2	48,5	4	205,93	203,67	8,684	8,528	3,457	3,446	24
30.03.26 23	63,8	6	220,09	216	49,4	4	211,44	209,03	7,103	6,971	3,464	3,455	24
31.03.26 23	62,8	6	218,41	214,47	49,1	4	209,84	207,47	7,122	6,994	3,293	3,284	24
01.04.26 23	63,3	6	219,3	215,28	49,6	4	209,97	207,56	7,870	7,726	3,333	3,323	24
02.04.26 23	63,4	6	225,99	221,83	50,1	4	216,58	214,03	7,945	7,799	3,354	3,344	24
03.04.26 23	63,5	6	230,39	226,14	50,5	4	221,56	218,92	7,357	7,221	3,323	3,314	24
04.04.26 23	64,1	6	227,33	223,07	50,8	4	219	216,37	6,830	6,702	3,319	3,310	24
05.04.26 23	64,1	6	228,59	224,3	51,2	4	219,26	216,57	7,878	7,73	3,311	3,301	24
06.04.26 23	64,5	6	225,17	220,9	51,7	4	215,94	213,24	7,803	7,655	3,245	3,235	24
07.04.26 23	63,8	6	226,76	222,56	51,2	4	218,01	215,32	7,371	7,234	3,18	3,171	24
08.04.26 23	63,9	6	221,51	217,37	51,1	4	213,09	210,5	7,003	6,872	3,136	3,127	24
09.04.26 23	64,1	6	222,41	218,25	51,4	4	212,35	209,73	8,674	8,512	3,23	3,219	24
10.04.26 23	63,8	6	219,08	215,01	51,6	4	210,97	208,35	6,789	6,663	2,965	2,956	24
11.04.26 23	63,7	6	219,48	215,41	51,6	4	209,7	207,09	8,475	8,318	3,042	3,031	24
12.04.26 23	63,9	6	222,02	217,89	51,7	4	214,1	211,42	6,589	6,466	3	2,992	24
13.04.26 23	63	6	221,94	217,91	51,2	4	213,59	210,97	7,068	6,94	2,949	2,940	24
14.04.26 23	63,3	6	191,16	187,66	50,9	4	183,43	181,21	6,576	6,456	2,657	2,649	21
15.04.26 23	63,8	6	148,02	145,27	50,5	4	143,25	141,54	3,805	3,734	2,176	2,171	24
16.04.26 23	63	6	224,74	220,66	50,9	4	215,35	212,74	8,067	7,921	3,081	3,071	24
17.04.26 23	63,4	6	212,91	209,02	50,6	4	204,36	201,93	7,216	7,084	3,038	3,029	23
18.04.26 23	62,3	6	221,55	217,62	49,8	4	213,29	210,82	6,917	6,794	3,066	3,057	24
19.04.26 23	63,8	6	225,99	221,8	51,2	4	216,38	213,73	8,217	8,065	3,225	3,215	24
20.04.26 23	63,8	6	229,85	225,59	51,7	4	221,26	218,51	7,212	7,078	3,112	3,103	24
21.04.26 23	64,8	6	232,4	227,96	52,9	4	224,19	221,26	6,829	6,699	3,095	3,086	24
22.04.26 23	65,6	6	240,96	236,24	54,2	4	232,48	229,28	7,092	6,953	3,1	3,091	24
Итого/Среди	63,6	6	6778,5	6653,3	50,5	4	6507,4	6429,7	227,828	223,62	98,561	98,270	739

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 1,3°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.03.26 23	82899,5	81142	77826,1	76883,7	4258,25	1650,32	14226
22.04.26 23	89678,1	87795,3	84333,5	83313,5	4481,88	1748,88	14965
Итого	6778,54	6653,37	6507,43	6429,75	223,625	98,561	739

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/26г.-22/04/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N: 000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

t_{хв}: догов., t_{хд} = 0.00°C

t_{хв} фактическая за отчетный период = 1,3°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Q _{тв} Гкал	*Q _{расч.} Гкал	ВНР ч
23.03.26 23	61,6	6	8,762	8,608	0,531	0,520	24
24.03.26 23	61,3	6	8,814	8,662	0,532	0,521	24
25.03.26 23	62,3	6	9,262	9,098	0,567	0,555	24
26.03.26 23	61,6	6	9,052	8,894	0,548	0,536	24
27.03.26 23	62	6	8,255	8,11	0,504	0,493	23
28.03.26 23	61,6	6	8,875	8,72	0,538	0,527	24
29.03.26 23	61,9	6	9,957	9,782	0,606	0,593	24
30.03.26 23	62,5	6	8,416	8,266	0,517	0,506	24
31.03.26 23	61,5	6	8,377	8,231	0,507	0,496	24
01.04.26 23	62	6	9,128	8,968	0,557	0,545	24
02.04.26 23	62	6	9,257	9,094	0,565	0,553	24
03.04.26 23	62,1	6	8,715	8,562	0,532	0,521	24
04.04.26 23	62,8	6	8,169	8,022	0,505	0,495	24
05.04.26 23	63	6	9,205	9,038	0,57	0,558	24
06.04.26 23	63,2	6	9,14	8,973	0,568	0,556	24
07.04.26 23	62,2	6	8,744	8,589	0,535	0,524	24
08.04.26 23	62,7	6	8,507	8,354	0,524	0,513	24
09.04.26 23	62,7	6	10,011	9,831	0,618	0,605	24
10.04.26 23	62,2	6	8,17	8,026	0,5	0,490	24
11.04.26 23	62,3	6	9,829	9,654	0,603	0,590	24
12.04.26 23	62,2	6	7,978	7,837	0,488	0,478	24
13.04.26 23	61,6	6	8,363	8,218	0,507	0,496	24
14.04.26 23	61,9	6	7,76	7,623	0,473	0,463	21
15.04.26 23	54,8	6	8,249	8,13	0,446	0,435	24
16.04.26 23	61,5	6	9,538	9,373	0,577	0,565	24
17.04.26 23	61,9	6	8,319	8,173	0,507	0,496	23
18.04.26 23	60,7	6	8,176	8,038	0,488	0,478	24
19.04.26 23	62,7	6	9,523	9,352	0,587	0,575	24
20.04.26 23	62,4	6	8,569	8,416	0,526	0,515	24
21.04.26 23	63,5	6	8,202	8,051	0,512	0,502	24
22.04.26 23	64,2	6	8,527	8,367	0,538	0,527	24
Итого/Средн	62	6	271,85	267,05	16,573	16,226	739

*Q_{расч.} При t_{хв} фактическая за отчетный период = 1,3°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Q _{тв} Гкал	ВНР ч
22.03.26 23	4949,85	4858	308,664	14226
22.04.26 23	5221,7	5125,06	325,238	14965
Итого	271,852	267,059	16,573	739

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____