

Месячный отчет за Февраль 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.01.26
Конец отчетного периода: 22.02.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Схема потребления: СП=

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.01.26	23:00	24.00	80.12	5.5	153.611	158.04	49.21	3.5	146.659	148.36	6.952	7.152	5.100	5.098
24.01.26	23:00	24.00	78.63	5.5	154.026	158.32	48.76	3.5	146.485	148.15	7.558	7.769	4.978	4.976
25.01.26	23:00	24.00	78.93	5.5	153.717	158.03	48.50	3.5	145.729	147.37	7.991	8.216	5.074	5.072
26.01.26	23:00	24.00	79.26	5.5	152.523	156.84	49.06	3.5	145.944	147.63	6.601	6.788	4.938	4.936
27.01.26	23:00	24.00	77.39	5.5	152.618	156.75	48.85	3.5	146.541	148.22	6.077	6.241	4.660	4.659
28.01.26	23:00	24.00	77.52	5.5	152.418	156.56	48.92	3.5	145.696	147.37	6.735	6.918	4.696	4.693
29.01.26	23:00	24.00	79.72	5.5	152.469	156.83	49.58	3.5	145.524	147.24	6.949	7.147	4.948	4.946
30.01.26	23:00	24.00	79.45	5.5	153.341	157.70	50.15	3.5	146.954	148.72	6.402	6.583	4.823	4.821
31.01.26	23:00	24.00	77.35	5.5	152.609	156.74	49.01	3.5	146.012	147.69	6.607	6.786	4.658	4.656
01.02.26	23:00	24.00	77.63	5.5	153.902	158.09	49.15	3.5	146.608	148.30	7.294	7.492	4.750	4.748
02.02.26	23:00	24.00	78.02	5.5	152.864	157.06	49.38	3.5	146.116	147.82	6.749	6.934	4.719	4.717
03.02.26	23:00	24.00	77.44	5.5	152.674	156.81	49.02	3.5	146.197	147.88	6.477	6.653	4.665	4.663
04.02.26	23:00	24.00	79.31	5.5	152.832	157.16	49.49	3.5	145.844	147.55	6.988	7.186	4.912	4.910
05.02.26	23:00	24.00	79.65	5.5	152.296	156.64	49.48	3.5	145.457	147.16	6.839	7.034	4.941	4.939
06.02.26	23:00	24.00	75.15	5.5	152.136	156.04	47.92	3.5	145.425	147.03	6.717	6.890	4.472	4.470
07.02.26	23:00	24.00	70.23	5.5	153.288	156.76	46.27	3.5	145.902	147.40	7.387	7.554	4.021	4.019
08.02.26	23:00	24.00	69.80	5.5	153.351	156.78	45.92	3.5	145.077	146.54	8.274	8.460	4.049	4.046
09.02.26	23:00	24.00	69.40	5.5	147.757	151.03	44.72	3.5	139.874	141.22	7.882	8.057	4.006	4.004
10.02.26	23:00	24.00	68.85	5.5	148.675	151.92	45.16	3.5	141.497	142.88	7.180	7.337	3.852	3.850
11.02.26	23:00	24.00	68.38	5.5	149.958	153.19	45.65	3.5	142.478	143.90	7.486	7.647	3.757	3.755
12.02.26	23:00	24.00	74.74	5.5	147.307	151.05	47.46	3.5	140.802	142.32	6.505	6.670	4.333	4.331
13.02.26	23:00	24.00	80.07	5.5	149.463	153.77	49.80	3.5	143.538	145.24	5.933	6.104	4.828	4.826
14.02.26	23:00	24.00	77.41	5.5	146.514	150.48	48.31	3.5	139.978	141.54	6.535	6.712	4.587	4.585
15.02.26	23:00	24.00	79.84	5.5	151.807	156.16	49.92	3.5	144.533	146.25	7.275	7.483	4.914	4.912
16.02.26	23:00	24.00	77.23	5.5	152.580	156.69	49.40	3.5	145.996	147.70	6.584	6.762	4.579	4.577
17.02.26	23:00	24.00	71.49	5.5	152.368	155.93	47.11	3.5	145.477	147.03	6.899	7.060	4.046	4.043
18.02.26	23:00	24.00	71.97	5.5	154.604	158.26	48.01	3.5	147.445	149.07	7.167	7.336	4.055	4.053
19.02.26	23:00	24.00	70.38	5.5	154.190	157.69	47.68	3.5	147.392	149.00	6.813	6.967	3.831	3.829
20.02.26	23:00	24.00	73.47	5.5	149.236	152.91	47.73	3.5	142.996	144.56	6.250	6.404	4.145	4.144
21.02.26	23:00	24.00	81.45	5.5	149.324	153.76	50.68	3.5	143.102	144.86	6.223	6.408	4.918	4.916
22.02.26	23:00	24.00	83.64	5.5	149.751	154.43	51.46	3.5	143.776	145.59	5.989	6.176	5.137	5.136
ИТОГО		744.00	76.25	5.5	4704.21	4828.44	48.44	3.5	4491.05	4541.58	213.318	218.928	141.392	141.328
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 0.3°C

Дата: 22 Февраль 2026

Представитель потребителя: _____ С. В. Пономарев/

