

Месячный отчет за Февраль 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.01.26
Конец отчетного периода: 22.02.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Разина, д.72
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68220
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.01.26	23:00	24.00	86.68	6.0	122.405	126.48	53.13	4.5	117.418	118.99	5.094	5.264	4.385	4.383
24.01.26	23:00	24.00	84.71	6.0	124.166	128.13	52.21	4.5	117.242	118.76	7.004	7.228	4.408	4.406
25.01.26	23:00	24.00	85.03	6.0	123.655	127.63	52.14	4.5	117.059	118.57	6.638	6.851	4.421	4.419
26.01.26	23:00	24.00	85.00	6.0	123.541	127.51	52.74	4.5	118.131	119.69	5.464	5.640	4.282	4.280
27.01.26	23:00	24.00	83.01	6.0	124.684	128.52	52.09	4.5	117.298	118.81	7.511	7.742	4.253	4.251
28.01.26	23:00	24.00	83.13	6.0	121.221	124.96	51.93	4.5	115.392	116.87	6.005	6.191	4.101	4.099
29.01.26	23:00	24.00	84.13	6.0	119.813	123.59	51.92	4.5	114.632	116.10	5.353	5.521	4.144	4.143
30.01.26	23:00	24.00	85.43	6.0	122.450	126.42	53.26	4.5	116.325	117.89	6.147	6.346	4.274	4.272
31.01.26	23:00	24.00	83.19	6.0	122.458	126.24	52.17	4.5	115.418	116.91	7.255	7.479	4.183	4.181
01.02.26	23:00	24.00	83.34	6.0	124.376	128.23	52.23	4.5	115.583	117.08	8.928	9.205	4.343	4.340
02.02.26	23:00	24.00	84.57	6.0	122.308	126.20	52.94	4.5	115.860	117.40	6.616	6.826	4.226	4.224
03.02.26	23:00	24.00	83.55	6.0	120.955	124.72	52.20	4.5	114.577	116.06	6.559	6.763	4.140	4.138
04.02.26	23:00	24.00	85.39	6.0	120.458	124.36	52.61	4.5	114.446	115.95	6.159	6.359	4.280	4.278
05.02.26	23:00	24.00	85.97	6.0	120.595	124.55	52.59	4.5	114.812	116.32	5.839	6.031	4.339	4.338
06.02.26	23:00	24.00	80.70	6.0	122.500	126.08	50.87	4.5	115.192	116.61	7.442	7.660	4.038	4.035
07.02.26	23:00	24.00	75.09	6.0	123.967	127.14	49.05	4.5	115.891	117.22	8.233	8.444	3.638	3.635
08.02.26	23:00	24.00	74.24	6.0	123.252	126.34	48.14	4.5	114.356	115.62	8.923	9.147	3.650	3.648
09.02.26	23:00	24.00	74.14	6.0	121.016	124.04	47.62	4.5	114.372	115.61	6.725	6.893	3.533	3.531
10.02.26	23:00	24.00	73.23	6.0	122.468	125.46	48.17	4.5	116.421	117.71	6.146	6.296	3.369	3.368
11.02.26	23:00	24.00	73.05	6.0	115.901	118.72	48.06	4.5	108.751	109.95	7.271	7.448	3.250	3.247
12.02.26	23:00	24.00	80.87	6.0	122.222	125.81	51.13	4.5	115.869	117.31	6.506	6.697	3.973	3.971
13.02.26	23:00	24.00	86.90	6.0	120.597	124.63	53.46	4.5	115.732	117.30	5.003	5.171	4.307	4.306
14.02.26	23:00	24.00	84.26	6.0	121.353	125.19	52.33	4.5	115.103	116.60	6.381	6.583	4.215	4.213
15.02.26	23:00	24.00	86.48	6.0	123.738	127.84	53.22	4.5	115.212	116.76	8.569	8.853	4.579	4.576
16.02.26	23:00	24.00	83.08	6.0	121.593	125.34	52.54	4.5	115.881	117.40	5.839	6.019	4.026	4.024
17.02.26	23:00	24.00	76.74	6.0	122.789	126.06	49.84	4.5	115.760	117.13	7.029	7.216	3.658	3.656
18.02.26	23:00	24.00	77.25	6.0	123.938	127.28	50.69	4.5	117.207	118.64	6.785	6.968	3.641	3.639
19.02.26	23:00	24.00	75.34	6.0	125.782	129.02	50.36	4.5	120.456	121.91	5.515	5.657	3.424	3.422
20.02.26	23:00	24.00	79.61	6.0	122.146	125.63	50.77	4.5	115.641	117.06	6.536	6.722	3.860	3.858
21.02.26	23:00	24.00	88.70	6.0	122.361	126.61	54.34	4.5	115.949	117.57	6.570	6.798	4.569	4.567
22.02.26	23:00	24.00	90.61	6.0	121.283	125.66	55.21	4.5	116.363	118.04	4.971	5.151	4.578	4.576
ИТОГО		744.00	82.04	6.0	3790.00	3904.39	51.61	4.5	3588.35	3633.84	205.017	211.167	126.087	126.025
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 22 Февраль 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

