

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/26г.-22/02/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Степана Разина, д. 74**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 2 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00010792 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хDBF6 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.01.26	81,66	5	119,88	116,4	51,04	4	113,7	112,26	4,26	4,14	30,62	3,77	3,777	24
24.01.26	79,44	5	118,7	115,41	50,13	4	112,82	111,5	4,02	3,91	29,31	3,572	3,579	24
25.01.26	80,62	5	119,84	116,46	50,38	4	112,76	111,39	5,22	5,07	30,24	3,769	3,778	24
26.01.26	80,6	5	120,11	116,73	50,97	4	113,98	112,56	4,29	4,17	29,63	3,664	3,671	24
27.01.26	78,95	5	120,25	116,99	50,5	4	114,13	112,73	4,38	4,26	28,45	3,535	3,542	24
28.01.26	79,29	5	120,86	117,54	50,82	4	114,76	113,36	4,30	4,18	28,47	3,551	3,558	24
29.01.26	82,21	5	121,21	117,66	52,07	4	115,27	113,83	3,95	3,83	30,14	3,74	3,747	24
30.01.26	80,68	5	122,42	118,95	51,94	4	116,25	114,81	4,26	4,14	28,74	3,628	3,635	24
31.01.26	78,79	5	121,84	118,56	50,81	4	114,47	113,06	5,65	5,5	27,98	3,586	3,595	24
01.02.26	78,96	5	121,07	117,76	50,9	4	114,35	112,91	4,99	4,85	28,06	3,544	3,552	24
02.02.26	79,19	5	122,23	118,86	51,16	4	115,82	114,38	4,61	4,48	28,03	3,554	3,562	24
03.02.26	78,4	5	120,99	117,74	50,48	4	114,53	113,09	4,78	4,65	27,92	3,514	3,522	24
04.02.26	80,84	5	122,32	118,82	51,53	4	115,3	113,86	5,11	4,96	29,31	3,729	3,737	24
05.02.26	81,05	5	122,05	118,51	51,52	4	115,32	113,88	4,77	4,63	29,53	3,733	3,741	24
06.02.26	75,47	5	120,04	117,04	49,13	4	113,98	112,68	4,47	4,36	26,34	3,291	3,298	24
07.02.26	70,95	5	120,72	117,98	47,45	4	113,85	112,65	5,45	5,33	23,5	3,013	3,022	24
08.02.26	70,64	5	118,51	115,87	46,86	4	111,5	110,33	5,67	5,54	23,78	3,002	3,011	24
09.02.26	70,81	5	119,59	116,87	46,79	4	112,88	111,68	5,31	5,19	24,02	3,039	3,048	24
10.02.26	69,98	5	121,57	118,91	47,35	4	115,19	113,99	5,03	4,92	22,63	2,912	2,920	24
11.02.26	68,81	5	121,85	119,25	47,19	4	114,93	113,73	5,64	5,52	21,62	2,828	2,837	24
12.02.26	76,26	5	121,26	118,15	50,04	4	114,37	112,98	5,31	5,17	26,22	3,346	3,355	24
13.02.26	81,09	5	116,75	113,42	52,2	4	110,78	109,38	4,16	4,04	28,89	3,481	3,488	24
14.02.26	78,14	5	118,9	115,72	50,52	4	112,83	111,46	4,38	4,26	27,62	3,403	3,410	24
15.02.26	80,17	5	101,89	99,03	51,04	4	98,04	96,85	2,24	2,18	29,13	2,996	3,000	24
16.02.26	77,88	5	118,6	115,43	51,13	4	112,56	111,18	4,37	4,25	26,75	3,297	3,304	24
17.02.26	72,02	5	118,42	115,65	48,2	4	112,43	111,19	4,57	4,46	23,82	2,961	2,969	24
18.02.26	72,68	5	121,7	118,85	49,1	4	115	113,72	5,25	5,13	23,58	3,044	3,053	24
19.02.26	70,35	5	120,33	117,69	48,07	4	113,35	112,12	5,69	5,57	22,28	2,877	2,886	24
20.02.26	74,89	5	118,54	115,59	49,35	4	113,15	111,86	3,83	3,73	25,54	3,129	3,135	24
21.02.26	83,04	5	121,27	117,62	53	4	115,54	114,03	3,70	3,59	30,04	3,717	3,723	24
22.02.26	85,13	5	121,69	117,89	53,82	4	115,53	113,93	4,09	3,96	31,31	3,898	3,905	24
Итого:			3715,4	3617,35			3519,3	3477,38	143,73	139,97		105,123	105,361	744
Средние:	77,38	5			50,17	4					27,2			

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы: / Пономарёв С. В. /



23.02.26