

Месячный отчет за Февраль 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.01.26
Конец отчетного периода: 22.02.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.01.26	24.00	88.09	6.0	270.999	280.308	54.40	3.5	260.034	263.720	10.966	11.342	9.735	9.731
24.01.26	24.00	86.49	6.0	278.783	288.044	54.32	3.5	265.725	269.480	13.058	13.492	9.686	9.682
25.01.26	24.00	87.07	6.0	278.382	287.749	54.46	3.5	265.628	269.400	12.754	13.183	9.790	9.787
26.01.26	24.00	87.25	6.0	279.688	289.130	55.38	3.5	268.804	272.745	10.884	11.252	9.525	9.521
27.01.26	24.00	85.29	6.0	279.464	288.514	54.63	3.5	268.265	272.096	11.199	11.562	9.191	9.187
28.01.26	24.00	85.48	6.0	281.445	290.608	55.05	3.5	269.986	273.899	11.459	11.832	9.218	9.214
29.01.26	24.00	88.91	6.0	280.794	290.602	56.57	3.5	271.178	275.314	9.615	9.951	9.640	9.637
30.01.26	24.00	87.07	6.0	281.208	290.664	56.40	3.5	273.297	277.441	7.911	8.177	9.082	9.080
31.01.26	24.00	85.10	6.0	280.614	289.665	55.36	3.5	269.452	273.398	11.161	11.521	8.975	8.971
01.02.26	24.00	85.37	6.0	283.325	292.513	55.59	3.5	269.008	272.979	14.316	14.781	9.240	9.235
02.02.26	24.00	85.46	6.0	283.295	292.504	55.90	3.5	272.142	276.200	11.153	11.516	9.011	9.008
03.02.26	24.00	84.91	6.0	280.557	289.569	55.41	3.5	269.238	273.187	11.319	11.682	8.914	8.910
04.02.26	24.00	87.41	6.0	280.801	290.312	56.38	3.5	270.906	275.011	9.896	10.231	9.285	9.282
05.02.26	24.00	87.67	6.0	281.497	291.088	56.44	3.5	271.073	275.191	10.424	10.779	9.399	9.396
06.02.26	24.00	82.16	6.0	279.373	287.824	54.15	3.5	269.252	273.036	10.121	10.427	8.372	8.369
07.02.26	24.00	76.95	6.0	281.219	288.764	52.02	3.5	269.350	272.857	11.869	12.188	7.634	7.630
08.02.26	24.00	76.95	6.0	280.353	287.875	51.66	3.5	263.963	267.356	16.390	16.830	7.944	7.939
09.02.26	24.00	76.93	6.0	279.410	286.904	51.46	3.5	267.228	270.634	12.182	12.509	7.755	7.751
10.02.26	24.00	75.93	6.0	285.588	293.065	51.78	3.5	272.362	275.875	13.226	13.572	7.592	7.588
11.02.26	24.00	75.04	6.0	285.279	292.587	51.49	3.5	272.486	275.965	12.792	13.120	7.385	7.382
12.02.26	24.00	82.50	6.0	280.305	288.852	54.23	3.5	269.462	273.255	10.843	11.174	8.519	8.516
13.02.26	24.00	87.72	6.0	278.908	288.415	56.63	3.5	270.066	274.193	8.842	9.143	9.185	9.182
14.02.26	24.00	84.72	6.0	278.222	287.122	55.14	3.5	266.319	270.192	11.903	12.284	8.890	8.886
15.02.26	24.00	87.75	6.0	282.444	292.078	56.70	3.5	270.670	274.817	11.774	12.176	9.450	9.447
16.02.26	24.00	84.31	6.0	279.474	288.336	55.61	3.5	269.201	273.179	10.273	10.599	8.599	8.596
17.02.26	24.00	78.18	6.0	281.769	289.548	52.83	3.5	269.406	273.017	12.363	12.704	7.796	7.792
18.02.26	24.00	78.70	6.0	285.712	293.704	53.61	3.5	274.032	277.808	11.680	12.007	7.812	7.808
19.02.26	24.00	77.29	6.0	283.176	290.836	53.11	3.5	270.130	273.788	13.045	13.398	7.551	7.547
20.02.26	24.00	81.06	6.0	279.215	287.466	54.06	3.5	268.493	272.253	10.721	11.038	8.136	8.133
21.02.26	24.00	89.67	6.0	283.434	293.497	57.98	3.5	273.052	277.415	10.382	10.750	9.606	9.603
22.02.26	24.00	91.96	6.0	282.634	293.131	58.99	3.5	273.733	278.249	8.902	9.233	9.859	9.856
ИТОГО	744.0	83.85	6.0	8707.36	8981.27	54.77	3.5	8353.94	8473.95	353.425	364.452	272.772	272.666
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 23 Февраль 2026

Представитель потребителя: С.В. Пономарев/

