

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.26	0,011	0,876	1,007	-0,131	0,88	1,01	25,97	21,84	4,13	5,50	4,00	24:00	-0,13	0,013
24.06.26	0,002	0,080	0,030	0,050	0,08	0,03	22,78	20,27	2,51	5,50	4,00	24:00	0,05	0,001
25.06.26	0,002	0,080	0,010	0,070	0,08	0,01	21,86	20,00	1,86	5,50	4,00	24:00	0,07	0,000
26.06.26	0,135	3,934	1,460	2,474	3,98	1,47	27,54	23,68	3,86	5,50	4,00	24:00	2,50	0,089
27.06.26	0,568	36,576	32,311	4,265	37,30	32,80	65,26	56,45	8,81	5,50	4,00	24:00	4,35	0,488
28.06.26	0,680	39,158	34,143	5,015	39,96	34,66	66,52	56,54	9,98	5,50	4,00	24:00	5,12	0,586
29.06.26	0,682	41,008	36,580	4,428	41,91	37,18	69,16	59,11	10,05	5,50	4,00	24:00	4,53	0,598
30.06.26	0,710	40,001	36,091	3,910	41,01	36,76	74,41	62,96	11,45	5,50	4,00	24:00	4,01	0,637
01.07.26	0,850	41,959	37,415	4,544	43,09	38,13	77,19	64,02	13,17	5,50	4,00	24:00	4,67	0,765
02.07.26	0,872	44,126	40,006	4,120	45,28	40,73	75,95	62,12	13,83	5,50	4,00	24:00	4,23	0,794
03.07.26	0,750	42,335	38,023	4,312	43,26	38,61	68,89	57,05	11,84	5,50	4,00	24:00	4,41	0,669
04.07.26	0,666	41,089	36,707	4,382	41,85	37,19	63,05	52,48	10,57	5,50	4,00	24:00	4,46	0,584
05.07.26	0,695	40,677	35,924	4,753	41,43	36,39	63,06	52,19	10,87	5,50	4,00	24:00	4,84	0,606
06.07.26	0,732	41,027	36,196	4,831	41,82	36,68	64,44	53,00	11,44	5,50	4,00	24:00	4,92	0,642
07.07.26	0,792	41,349	36,488	4,861	42,24	37,03	68,39	55,90	12,49	5,50	4,00	24:00	4,97	0,701
08.07.26	0,785	44,499	40,075	4,425	45,47	40,69	68,81	56,88	11,93	5,50	4,00	24:00	4,52	0,701
09.07.26	0,846	48,530	43,606	4,924	49,63	44,32	70,17	58,88	11,29	5,50	4,00	23:11	5,04	0,753
10.07.26	0,779	47,368	43,400	3,968	48,42	44,09	69,50	58,00	11,50	5,50	4,00	24:00	4,06	0,705
11.07.26	0,747	44,105	39,747	4,358	45,02	40,33	66,75	55,22	11,53	5,50	4,00	24:00	4,45	0,665
12.07.26	0,760	42,645	37,543	5,101	43,47	38,05	64,58	53,19	11,39	5,50	4,00	23:59	5,20	0,664
13.07.26	0,709	43,017	38,783	4,234	43,85	39,31	64,54	53,43	11,11	5,50	4,00	24:00	4,32	0,630
14.07.26	0,062	4,478	4,807	-0,329	4,57	4,87	32,66	28,52	4,14	5,50	4,00	24:00	-0,34	0,068
15.07.26	0,000	0,010	0,020	-0,010	0,01	0,02	22,73	22,57	0,16	5,50	4,00	24:00	-0,01	0,000
16.07.26	0,001	0,100	0,010	0,090	0,10	0,01	22,53	22,76	-0,23	5,50	4,00	24:00	0,09	-0,001
17.07.26	0,580	35,577	30,982	4,594	36,25	31,42	59,23	51,32	7,91	5,50	4,00	24:00	4,68	0,494
18.07.26	0,626	38,737	33,592	5,145	39,45	34,06	62,86	53,98	8,88	5,50	4,00	24:00	5,24	0,529
19.07.26	0,615	39,197	34,257	4,940	39,87	34,69	60,68	51,51	9,17	5,50	4,00	24:00	5,02	0,522
20.07.26	0,601	37,570	33,324	4,246	38,24	33,75	61,80	51,78	10,02	5,50	4,00	24:00	4,32	0,521
21.07.26	0,668	38,259	33,341	4,918	38,98	33,79	63,62	53,19	10,43	5,50	4,00	24:00	5,01	0,576
22.07.26	0,686	37,391	32,301	5,090	38,10	32,73	63,80	52,75	11,05	5,50	4,00	24:00	5,19	0,591
Итого:	16,611	955,76	848,18	107,58	975,60	860,81	56,96	48,05	8,90	5,50	4,00	719:08	109,77	14,588

Qрасч = Qo- (Mг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

23.07.26



/ Пономарёв С. В. /

Месячный отчет за Июль 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.26

Конец отчетного периода: 22.07.26

Потребитель: Коллектив жильцов

Объект: Жилой дом

Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11

Идентификационный номер прибора: ИД=19906

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.26	23:00	24:00	65.12	6.5	54.395	55.46	54.96	4.5	48.362	49.05	6.034	6.152	0.886	0.773
24.06.26	23:00	24:00	66.94	6.5	48.656	49.66	55.34	4.5	43.174	43.80	5.483	5.596	0.870	0.767
25.06.26	23:00	24:00	69.75	6.5	34.005	34.76	56.89	4.5	30.609	31.08	3.401	3.477	0.632	0.568
26.06.26	23:00	24:00	68.80	6.5	26.126	26.70	56.19	4.5	21.993	22.32	4.135	4.226	0.562	0.484
27.06.26	23:00	24:00	72.66	6.5	66.343	67.94	63.01	4.5	60.988	62.12	5.355	5.484	0.980	0.880
28.06.26	23:00	24:00	72.77	6.5	65.844	67.43	62.95	4.5	60.932	62.06	4.917	5.036	0.959	0.867
29.06.26	23:00	24:00	73.18	6.5	70.076	71.78	63.85	4.5	65.124	66.36	4.953	5.073	0.973	0.880
30.06.26	23:00	24:00	77.26	6.5	69.419	71.29	66.91	4.5	63.901	65.23	5.518	5.666	1.091	0.987
01.07.26	23:00	24:00	80.02	6.5	68.141	70.10	69.00	4.5	63.496	64.89	4.644	4.778	1.075	0.988
02.07.26	23:00	24:00	78.47	6.5	68.240	70.13	67.95	4.5	63.130	64.48	5.110	5.252	1.068	0.972
03.07.26	23:00	24:00	71.09	6.5	65.370	66.88	61.99	4.5	60.232	61.31	5.138	5.257	0.917	0.820
04.07.26	23:00	24:00	64.81	6.5	63.387	64.62	56.83	4.5	58.200	59.09	5.187	5.288	0.803	0.706
05.07.26	23:00	24:00	64.73	6.5	62.326	63.53	56.42	4.5	56.601	57.45	5.725	5.836	0.844	0.736
06.07.26	23:00	24:00	66.02	6.5	62.863	64.13	57.25	4.5	57.025	57.91	5.838	5.955	0.888	0.778
07.07.26	23:00	24:00	70.55	6.5	63.061	64.50	60.84	4.5	58.045	59.05	5.016	5.130	0.920	0.826
08.07.26	23:00	24:00	70.56	6.5	67.785	69.33	61.48	4.5	62.379	63.48	5.406	5.529	0.951	0.849
09.07.26	23:00	24:00	72.00	6.5	75.064	76.84	63.44	4.5	69.292	70.59	5.773	5.909	1.012	0.903
10.07.26	23:00	24:00	71.43	6.5	73.810	75.53	62.61	4.5	69.318	70.59	4.492	4.597	0.935	0.851
11.07.26	23:00	24:00	68.86	6.5	68.899	70.40	60.24	4.5	63.108	64.18	5.791	5.918	0.945	0.836
12.07.26	23:00	24:00	66.23	6.5	65.366	66.69	57.54	4.5	58.997	59.92	6.369	6.498	0.937	0.817
13.07.26	23:00	24:00	66.10	6.5	67.468	68.83	57.59	4.5	60.904	61.85	6.564	6.697	0.955	0.832
14.07.26	23:00	24:00	68.53	6.5	10.980	11.22	59.61	4.5	9.769	9.93	1.295	1.323	0.173	0.149
15.07.26	23:00	24:00	23.01	6.5	0.001	0.00	25.53	4.5	0.022	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000
16.07.26	23:00	24:00	29.59	6.5	0.163	0.16	25.10	4.5	0.039	0.04	0.163	0.164	0.005	0.002
17.07.26	23:00	24:00	65.78	6.5	52.778	53.84	57.76	4.5	48.453	49.22	4.325	4.412	0.675	0.593
18.07.26	23:00	24:00	64.89	6.5	60.011	61.18	57.18	4.5	54.304	55.14	5.707	5.818	0.791	0.684
19.07.26	23:00	24:00	62.32	6.5	57.522	58.56	54.77	4.5	51.753	52.49	5.771	5.875	0.752	0.644
20.07.26	23:00	24:00	63.44	6.5	61.016	62.16	54.96	4.5	54.231	55.01	6.785	6.912	0.892	0.765
21.07.26	23:00	24:00	65.29	6.5	60.542	61.73	56.48	4.5	54.681	55.51	5.860	5.976	0.867	0.757
22.07.26	23:00	24:00	65.55	6.5	59.036	60.21	56.42	4.5	53.528	54.33	5.508	5.617	0.852	0.748
ИТОГО		720.00	66.19	6.5	1668.70	1705.62	57.37	4.5	1522.59	1548.50	146.264	149.452	24.212	21.462
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 18.8°C

*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 18.8°C

Дата: 22 Июль 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

