

Месячный отчет за Июль 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Конец отчетного периода: 22.07.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"
Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Qобщ (прибор)	Тепло** Qобщ (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.26 23:00	24.00	70.06	6.3	31.392	32.10	67.60	4.0	72.963	74.51	1.192	1.219	0.134	0.112
24.06.26 23:00	24.00	71.60	6.3	16.214	16.59	68.69	4.0	10.187	10.41	6.406	6.557	0.488	0.368
25.06.26 23:00	24.00	69.91	6.3	10.482	10.72	59.01	4.0	9.471	9.63	5.615	5.740	0.414	0.309
26.06.26 23:00	24.00	70.33	6.3	11.226	11.48	59.24	4.0	18.015	18.32	4.151	4.246	0.311	0.233
ИТОГО	96.00	70.47	6.3	69.31	70.89	63.63	4.0	110.64	112.87	17.364	17.762	1.348	1.021
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Qобщ (прибор)	Тепло** Qобщ (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
21.07.26 23:00	24.00	65.23	6.3	26.799	27.33	64.13	4.0	22.233	22.66	4.566	4.656	0.324	0.238
22.07.26 23:00	24.00	65.52	6.3	26.056	26.57	64.35	4.0	21.703	22.12	4.354	4.441	0.312	0.230
ИТОГО	48.00	65.37	6.3	52.85	53.90	64.24	4.0	43.94	44.78	8.920	9.096	0.635	0.468
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.80°C
**- расчет потребления тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 18.80°C

Дата: 23 Июль 2026

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

