

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Степана Разина, д. 74**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 2 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00010792 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хDBF6 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.06.26	68,69	5	65,69	64,27	69,16	4	61,37	60,03	4,33	4,24	-0,47	0,256	0,185	24
24.06.26	70,3	5	66,99	65,49	70,84	4	62,05	60,66	4,94	4,83	-0,54	0,302	0,221	24
25.06.26	67,85	5	39,95	39,11	65,65	4	33,78	33,11	6,13	6	2,2	0,469	0,368	24
26.06.26	67,77	5	21,42	20,95	57,88	4	15,36	15,12	5,96	5,83	9,89	0,533	0,435	24
27.06.26	64,6	5	20,73	20,31	55,63	4	14,32	14,08	6,36	6,23	8,97	0,516	0,411	24
28.06.26	63,71	5	20,39	20,02	54,86	4	14,27	14,03	6,10	5,99	8,85	0,496	0,395	24
29.06.26	64,21	5	20,67	20,28	55,28	4	14,78	14,54	5,85	5,74	8,93	0,486	0,390	24
30.06.26	66,04	5	21,23	20,8	56,76	4	15	14,76	6,16	6,04	9,28	0,525	0,424	24
01.07.26	68,36	5	21,2	20,76	58,43	4	15	14,76	6,13	6	9,93	0,546	0,445	24
02.07.26	67,46	5	20,9	20,45	57,91	4	15,04	14,8	5,77	5,65	9,55	0,51	0,415	24
03.07.26	62,42	5	21,05	20,67	54,12	4	14,55	14,31	6,48	6,36	8,3	0,503	0,396	24
04.07.26	55,37	5	21,63	21,33	48,72	4	14,3	14,06	7,37	7,27	6,65	0,482	0,360	24
05.07.26	56,95	5	20,9	20,6	49,65	4	14,19	13,95	6,75	6,65	7,3	0,465	0,353	24
06.07.26	57,31	5	21,17	20,85	49,74	4	14,33	14,09	6,86	6,76	7,57	0,481	0,367	24
07.07.26	61,16	5	20,75	20,42	52,96	4	14,45	14,21	6,31	6,21	8,2	0,485	0,381	24
08.07.26	61,63	5	20,56	20,2	53,35	4	14,61	14,37	5,93	5,83	8,28	0,467	0,369	24
09.07.26	62,07	5	20,54	20,2	53,59	4	14,73	14,49	5,81	5,71	8,48	0,466	0,370	24
10.07.26	61,31	5	20,48	20,16	52,97	4	14,56	14,32	5,93	5,84	8,34	0,466	0,368	24
11.07.26	58,79	5	20,09	19,81	51,16	4	14,35	14,11	5,78	5,7	7,63	0,433	0,337	24
12.07.26	57,67	5	21,79	21,48	50,1	4	14,75	14,51	7,07	6,97	7,57	0,496	0,379	24
13.07.26	58,6	5	22,16	21,82	50,75	4	15,11	14,87	7,06	6,95	7,85	0,512	0,395	24
14.07.26	61,72	5	23,7	23,3	53,26	4	16,99	16,75	6,66	6,55	8,46	0,532	0,422	24
15.07.26	65,91	5	22,46	21,99	56,65	4	16,92	16,68	5,42	5,31	9,26	0,495	0,406	24
16.07.26	63,08	5	21,91	21,5	54,46	4	16,17	15,93	5,68	5,57	8,62	0,476	0,382	24
17.07.26	62	5	11,57	11,36	53,92	4	8,56	8,43	2,98	2,93	8,08	0,245	0,196	24
18.07.26	50,33	5	9,56	9,45	43,77	4	5,43	5,37	4,13	4,08	6,56	0,233	0,164	24
19.07.26	54,98	5	20,93	20,67	48,2	4	14,28	14,04	6,71	6,63	6,78	0,445	0,334	24
20.07.26	56,5	5	21,21	20,91	49,24	4	14	13,76	7,25	7,15	7,26	0,492	0,372	24
21.07.26	57,62	5	20,57	20,29	50,3	4	12,76	12,52	7,88	7,77	7,32	0,523	0,392	24
22.07.26	55,26	5	5,05	4,97	48,67	4	4,21	4,13	0,85	0,84	6,59	0,072	0,058	24
Итого:			707,25	694,42			530,22	520,79	176,66	173,63		13,408	10,491	720
Средние:	61,65	5			54,26	4					7,38			

Mr=M1-

M2

Qрасч = Qo- (Mr*(t_f-t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.07.26