

Месячный отчет за Июль 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.26
Конец отчетного периода: 22.07.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.26	24.00	77.28	6.0	102.752	105.532	63.83	3.5	94.426	96.231	8.326	8.551	1.919	1.763
24.06.26	24.00	78.98	6.0	103.399	106.310	65.26	3.5	95.355	97.255	8.044	8.271	1.947	1.796
25.06.26	24.00	78.46	6.0	104.000	106.900	65.01	3.5	94.498	96.368	9.502	9.767	2.029	1.851
26.06.26	24.00	81.73	6.0	102.793	105.873	67.43	3.5	95.355	97.373	7.438	7.660	1.975	1.835
27.06.26	24.00	77.12	6.0	98.018	100.657	63.76	3.5	89.096	90.797	8.922	9.162	1.876	1.708
28.06.26	24.00	76.70	6.0	99.186	101.830	63.49	3.5	88.106	89.773	11.080	11.375	2.016	1.807
29.06.26	24.00	76.95	6.0	100.504	103.201	63.93	3.5	91.850	93.610	8.654	8.886	1.867	1.705
30.06.26	24.00	80.96	6.0	99.563	102.499	66.63	3.5	92.222	94.131	7.341	7.557	1.924	1.786
01.07.26	24.00	82.50	6.0	98.796	101.808	67.64	3.5	92.427	94.394	6.369	6.563	1.905	1.785
02.07.26	24.00	80.76	6.0	99.985	102.914	66.80	3.5	92.817	94.749	7.168	7.378	1.872	1.737
03.07.26	24.00	73.12	6.0	97.827	100.215	61.45	3.5	90.383	91.994	7.445	7.626	1.595	1.456
04.07.26	24.00	67.97	6.0	98.555	100.657	57.53	3.5	89.287	90.693	9.268	9.465	1.563	1.389
05.07.26	24.00	67.93	6.0	99.631	101.755	57.32	3.5	88.566	89.951	11.065	11.301	1.697	1.489
06.07.26	24.00	70.25	6.0	98.211	100.447	58.54	3.5	89.105	90.555	9.106	9.313	1.697	1.525
07.07.26	24.00	73.17	6.0	99.657	102.092	60.93	3.5	89.398	90.967	10.259	10.510	1.842	1.649
08.07.26	24.00	74.02	6.0	99.688	102.178	61.41	3.5	90.227	91.833	9.460	9.697	1.840	1.662
09.07.26	24.00	74.81	6.0	99.571	102.109	61.85	3.5	90.951	92.591	8.620	8.840	1.827	1.665
10.07.26	24.00	74.02	6.0	99.463	101.947	61.01	3.5	90.034	91.618	9.429	9.665	1.866	1.689
11.07.26	24.00	71.23	6.0	98.798	101.095	59.06	3.5	89.141	90.619	9.657	9.882	1.762	1.581
12.07.26	24.00	69.29	6.0	103.134	105.411	57.84	3.5	91.569	93.027	11.564	11.820	1.845	1.627
13.07.26	24.00	69.23	6.0	104.763	107.078	58.12	3.5	93.654	95.157	11.110	11.355	1.816	1.607
14.07.26	24.00	73.13	6.0	113.147	115.918	61.60	3.5	103.812	105.672	9.335	9.564	1.888	1.713
15.07.26	24.00	78.70	6.0	99.664	102.458	64.44	3.5	90.890	92.671	8.773	9.019	1.975	1.810
16.07.26	24.00	74.46	6.0	95.040	97.455	61.10	3.5	85.341	86.848	9.700	9.946	1.878	1.696
17.07.26	24.00	72.55	6.0	89.832	91.997	59.60	3.5	79.909	81.258	9.922	10.162	1.752	1.566
18.07.26	24.00	67.49	6.0	88.710	90.578	55.97	3.5	77.787	78.951	10.923	11.153	1.635	1.430
19.07.26	24.00	65.69	6.0	91.066	92.889	54.66	3.5	76.262	77.352	14.804	15.100	1.817	1.538
20.07.26	24.00	67.00	6.0	87.115	88.928	55.32	3.5	74.905	76.000	12.211	12.465	1.702	1.472
21.07.26	24.00	68.36	6.0	80.782	82.525	55.52	3.5	68.955	69.971	11.827	12.082	1.698	1.475
22.07.26	24.00	68.82	6.0	76.639	78.315	55.23	3.5	64.693	65.636	11.946	12.208	1.709	1.484
ИТОГО	720.0	73.75	6.0	2930.29	3003.57	61.08	3.5	2641.02	2688.04	289.268	296.343	54.734	49.295
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 18.8°C
* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 18.8°C

Дата: 23 Июль 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

