

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-22/06/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,9 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.26	0,758	21,024	12,726	8,298	21,36	12,81	58,33	37,17	21,16	5,50	4,00	24:00	8,43	0,651
24.05.26	0,729	20,494	12,162	8,332	20,81	12,24	57,28	36,52	20,76	5,50	4,00	24:00	8,46	0,622
25.05.26	0,772	22,232	13,668	8,564	22,58	13,76	57,61	37,42	20,19	5,50	4,00	24:00	8,70	0,662
26.05.26	0,851	26,566	18,761	7,806	27,05	18,93	62,04	42,86	19,18	5,50	4,00	24:00	7,95	0,750
27.05.26	0,657	23,307	17,954	5,353	23,76	18,15	62,26	46,93	15,33	5,50	4,00	21:26	5,46	0,588
28.05.26	0,000	0,000	0,099	-0,099	0,00	0,10	20,73	25,08	-4,35	5,50	4,00	24:00	0,00	0,001
29.05.26	0,001	0,030	0,000	0,030	0,03	0,00	18,24	17,37	0,87	5,50	4,00	24:00	0,03	0,000
30.05.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	18,26	16,81	1,45	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
31.05.26	0,000	0,010	0,000	0,010	0,01	0,00	18,46	17,00	1,46	5,50	4,00	24:00	0,01	0,000
01.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	18,52	17,37	1,15	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
02.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	23,02	17,75	5,27	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
03.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	19,72	17,50	2,22	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
04.06.26	0,002	0,080	0,000	0,080	0,08	0,00	20,56	17,27	3,29	5,50	4,00	24:00	0,08	0,001
05.06.26	0,000	0,020	0,000	0,020	0,02	0,00	21,31	17,67	3,64	5,50	4,00	24:00	0,02	0,000
06.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	20,61	17,81	2,80	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
07.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	20,87	18,18	2,69	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
08.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	20,95	18,58	2,37	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
09.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	20,71	18,51	2,20	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
10.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	21,40	18,88	2,52	5,50	4,00	20:35	0,00	0,000
11.06.26	0,000	0,020	0,060	-0,040	0,02	0,06	20,98	19,17	1,81	5,50	4,00	24:00	0,00	0,001
12.06.26	0,000	0,000	0,030	-0,030	0,00	0,03	20,72	19,21	1,51	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
13.06.26	0,000	0,000	0,040	-0,040	0,00	0,04	20,47	19,46	1,01	5,50	4,00	24:00	0,00	0,001
14.06.26	0,000	0,000	0,010	-0,010	0,00	0,01	20,42	19,16	1,26	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
15.06.26	0,000	0,000	0,040	-0,040	0,00	0,04	20,80	19,30	1,50	5,50	4,00	22:27	0,00	0,001
16.06.26	0,000	0,000	0,010	-0,010	0,00	0,01	20,23	19,30	0,93	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
17.06.26	0,000	0,000	0,010	-0,010	0,00	0,01	20,20	19,42	0,78	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
18.06.26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	19,62	19,58	0,04	5,50	4,00	23:37	0,00	0,000
19.06.26	0,000	0,000	0,010	-0,010	0,00	0,01	19,31	19,17	0,14	5,50	4,00	24:00	0,00	0,000
20.06.26	0,162	9,769	9,285	0,484	9,91	9,37	46,73	35,44	11,29	5,50	4,00	24:00	0,49	0,156
21.06.26	0,000	0,110	3,565	-3,456	0,11	3,57	25,92	18,74	7,18	5,50	4,00	24:00	-3,47	0,045
22.06.26	0,007	0,528	2,056	-1,528	0,53	2,06	25,52	20,77	4,75	5,50	4,00	23:48	-1,53	0,026
Итого:	3,940	124,19	90,48	33,71	126,27	91,20	27,80	22,75	5,05	5,50	4,00	719:28	34,63	3,505

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.06.26

Месячный отчет за Июнь 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.26

Конец отчетного периода: 22.06.26

Потребитель: Коллектив жильцов

Объект: Жилой дом

Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11

Идентификационный номер прибора: ИД=19906

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.26	23:00	24:00	62.20	6.5	27.555	28.05	42.56	4.5	19.666	19.84	7.889	8.031	0.878	0.776
24.05.26	23:00	24:00	61.06	6.5	28.300	28.79	41.88	4.5	17.207	17.35	11.093	11.286	1.008	0.865
25.05.26	23:00	24:00	61.22	6.5	30.059	30.58	42.69	4.5	19.376	19.55	10.684	10.870	1.014	0.876
26.05.26	23:00	24:00	65.52	6.5	37.087	37.82	48.60	4.5	28.815	29.14	8.272	8.436	1.031	0.924
27.05.26	23:00	24:00	67.67	6.5	36.533	37.30	53.35	4.5	30.817	31.23	5.725	5.845	0.830	0.756
28.05.26	23:00	24:00	20.17	6.5	0.188	0.19	40.91	4.5	0.070	0.07	0.186	0.186	0.004	0.001
29.05.26	23:00	24:00	16.73	6.5	0.000	0.00	17.47	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
30.05.26	23:00	24:00	17.44	6.5	0.000	0.00	17.80	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
31.05.26	23:00	24:00	17.51	6.5	0.000	0.00	17.86	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.26	23:00	24:00	17.63	6.5	0.000	0.00	18.22	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.26	23:00	24:00	17.29	6.5	0.000	0.00	17.89	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.06.26	23:00	24:00	17.29	6.5	0.000	0.00	17.76	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
04.06.26	23:00	24:00	18.01	6.5	0.000	0.00	18.53	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
05.06.26	23:00	24:00	17.83	6.5	0.000	0.00	18.28	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
06.06.26	23:00	24:00	18.21	6.5	0.000	0.00	18.46	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
07.06.26	23:00	24:00	18.63	6.5	0.000	0.00	18.88	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
08.06.26	23:00	24:00	18.91	6.5	0.000	0.00	19.24	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.06.26	23:00	24:00	19.12	6.5	0.000	0.00	19.37	4.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.06.26	23:00	24:00	19.05	6.5	0.001	0.00	19.36	4.5	0.000	0.00	0.001	0.001	0.000	0.000
11.06.26	23:00	24:00	20.76	6.5	0.000	0.00	21.05	4.5	0.054	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000
12.06.26	23:00	24:00	21.11	6.5	0.000	0.00	19.99	4.5	0.062	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
13.06.26	23:00	24:00	22.09	6.5	0.000	0.00	20.64	4.5	0.026	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000
14.06.26	23:00	24:00	22.86	6.5	0.038	0.04	20.82	4.5	0.028	0.03	0.017	0.017	0.000	0.000
15.06.26	23:00	24:00	20.81	6.5	1.510	1.51	20.77	4.5	0.006	0.01	1.503	1.506	0.031	0.012
16.06.26	23:00	24:00	21.39	6.5	0.622	0.62	20.83	4.5	0.010	0.01	0.614	0.615	0.013	0.005
17.06.26	23:00	24:00	20.72	6.5	0.193	0.19	21.42	4.5	0.009	0.01	0.191	0.192	0.004	0.002
18.06.26	23:00	24:00	21.15	6.5	0.495	0.50	22.17	4.5	0.010	0.01	0.485	0.486	0.010	0.004
19.06.26	23:00	24:00	19.74	6.5	0.807	0.81	19.28	4.5	0.056	0.06	0.800	0.801	0.016	0.006
20.06.26	23:00	24:00	44.69	6.5	7.435	7.51	32.19	4.5	3.416	3.43	4.019	4.058	0.222	0.170
21.06.26	23:00	24:00	57.31	6.5	32.408	32.91	48.38	4.5	25.933	26.22	6.477	6.576	0.604	0.520
22.06.26	23:00	24:00	61.81	6.5	53.600	54.55	52.75	4.5	47.974	48.61	5.632	5.733	0.785	0.712
ИТОГО		744.00	29.87	6.5	256.83	261.38	26.75	4.5	193.53	195.70	63.587	64.639	6.450	5.630
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.9°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 12.9°C

Дата: 22 Июнь 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

