

Месячный отчет за Июнь 2026
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.26
Конец отчетного периода: 22.06.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.26	23:00	24.00	64.02	5.5	13.851	14.12	58.30	3.5	6.297	6.40	7.555	7.699	0.520	0.423
24.05.26	23:00	24.00	62.44	5.5	16.549	16.85	57.11	3.5	6.133	6.23	10.417	10.606	0.684	0.549
25.05.26	23:00	24.00	63.99	5.5	15.748	16.05	58.68	3.5	6.932	7.04	8.816	8.983	0.602	0.488
26.05.26	23:00	24.00	66.97	5.5	14.306	14.60	60.67	3.5	6.579	6.69	7.731	7.892	0.560	0.460
27.05.26	23:00	24.00	62.77	5.5	13.828	14.09	60.45	3.5	5.970	6.07	7.858	8.006	0.507	0.406
28.05.26	23:00	24.00	29.10	5.5	3.414	3.43	34.66	3.5	1.392	1.40	2.092	2.100	0.054	0.027
29.05.26	23:00	24.00	21.27	5.5	0.000	0.00	23.92	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
30.05.26	23:00	24.00	20.91	5.5	0.000	0.00	23.12	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
31.05.26	23:00	24.00	20.40	5.5	0.000	0.00	22.46	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.26	23:00	24.00	20.39	5.5	0.000	0.00	22.08	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.26	23:00	24.00	20.50	5.5	0.000	0.00	21.81	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.06.26	23:00	24.00	20.06	5.5	0.000	0.00	21.52	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
04.06.26	23:00	24.00	20.62	5.5	0.000	0.00	21.43	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
05.06.26	23:00	24.00	20.77	5.5	0.000	0.00	21.53	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
06.06.26	23:00	24.00	21.07	5.5	0.000	0.00	21.70	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
07.06.26	23:00	24.00	21.37	5.5	0.000	0.00	21.91	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
08.06.26	23:00	24.00	21.29	5.5	0.000	0.00	21.92	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.06.26	23:00	24.00	21.44	5.5	0.000	0.00	21.95	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.06.26	23:00	24.00	21.30	5.5	0.002	0.00	21.98	3.5	0.002	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
11.06.26	23:00	24.00	22.13	5.5	2.837	2.84	22.05	3.5	0.020	0.02	2.817	2.823	0.063	0.026
12.06.26	23:00	24.00	22.00	5.5	4.149	4.16	21.66	3.5	1.941	1.95	2.208	2.213	0.049	0.021
13.06.26	23:00	24.00	21.96	5.5	3.605	3.61	21.56	3.5	2.483	2.49	1.123	1.125	0.026	0.011
14.06.26	23:00	24.00	21.76	5.5	3.244	3.25	21.38	3.5	2.186	2.19	1.058	1.060	0.024	0.010
15.06.26	23:00	24.00	22.04	5.5	2.722	2.73	21.52	3.5	1.966	1.97	0.756	0.757	0.018	0.008
16.06.26	23:00	24.00	21.90	5.5	2.949	2.96	21.44	3.5	1.659	1.66	1.290	1.292	0.029	0.013
17.06.26	23:00	24.00	21.86	5.5	2.610	2.62	21.38	3.5	0.943	0.94	1.667	1.670	0.037	0.016
18.06.26	23:00	24.00	21.88	5.5	2.797	2.80	21.42	3.5	0.861	0.86	1.936	1.940	0.043	0.018
19.06.26	23:00	24.00	35.39	5.5	11.048	11.12	36.37	3.5	3.789	3.81	7.258	7.306	0.253	0.160
20.06.26	23:00	24.00	55.83	5.5	16.155	16.39	54.17	3.5	9.389	9.52	6.766	6.866	0.394	0.307
21.06.26	23:00	24.00	58.11	5.5	15.526	15.77	56.26	3.5	8.746	8.88	6.781	6.888	0.411	0.323
22.06.26	23:00	24.00	58.79	5.5	15.349	15.60	56.81	3.5	8.783	8.92	6.566	6.672	0.404	0.319
ИТОГО		744.00	32.40	5.5	160.69	162.98	32.04	3.5	76.07	77.05	84.693	85.896	4.677	3.584
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 12.9°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 12.9°C

Дата: 22 Июнь 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

