

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N: 000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 12,9°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.05.26 23	57,5	6	27,202	26,787	51,1	4	15,795	15,602	11,358	11,185	0,745	0,601	24
24.05.26 23	56,2	6	26,024	25,645	49,9	4	15,359	15,181	10,620	10,465	0,684	0,549	24
25.05.26 23	57,1	6	28,233	27,807	50,9	4	16,78	16,577	11,402	11,23	0,744	0,599	24
26.05.26 23	61,4	6	31,233	30,692	55,7	4	21,585	21,272	9,585	9,419	0,701	0,579	24
27.05.26 23	61,6	6	35,411	34,787	58,6	4	24,885	24,488	10,483	10,298	0,762	0,629	24
28.05.26 23	30	6	11,39	11,349	33,3	4	9,181	9,137	2,220	2,212	0,082	0,053	24
29.05.26 23	17,9	6	0	0	18,4	4	0	0	0	0	0	0,000	24
30.05.26 23	16,9	6	0	0	17,3	4	0	0	0	0	0	0,000	24
31.05.26 23	16,6	6	0	0	16,9	4	0	0	0	0	0	0,000	24
01.06.26 23	16,5	6	0	0	16,8	4	0	0	0	0	0	0,000	24
02.06.26 23	16,4	6	0	0	16,7	4	0	0	0	0	0	0,000	24
03.06.26 23	16,4	6	0	0	16,6	4	0	0	0	0	0	0,000	20
04.06.26 23	16,4	6	0	0	16,6	4	0	0	0	0	0	0,000	24
05.06.26 23	16,5	6	0	0	16,6	4	0	0	0	0	0	0,000	24
06.06.26 23	16,6	6	0	0	16,8	4	0	0	0	0	0	0,000	24
07.06.26 23	16,8	6	0	0	17	4	0	0	0	0	0	0,000	24
08.06.26 23	17,1	6	0	0	17,2	4	0	0	0	0	0	0,000	24
09.06.26 23	17,3	6	0	0	17,4	4	0	0	0	0	0	0,000	24
10.06.26 23	17,4	6	0	0	17,5	4	0	0	0	0	0	0,000	20
11.06.26 23	17,4	6	0	0	17,6	4	0,002	0,002	0	-0,002	0	0,000	24
12.06.26 23	17,4	6	0	0	17,8	4	0	0	0	0	0	0,000	24
13.06.26 23	17,6	6	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0,000	24
14.06.26 23	17,7	6	0	0	18,1	4	0	0	0	0	0	0,000	24
15.06.26 23	17,8	6	0	0	18,2	4	0	0	0	0	0	0,000	24
16.06.26 23	17,9	6	0	0	18,3	4	0	0	0	0	0	0,000	24
17.06.26 23	24,3	6	1,8	1,796	18,3	4	0	0	1,800	1,796	0,044	0,021	24
18.06.26 23	46,9	6	7,532	7,453	19,7	4	0	0	7,532	7,453	0,351	0,255	24
19.06.26 23	49,2	6	7,832	7,744	21,7	4	0	0	7,832	7,744	0,381	0,281	24
20.06.26 23	48	6	7,008	6,932	22	4	0	0	7,008	6,932	0,334	0,245	24
21.06.26 23	49,4	6	7,472	7,387	22,2	4	0	0	7,472	7,387	0,365	0,270	24
22.06.26 23	47,8	6	5,795	5,732	23,2	4	0,1	0,1	5,694	5,632	0,272	0,199	24
Итого/Средн	55	6	196,93	194,11	52	4	103,68	102,36	93,085	91,752	5,465	4,281	736

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 12,9°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.05.26 23	90665,6	88766,9	85019,9	83990,4	4776,5	1769,87	15685
22.06.26 23	90862,5	88961	85123,5	84092,7	4868,25	1775,34	16421
Итого	196,932	194,111	103,688	102,36	91,752	5,465	736

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/26г.-22/06/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес:г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 12,9°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.05.26 23	55,1	6	11,309	11,149	0,615	0,471	24
24.05.26 23	53,8	6	10,549	10,407	0,561	0,427	24
25.05.26 23	54,9	6	11,338	11,179	0,615	0,471	24
26.05.26 23	59,1	6	9,75	9,592	0,567	0,443	24
27.05.26 23	57,8	6	11,062	10,888	0,63	0,490	24
28.05.26 23	29	6	3,635	3,624	0,106	0,059	24
29.05.26 23	16,8	6	0	0	0	0,000	24
30.05.26 23	16	6	0	0	0	0,000	24
31.05.26 23	15,7	6	0	0	0	0,000	24
01.06.26 23	15,8	6	0	0	0	0,000	24
02.06.26 23	16	6	0	0	0	0,000	24
03.06.26 23	16,2	6	0	0	0	0,000	20
04.06.26 23	16,4	6	0	0	0	0,000	24
05.06.26 23	16,7	6	0	0	0	0,000	24
06.06.26 23	16,6	6	0	0	0	0,000	24
07.06.26 23	16,7	6	0	0	0	0,000	24
08.06.26 23	17,1	6	0	0	0	0,000	24
09.06.26 23	17,4	6	0	0	0	0,000	24
10.06.26 23	17,9	6	0	0	0	0,000	20
11.06.26 23	17,6	6	0,01	0,01	0	0,000	24
12.06.26 23	18	6	0,003	0,003	0	0,000	24
13.06.26 23	18,3	6	0,002	0,002	0	0,000	24
14.06.26 23	18,4	6	0	0	0	0,000	24
15.06.26 23	18,3	6	0,001	0,001	0	0,000	24
16.06.26 23	18,3	6	0	0	0	0,000	24
17.06.26 23	20,1	6	1,793	1,792	0,036	0,013	24
18.06.26 23	41,7	6	7,6	7,536	0,315	0,218	24
19.06.26 23	44,2	6	7,919	7,847	0,348	0,247	24
20.06.26 23	42,8	6	6,973	6,914	0,296	0,207	24
21.06.26 23	44	6	7,471	7,404	0,327	0,231	24
22.06.26 23	41,5	6	5,829	5,781	0,24	0,165	24
Итого/Средн	49,4	6	95,245	94,131	4,657	3,443	736

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 12,9°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.05.26 23	5521,92	5420,89	341,851	15685
22.06.26 23	5617,16	5515,02	346,508	16421
Итого	95,244	94,131	4,657	736

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

