

Месячный отчет за Июнь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.26
Конец отчетного периода: 22.06.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Разина, д.72
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68220
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.26	23:00	24.00	61.56	6.0	12.027	12.24	22.81	4.5	0.000	0.00	12.027	12.240	0.741	0.586
24.05.26	23:00	24.00	60.08	6.0	11.771	11.97	22.48	4.5	0.000	0.00	11.771	11.970	0.707	0.556
25.05.26	23:00	24.00	60.85	6.0	13.064	13.29	23.12	4.5	0.000	0.00	13.064	13.290	0.795	0.627
26.05.26	23:00	24.00	63.46	6.0	10.611	10.81	24.16	4.5	0.000	0.00	10.611	10.810	0.674	0.537
27.05.26	23:00	24.00	63.58	6.0	12.377	12.61	24.94	4.5	0.000	0.00	12.377	12.610	0.787	0.627
28.05.26	23:00	24.00	61.84	6.0	12.890	13.12	25.41	4.5	0.000	0.00	12.890	13.120	0.797	0.631
29.05.26	23:00	24.00	57.88	6.0	11.539	11.72	25.31	4.5	0.000	0.00	11.539	11.720	0.668	0.519
30.05.26	23:00	24.00	62.08	6.0	10.658	10.85	26.39	4.5	0.000	0.00	10.658	10.850	0.662	0.524
31.05.26	23:00	24.00	63.51	6.0	10.935	11.14	26.69	4.5	0.000	0.00	10.935	11.140	0.695	0.554
01.06.26	23:00	24.00	62.91	6.0	10.850	11.05	26.73	4.5	0.000	0.00	10.850	11.050	0.683	0.543
02.06.26	23:00	24.00	62.10	6.0	9.568	9.74	26.85	4.5	0.000	0.00	9.568	9.740	0.594	0.471
03.06.26	23:00	24.00	63.13	6.0	10.024	10.21	27.19	4.5	0.000	0.00	10.024	10.210	0.633	0.504
04.06.26	23:00	24.00	64.82	6.0	11.015	11.23	27.65	4.5	0.000	0.00	11.015	11.230	0.714	0.572
05.06.26	23:00	24.00	64.86	6.0	9.436	9.62	27.98	4.5	0.000	0.00	9.436	9.620	0.612	0.491
06.06.26	23:00	24.00	62.48	6.0	11.256	11.46	27.87	4.5	0.000	0.00	11.256	11.460	0.703	0.558
07.06.26	23:00	24.00	61.92	6.0	10.964	11.16	28.28	4.5	0.000	0.00	10.964	11.160	0.679	0.538
08.06.26	23:00	24.00	62.01	6.0	13.243	13.48	28.68	4.5	0.000	0.00	13.243	13.480	0.821	0.651
09.06.26	23:00	24.00	62.14	6.0	11.100	11.30	28.89	4.5	0.000	0.00	11.100	11.300	0.690	0.547
10.06.26	23:00	24.00	63.26	6.0	10.161	10.35	29.33	4.5	0.000	0.00	10.161	10.350	0.643	0.512
11.06.26	23:00	24.00	71.14	6.0	8.620	8.82	30.44	4.5	0.000	0.00	8.620	8.820	0.613	0.502
12.06.26	23:00	24.00	62.29	6.0	8.320	8.47	29.40	4.5	0.000	0.00	8.320	8.470	0.518	0.411
13.06.26	23:00	24.00	62.06	6.0	10.030	10.21	29.83	4.5	0.000	0.00	10.030	10.210	0.623	0.493
14.06.26	23:00	24.00	65.23	6.0	9.758	9.95	30.12	4.5	0.000	0.00	9.758	9.950	0.637	0.511
15.06.26	23:00	24.00	64.00	6.0	9.823	10.01	30.11	4.5	0.000	0.00	9.823	10.010	0.629	0.502
16.06.26	23:00	24.00	66.65	6.0	9.054	9.24	30.65	4.5	0.000	0.00	9.054	9.240	0.604	0.487
17.06.26	23:00	24.00	69.03	6.0	8.954	9.15	30.60	4.5	0.000	0.00	8.954	9.150	0.618	0.503
18.06.26	23:00	24.00	68.42	6.0	10.298	10.52	30.74	4.5	0.000	0.00	10.298	10.520	0.705	0.572
19.06.26	23:00	24.00	67.59	6.0	9.128	9.32	30.46	4.5	0.000	0.00	9.128	9.320	0.617	0.499
20.06.26	23:00	24.00	67.95	6.0	10.516	10.74	30.79	4.5	0.000	0.00	10.516	10.740	0.715	0.579
21.06.26	23:00	24.00	67.31	6.0	9.589	9.79	30.99	4.5	0.000	0.00	9.589	9.790	0.646	0.522
22.06.26	23:00	24.00	70.31	6.0	9.964	10.19	31.41	4.5	0.000	0.00	9.964	10.190	0.701	0.572
ИТОГО		744.00	64.08	6.0	327.54	333.76	27.95	4.5	0.00	0.00	327.541	333.760	20.925	16.700
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 12.9°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 12.9°C

Дата: 22 Июнь 2026

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

