

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/26г.-22/06/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Степана Разина, д. 74**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 2 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 12,9 Град С

Заводской номер 00010792 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хDBF6 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.05.26	10,54	5	0	0	11,64	4	0	0	0,00	0	-1,1	0	0,000	24
24.05.26	11,39	5	0	0	12,3	4	0	0	0,00	0	-0,91	0	0,000	24
25.05.26	11,16	5	0	0	11,76	4	0	0	0,00	0	-0,6	0	0,000	24
26.05.26	14,01	5	0	0	12,95	4	0	0	0,00	0	1,06	0	0,000	24
27.05.26	15,13	5	0,04	0,04	17,51	4	0,02	0,02	0,02	0,02	-2,38	0	0,000	24
28.05.26	16,29	5	0,01	0,01	15,78	4	0,01	0,01	0,00	0	0,51	0	0,000	24
29.05.26	26,13	5	1,29	1,29	17,2	4	0	0	1,29	1,29	8,93	0,031	0,017	24
30.05.26	40,74	5	10,96	10,87	41,76	4	7,67	7,61	3,29	3,26	-1,02	0,119	0,083	24
31.05.26	53,09	5	33,97	33,53	52,83	4	27,63	27,26	6,35	6,27	0,26	0,33	0,262	24
01.06.26	55,01	5	33,11	32,63	54,88	4	27,03	26,61	6,11	6,02	0,13	0,325	0,259	24
02.06.26	54,76	5	32,97	32,48	54,57	4	26,15	25,76	6,82	6,72	0,19	0,362	0,289	24
03.06.26	54,53	5	33,04	32,56	54,42	4	26,32	25,94	6,72	6,62	0,11	0,356	0,284	24
04.06.26	56,66	5	33,15	32,65	56,37	4	26,17	25,75	7,01	6,9	0,29	0,386	0,311	24
05.06.26	58,27	5	32,83	32,32	58,16	4	25,96	25,49	6,94	6,83	0,11	0,39	0,316	24
06.06.26	57,1	5	34,94	34,43	57,04	4	27,75	27,27	7,27	7,16	0,06	0,398	0,320	24
07.06.26	56,12	5	34,01	33,52	56,01	4	26,74	26,26	7,37	7,26	0,11	0,398	0,319	24
08.06.26	55,77	5	31,84	31,36	55,58	4	24,79	24,45	7,02	6,91	0,19	0,377	0,302	24
09.06.26	56,17	5	31,93	31,44	56	4	25,44	25,03	6,51	6,41	0,17	0,353	0,283	24
10.06.26	57,91	5	32,83	32,33	57,68	4	25,75	25,27	7,17	7,06	0,23	0,401	0,324	24
11.06.26	64,37	5	32,53	31,91	64,08	4	26,49	26,01	6,01	5,9	0,29	0,376	0,312	24
12.06.26	60,72	5	47,7	46,89	61	4	42,51	41,76	5,22	5,13	-0,28	0,292	0,236	24
13.06.26	60,61	5	59,02	58,01	60,89	4	55,05	54,08	4,00	3,93	-0,28	0,216	0,173	24
14.06.26	62,99	5	60,52	59,4	63,36	4	56,42	55,42	4,06	3,98	-0,37	0,227	0,184	24
15.06.26	62,56	5	63,82	62,64	62,97	4	58,7	57,65	5,08	4,99	-0,41	0,279	0,225	24
16.06.26	65,51	5	64,92	63,64	66,02	4	59,89	58,71	5,03	4,93	-0,51	0,288	0,234	24
17.06.26	68,45	5	65,23	63,86	69,03	4	61,05	59,76	4,19	4,1	-0,58	0,244	0,199	24
18.06.26	67,16	5	66,67	65,29	67,64	4	60,95	59,71	5,70	5,58	-0,48	0,337	0,276	24
19.06.26	67,14	5	66,2	64,82	67,62	4	62,1	60,81	4,10	4,01	-0,48	0,236	0,192	24
20.06.26	67,08	5	66,7	65,3	67,56	4	62,78	61,51	3,87	3,79	-0,48	0,221	0,180	24
21.06.26	65,8	5	63,04	61,82	66,27	4	57,9	56,69	5,23	5,13	-0,47	0,306	0,250	24
22.06.26	68,69	5	65,56	64,17	69,17	4	60,96	59,65	4,62	4,52	-0,48	0,273	0,224	24
Итого:			1098,8	1079,21			962,23	944,49	136,97	134,72		7,521	6,053	744
Средние:	49,73	5			49,67	4					0,05			

$M_g = M_1 -$
 M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:  / Пономарёв С. В. /

23.06.26