

Месячный отчет за Июнь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.26
Конец отчетного периода: 22.06.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.05.26	24.00	18.43	6.0	0.000	0.000	18.42	3.5	0.002	0.002	- 0.002	0.000	0.000	0.000
27.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.05.26	24.00	64.05	6.0	100.783	102.725	60.26	3.5	88.170	89.709	12.613	12.856	1.137	0.974
29.05.26	24.00	63.63	6.0	173.998	177.280	60.13	3.5	157.433	160.129	16.565	16.878	1.604	1.390
30.05.26	24.00	68.18	6.0	178.491	182.324	63.69	3.5	164.768	167.898	13.723	14.017	1.699	1.522
31.05.26	24.00	70.06	6.0	174.645	178.587	65.29	3.5	162.190	165.420	12.455	12.736	1.659	1.498
01.06.26	24.00	69.69	6.0	165.014	168.706	64.54	3.5	149.840	152.773	15.174	15.514	1.827	1.631
02.06.26	24.00	68.31	6.0	148.402	151.600	62.59	3.5	132.616	135.059	15.786	16.126	1.849	1.645
03.06.26	24.00	68.91	6.0	149.205	152.471	63.20	3.5	132.922	135.414	16.283	16.640	1.890	1.680
04.06.26	24.00	70.13	6.0	123.076	125.853	62.45	3.5	109.047	111.073	14.029	14.345	1.772	1.591
05.06.26	24.00	70.50	6.0	67.582	69.129	55.06	3.5	55.804	56.669	11.778	12.048	1.598	1.446
06.06.26	24.00	67.77	6.0	52.529	53.639	49.64	3.5	39.261	39.728	13.268	13.549	1.604	1.433
07.06.26	24.00	66.44	6.0	52.159	53.226	48.59	3.5	37.828	38.260	14.331	14.624	1.631	1.446
08.06.26	24.00	66.08	6.0	51.135	52.172	48.18	3.5	34.941	35.334	16.193	16.522	1.701	1.492
09.06.26	24.00	66.44	6.0	53.367	54.465	48.99	3.5	38.530	38.978	14.837	15.142	1.670	1.478
10.06.26	24.00	68.35	6.0	54.579	55.758	50.40	3.5	41.371	41.877	13.207	13.493	1.654	1.483
11.06.26	24.00	77.29	6.0	54.276	55.748	54.90	3.5	42.565	43.177	11.711	12.029	1.868	1.717
12.06.26	24.00	69.92	6.0	77.595	79.333	55.08	3.5	66.144	67.134	11.450	11.707	1.716	1.568
13.06.26	24.00	68.92	6.0	96.125	98.231	57.41	3.5	86.762	88.122	9.363	9.568	1.650	1.529
14.06.26	24.00	71.41	6.0	101.371	103.743	59.43	3.5	88.487	89.967	12.884	13.186	1.988	1.821
15.06.26	24.00	70.73	6.0	103.021	105.386	59.34	3.5	91.936	93.471	11.084	11.339	1.832	1.689
16.06.26	24.00	74.05	6.0	103.729	106.325	61.59	3.5	93.680	95.359	10.049	10.300	1.910	1.781
17.06.26	24.00	77.23	6.0	103.842	106.646	63.99	3.5	94.403	96.219	9.440	9.695	1.971	1.850
18.06.26	24.00	75.55	6.0	103.952	106.649	62.65	3.5	94.426	96.170	9.526	9.773	1.942	1.819
19.06.26	24.00	75.23	6.0	92.737	95.138	63.16	3.5	84.414	86.012	8.323	8.538	1.644	1.537
20.06.26	24.00	75.14	6.0	103.665	106.327	63.59	3.5	95.290	97.099	8.375	8.590	1.732	1.624
21.06.26	24.00	73.71	6.0	99.140	101.600	61.85	3.5	88.771	90.375	10.370	10.627	1.816	1.683
22.06.26	24.00	77.13	6.0	102.785	105.556	64.19	3.5	93.739	95.550	9.046	9.290	1.916	1.799
ИТОГО	744.0	68.64	6.0	2687.20	2748.62	57.36	3.5	2365.34	2406.98	321.862	329.131	45.279	41.127
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 12.9°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 12.9°C

Дата: 23 Июнь 2026

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

