

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-22/05/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 9 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.26	1,261	48,915	42,676	6,239	49,88	43,10	64,04	44,62	19,42	5,50	4,00	24:00	6,36	1,253
24.04.26	0,753	28,461	22,435	6,026	28,99	22,67	63,10	46,71	16,39	5,50	4,00	24:00	6,14	0,746
25.04.26	0,784	29,682	23,593	6,088	30,25	23,85	64,15	47,65	16,50	5,50	4,00	24:00	6,20	0,776
26.04.26	0,813	30,683	24,154	6,529	31,27	24,42	64,16	47,93	16,23	5,50	4,00	24:00	6,65	0,804
27.04.26	0,754	31,023	24,480	6,543	31,58	24,75	62,04	47,91	14,13	5,50	4,00	24:00	6,66	0,746
28.04.26	0,749	29,331	22,489	6,842	29,85	22,73	61,55	47,24	14,31	5,50	4,00	24:00	6,96	0,740
29.04.26	0,766	29,718	22,663	7,054	30,25	22,91	62,01	47,61	14,40	5,50	4,00	24:00	7,18	0,757
30.04.26	0,761	31,823	25,004	6,819	32,36	25,26	59,90	46,16	13,74	5,50	4,00	23:29	6,93	0,752
01.05.26	0,764	31,767	26,368	5,400	32,37	26,66	63,87	48,09	15,78	5,50	4,00	24:00	5,50	0,756
02.05.26	0,726	31,787	26,094	5,693	32,33	26,36	60,48	46,03	14,45	5,50	4,00	24:00	5,79	0,719
03.05.26	0,779	32,206	25,384	6,822	32,75	25,64	60,16	45,77	14,39	5,50	4,00	24:00	6,94	0,770
04.05.26	0,742	32,145	25,680	6,465	32,68	25,94	59,66	45,86	13,80	5,50	4,00	24:00	6,57	0,734
05.05.26	0,758	28,709	21,135	7,574	29,17	21,33	58,44	43,44	15,00	5,50	4,00	24:00	7,70	0,749
06.05.26	0,745	26,174	18,866	7,308	26,60	19,03	58,88	42,52	16,36	5,50	4,00	24:00	7,43	0,735
07.05.26	0,673	25,742	19,726	6,016	26,16	19,90	58,84	42,86	15,98	5,50	4,00	24:00	6,11	0,665
08.05.26	0,735	26,726	19,749	6,977	27,17	19,93	59,54	43,56	15,98	5,50	4,00	24:00	7,09	0,725
09.05.26	0,724	26,296	20,466	5,830	26,78	20,67	62,87	45,47	17,40	5,50	4,00	24:00	5,94	0,717
10.05.26	0,687	26,186	19,468	6,718	26,60	19,64	58,07	42,76	15,31	5,50	4,00	24:00	6,82	0,678
11.05.26	0,723	25,227	17,451	7,776	25,61	17,59	56,74	40,71	16,03	5,50	4,00	24:00	7,89	0,713
12.05.26	0,635	19,157	11,292	7,865	19,42	11,36	53,65	34,56	19,09	5,50	4,00	24:00	7,97	0,624
13.05.26	0,648	20,343	12,088	8,254	20,61	12,16	52,73	34,96	17,77	5,50	4,00	24:00	8,36	0,637
14.05.26	0,693	20,487	11,841	8,646	20,77	11,91	53,89	34,82	19,07	5,50	4,00	24:00	8,77	0,682
15.05.26	0,765	22,490	13,008	9,481	22,81	13,09	54,74	36,18	18,56	5,50	4,00	24:00	9,62	0,753
16.05.26	0,685	21,118	13,267	7,851	21,42	13,35	54,95	36,07	18,88	5,50	4,00	24:00	7,96	0,674
17.05.26	0,753	21,556	12,273	9,283	21,87	12,35	55,55	36,12	19,43	5,50	4,00	24:00	9,42	0,741
18.05.26	0,678	20,780	13,434	7,347	21,09	13,52	56,18	36,55	19,63	5,50	4,00	24:00	7,46	0,668
19.05.26	0,708	20,652	12,286	8,366	20,95	12,36	55,21	35,46	19,75	5,50	4,00	24:00	8,49	0,697
20.05.26	0,757	20,962	12,420	8,542	21,29	12,50	57,64	36,71	20,93	5,50	4,00	24:00	8,68	0,746
21.05.26	0,730	20,602	13,031	7,571	20,94	13,12	59,13	37,74	21,39	5,50	4,00	24:00	7,70	0,720
22.05.26	0,695	20,154	13,061	7,093	20,48	13,15	58,74	37,61	21,13	5,50	4,00	24:00	7,21	0,686
Итого:	22,442	800,90	585,88	215,02	814,30	591,25	59,03	41,99	17,04	5,50	4,00	719:28	218,51	22,162

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.05.26



Месячный отчет за Май 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.26
Конец отчетного периода: 22.05.26
Потребитель: Коллектив жильцов
Объект: Жилой дом
Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=19906
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.26	23:00	24.00	67.45	6.5	75.856	77.44	51.90	4.5	68.490	69.37	7.366	7.520	1.566	1.499
24.04.26	23:00	24.00	67.27	6.5	42.593	43.48	53.38	4.5	36.354	36.85	6.239	6.369	0.926	0.870
25.04.26	23:00	24.00	68.26	6.5	44.718	45.68	54.44	4.5	38.428	38.97	6.290	6.425	0.962	0.906
26.04.26	23:00	24.00	68.13	6.5	46.451	47.44	54.71	4.5	38.791	39.34	7.659	7.823	1.044	0.975
27.04.26	23:00	24.00	65.69	6.5	47.996	48.95	53.35	4.5	40.798	41.35	7.198	7.341	0.978	0.913
28.04.26	23:00	24.00	65.30	6.5	45.691	46.59	52.17	4.5	38.283	38.78	7.408	7.554	0.988	0.922
29.04.26	23:00	24.00	65.98	6.5	45.888	46.81	52.44	4.5	38.260	38.76	7.628	7.781	1.023	0.954
30.04.26	23:00	24.00	63.09	6.5	48.781	49.68	51.25	4.5	41.100	41.61	7.682	7.824	0.973	0.903
01.05.26	23:00	24.00	67.74	6.5	49.107	50.14	54.76	4.5	42.361	42.96	6.745	6.888	1.008	0.948
02.05.26	23:00	24.00	63.88	6.5	49.480	50.42	52.23	4.5	41.781	42.32	7.699	7.845	0.980	0.911
03.05.26	23:00	24.00	63.30	6.5	49.194	50.11	51.68	4.5	40.900	41.42	8.294	8.448	1.002	0.927
04.05.26	23:00	24.00	62.83	6.5	48.760	49.65	51.32	4.5	41.440	41.96	7.320	7.455	0.939	0.873
05.05.26	23:00	24.00	62.01	6.5	41.853	42.60	49.30	4.5	33.538	33.93	8.314	8.463	0.943	0.868
06.05.26	23:00	24.00	62.64	6.5	36.696	37.37	48.16	4.5	29.818	30.15	6.882	7.007	0.864	0.802
07.05.26	23:00	24.00	62.51	6.5	37.606	38.29	48.58	4.5	30.149	30.49	7.458	7.593	0.887	0.820
08.05.26	23:00	24.00	63.32	6.5	38.219	38.93	49.16	4.5	30.982	31.34	7.245	7.380	0.899	0.833
09.05.26	23:00	24.00	67.10	6.5	39.020	39.83	51.94	4.5	31.526	31.93	7.493	7.649	0.982	0.914
10.05.26	23:00	24.00	61.80	6.5	38.450	39.13	48.36	4.5	29.910	30.24	8.540	8.692	0.931	0.854
11.05.26	23:00	24.00	60.27	6.5	36.105	36.72	46.18	4.5	26.810	27.08	9.296	9.453	0.939	0.856
12.05.26	23:00	24.00	58.47	6.5	25.272	25.68	40.89	4.5	16.571	16.70	8.709	8.848	0.801	0.723
13.05.26	23:00	24.00	56.56	6.5	27.454	27.87	39.99	4.5	18.384	18.52	9.072	9.209	0.818	0.737
14.05.26	23:00	24.00	57.39	6.5	27.391	27.81	39.60	4.5	17.336	17.47	10.078	10.234	0.887	0.796
15.05.26	23:00	24.00	58.02	6.5	29.450	29.91	40.66	4.5	19.432	19.59	10.018	10.176	0.919	0.829
16.05.26	23:00	24.00	58.40	6.5	28.824	29.28	40.92	4.5	18.966	19.12	9.858	10.016	0.908	0.819
17.05.26	23:00	24.00	58.86	6.5	27.243	27.68	41.08	4.5	19.106	19.26	8.137	8.269	0.819	0.746
18.05.26	23:00	24.00	59.59	6.5	24.982	25.40	40.83	4.5	16.118	16.25	8.864	9.011	0.831	0.751
19.05.26	23:00	24.00	58.66	6.5	26.458	26.88	39.66	4.5	15.843	15.96	10.615	10.786	0.924	0.829
20.05.26	23:00	24.00	61.30	6.5	27.602	28.09	41.99	4.5	18.913	19.07	8.689	8.841	0.899	0.820
21.05.26	23:00	24.00	63.06	6.5	28.581	29.11	43.30	4.5	18.987	19.16	9.593	9.770	0.981	0.895
22.05.26	23:00	24.00	62.62	6.5	27.735	28.24	42.98	4.5	19.484	19.66	8.252	8.402	0.900	0.826
ИТОГО		720.00	62.72	6.5	1163.46	1185.22	47.57	4.5	918.86	929.60	244.644	249.072	28.523	26.321
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 9.0°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 9.0°C

Дата: 22 Май 2026

Представитель потребителя: И. В. Пономарев/

