

Месячный отчет за Май 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.26
Конец отчетного периода: 22.05.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгрв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.26	23:00	24.00	67.58	5.5	85.493	87.30	59.15	3.5	78.058	79.38	7.436	7.592	1.169	1.102
24.04.26	23:00	24.00	67.39	5.5	67.723	69.14	67.44	3.5	60.690	61.97	7.208	7.359	0.485	0.420
25.04.26	23:00	24.00	61.71	5.5	14.421	14.68	56.19	3.5	6.692	6.79	7.729	7.866	0.514	0.445
26.04.26	23:00	24.00	61.85	5.5	15.901	16.18	56.54	3.5	6.785	6.89	9.116	9.279	0.600	0.518
27.04.26	23:00	24.00	59.45	5.5	15.351	15.61	55.02	3.5	6.958	7.06	8.393	8.532	0.530	0.455
28.04.26	23:00	24.00	61.16	5.5	15.044	15.31	54.88	3.5	6.539	6.63	8.505	8.654	0.562	0.485
29.04.26	23:00	24.00	63.45	5.5	15.075	15.36	58.32	3.5	6.562	6.67	8.513	8.672	0.574	0.498
30.04.26	23:00	24.00	62.29	5.5	14.323	14.58	56.75	3.5	6.939	7.04	7.384	7.518	0.499	0.432
01.05.26	23:00	24.00	65.35	5.5	13.613	13.88	60.24	3.5	7.074	7.20	6.539	6.669	0.464	0.405
02.05.26	23:00	24.00	61.60	5.5	14.520	14.78	57.28	3.5	6.984	7.09	7.536	7.670	0.495	0.427
03.05.26	23:00	24.00	61.24	5.5	15.526	15.80	56.75	3.5	6.905	7.01	8.621	8.772	0.560	0.482
04.05.26	23:00	24.00	61.08	5.5	15.795	16.07	56.62	3.5	7.023	7.13	8.771	8.924	0.568	0.489
05.05.26	23:00	24.00	61.25	5.5	16.228	16.51	57.60	3.5	7.940	8.06	8.288	8.433	0.537	0.463
06.05.26	23:00	24.00	63.23	5.5	15.624	15.91	59.55	3.5	8.051	8.19	7.574	7.715	0.509	0.441
07.05.26	23:00	24.00	62.81	5.5	16.627	16.93	59.44	3.5	8.179	8.31	8.448	8.603	0.559	0.483
08.05.26	23:00	24.00	64.57	5.5	16.083	16.39	60.70	3.5	8.289	8.43	7.794	7.945	0.536	0.466
09.05.26	23:00	24.00	66.61	5.5	14.671	14.97	62.93	3.5	8.436	8.59	6.236	6.364	0.447	0.391
10.05.26	23:00	24.00	60.51	5.5	14.927	15.18	58.03	3.5	8.217	8.35	6.715	6.830	0.427	0.367
11.05.26	23:00	24.00	60.11	5.5	17.544	17.84	56.92	3.5	7.640	7.76	9.903	10.071	0.620	0.531
12.05.26	23:00	24.00	58.81	5.5	13.634	13.86	53.29	3.5	5.436	5.51	8.197	8.330	0.513	0.439
13.05.26	23:00	24.00	56.72	5.5	15.055	15.28	51.24	3.5	5.881	5.96	9.173	9.312	0.553	0.471
14.05.26	23:00	24.00	58.63	5.5	14.937	15.18	53.22	3.5	5.908	5.99	9.029	9.174	0.562	0.481
15.05.26	23:00	24.00	60.22	5.5	14.900	15.15	54.64	3.5	6.362	6.45	8.538	8.682	0.550	0.473
16.05.26	23:00	24.00	60.40	5.5	14.006	14.24	54.89	3.5	6.290	6.38	7.719	7.851	0.501	0.432
17.05.26	23:00	24.00	60.66	5.5	17.042	17.34	55.15	3.5	6.183	6.27	10.859	11.045	0.693	0.596
18.05.26	23:00	24.00	61.48	5.5	15.241	15.51	55.93	3.5	6.393	6.49	8.849	9.005	0.580	0.500
19.05.26	23:00	24.00	61.16	5.5	16.045	16.32	55.03	3.5	6.159	6.25	9.886	10.058	0.643	0.554
20.05.26	23:00	24.00	64.30	5.5	14.791	15.07	57.68	3.5	6.225	6.32	8.566	8.731	0.593	0.516
21.05.26	23:00	24.00	65.44	5.5	13.512	13.78	59.49	3.5	6.374	6.48	7.138	7.280	0.506	0.441
22.05.26	23:00	24.00	64.53	5.5	14.691	14.97	58.87	3.5	6.376	6.48	8.323	8.484	0.574	0.499
ИТОГО		720.00	62.19	5.5	578.34	589.14	57.33	3.5	331.55	337.13	246.988	251.423	16.925	14.702
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 9.0°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 9.0°C

Дата: 22 Май 2026

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

