

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-22/05/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Степана Разина, д. 74**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 2 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 9 Град С

Заводской номер 00010792 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хDBF6 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mr т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.04.26	64,98	5	43,51	42,66	45,41	4	34,57	34,24	8,59	8,42	19,57	1,2	1,141	24
24.04.26	45,2	5	9,09	9,01	20,96	4	0	0	9,09	9,01	24,24	0,388	0,325	24
25.04.26	50,18	5	10,56	10,42	19,92	4	0	0	10,56	10,42	30,26	0,504	0,431	24
26.04.26	50,2	5	9,88	9,77	19,77	4	0	0	9,88	9,77	30,43	0,468	0,400	24
27.04.26	43,87	5	8,29	8,22	19,3	4	0	0	8,29	8,22	24,57	0,343	0,285	24
28.04.26	46,77	5	9,82	9,73	17,98	4	0	0	9,82	9,73	28,79	0,435	0,367	24
29.04.26	47,56	5	9,52	9,44	17,87	4	0,01	0,01	9,51	9,43	29,69	0,431	0,365	24
30.04.26	47,76	5	8,89	8,83	17,63	4	0	0	8,89	8,83	30,13	0,404	0,342	24
01.05.26	51,44	5	10,03	9,89	18,24	4	0	0	10,03	9,89	33,2	0,488	0,419	24
02.05.26	47,87	5	8,8	8,73	18,73	4	0	0	8,80	8,73	29,14	0,399	0,338	24
03.05.26	48,63	5	10,02	9,9	18,85	4	0	0	10,02	9,9	29,78	0,463	0,394	24
04.05.26	47,21	5	9,86	9,79	18,51	4	0	0	9,86	9,79	28,7	0,441	0,372	24
05.05.26	48,17	5	10,23	10,16	18,13	4	0	0	10,23	10,16	30,04	0,47	0,399	24
06.05.26	48,09	5	9,07	8,98	18,51	4	0	0	9,07	8,98	29,58	0,413	0,350	24
07.05.26	47,62	5	8,7	8,61	19,14	4	0	0	8,70	8,61	28,48	0,392	0,332	24
08.05.26	48,97	5	9,1	9,03	19,33	4	0	0	9,10	9,03	29,64	0,422	0,359	24
09.05.26	49,49	5	8,22	8,15	19,5	4	0	0	8,22	8,15	29,99	0,384	0,327	24
10.05.26	43,78	5	10,56	10,47	19,55	4	0	0	10,56	10,47	24,23	0,436	0,363	24
11.05.26	43,38	5	10,26	10,16	17,71	4	0	0	10,26	10,16	25,67	0,42	0,349	24
12.05.26	33,63	5	1,46	1,46	14,75	4	0	0	1,46	1,46	18,88	0,046	0,036	24
13.05.26	9,5	5	0	0	11,31	4	0	0	0,00	0	-1,81	0	0,000	24
14.05.26	10,31	5	0	0	11,49	4	0	0	0,00	0	-1,18	0	0,000	24
15.05.26	10,73	5	0	0	11,72	4	0	0	0,00	0	-0,99	0	0,000	24
16.05.26	11,77	5	0	0	12,18	4	0	0	0,00	0	-0,41	0	0,000	24
17.05.26	13,69	5	0	0	13,78	4	0	0	0,00	0	-0,09	0	0,000	24
18.05.26	10,97	5	0	0	12,21	4	0	0	0,00	0	-1,24	0	0,000	24
19.05.26	10,8	5	0	0	11,59	4	0	0	0,00	0	-0,79	0	0,000	24
20.05.26	14,11	5	0	0	13,25	4	0	0	0,00	0	0,86	0	0,000	24
21.05.26	14,85	5	0	0	14,17	4	0	0	0,00	0	0,68	0	0,000	24
22.05.26	11,13	5	0	0	12,46	4	0	0	0,00	0	-1,33	0	0,000	24
Итого:			215,87	213,41			34,58	34,25	180,94	179,16		8,947	7,693	720
Средние:	35,75	5			17,46	4					18,29			

$M_r = M_1 -$

M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

24.05.26

