

Месячный отчет за Май 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.26
Конец отчетного периода: 22.05.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.26	24.00	73.47	6.0	256.467	262.791	60.04	3.5	244.626	249.071	11.841	12.133	3.787	3.681
24.04.26	24.00	75.35	6.0	329.318	337.820	71.47	3.5	318.579	326.081	10.739	11.016	2.063	1.966
25.04.26	24.00	75.60	6.0	329.468	338.025	71.65	3.5	318.119	325.644	11.349	11.644	2.133	2.031
26.04.26	24.00	74.14	6.0	331.594	339.903	70.28	3.5	319.917	327.226	11.677	11.969	2.110	2.005
27.04.26	24.00	71.93	6.0	332.157	340.029	68.21	3.5	321.487	328.435	10.670	10.923	1.978	1.882
28.04.26	24.00	72.76	6.0	334.372	342.469	68.98	3.5	321.931	329.031	12.441	12.742	2.148	2.037
29.04.26	24.00	71.29	6.0	340.412	348.344	67.73	3.5	327.476	334.466	12.936	13.237	2.090	1.973
30.04.26	24.00	71.22	6.0	341.265	349.223	67.63	3.5	329.722	336.740	11.543	11.812	2.037	1.933
01.05.26	24.00	73.41	6.0	331.637	339.812	69.62	3.5	321.533	328.756	10.104	10.353	1.984	1.893
02.05.26	24.00	69.59	6.0	328.592	335.917	66.03	3.5	318.531	325.015	10.061	10.285	1.846	1.756
03.05.26	24.00	68.99	6.0	331.521	338.794	65.55	3.5	315.826	322.169	15.695	16.040	2.182	2.040
04.05.26	24.00	68.54	6.0	325.767	332.830	65.11	3.5	313.486	319.703	12.282	12.548	1.934	1.823
05.05.26	24.00	68.80	6.0	327.924	335.084	65.35	3.5	314.993	321.281	12.931	13.213	1.997	1.881
06.05.26	24.00	70.14	6.0	313.502	320.594	66.51	3.5	300.583	306.784	12.919	13.211	2.010	1.894
07.05.26	24.00	69.66	6.0	316.673	323.745	66.12	3.5	302.844	309.020	13.830	14.139	2.053	1.928
08.05.26	24.00	72.17	6.0	309.445	316.838	68.37	3.5	296.820	303.271	12.624	12.926	2.059	1.946
09.05.26	24.00	73.42	6.0	313.016	320.731	69.53	3.5	303.628	310.435	9.388	9.620	1.884	1.800
10.05.26	24.00	67.56	6.0	315.405	322.062	64.25	3.5	301.625	307.462	13.780	14.071	1.944	1.820
11.05.26	24.00	66.01	6.0	281.691	287.505	62.93	3.5	265.505	270.550	16.186	16.520	1.924	1.779
12.05.26	24.00	58.43	6.0	50.208	51.026	55.22	3.5	46.684	47.379	3.525	3.582	0.342	0.311
13.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.26	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО	720.0	70.62	6.0	6140.43	6283.54	66.53	3.5	5903.91	6028.52	236.520	241.984	40.506	38.378
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 9.0°C

* - Тепло Qрасчет при tхв.факт=+ 9.0°C

Дата: 23 Май 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

