

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/26г.-22/03/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,2 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.02.26	5,071	210,242	204,460	5,783	216,731	207,991	83,11	60,71	22,40	5,50	4,00	24:00	5,96	5,070
24.02.26	5,018	205,115	199,719	5,396	211,341	203,041	82,37	59,51	22,86	5,50	4,00	24:00	5,56	5,017
25.02.26	5,169	202,086	196,331	5,754	208,281	199,541	82,80	58,95	23,85	5,50	4,00	24:00	5,93	5,167
26.02.26	5,253	204,495	199,177	5,318	210,811	202,441	83,14	59,04	24,10	5,50	4,00	24:00	5,48	5,252
27.02.26	5,343	204,219	197,885	6,333	210,501	201,091	82,96	58,66	24,30	5,50	4,00	24:00	6,53	5,342
28.02.26	5,365	204,364	198,234	6,130	210,651	201,431	82,96	58,52	24,44	5,50	4,00	24:00	6,32	5,363
01.03.26	5,325	205,369	199,239	6,130	211,641	202,451	82,64	58,50	24,14	5,50	4,00	24:00	6,32	5,324
02.03.26	5,293	205,393	199,412	5,981	211,641	202,621	82,46	58,44	24,02	5,50	4,00	24:00	6,16	5,292
03.03.26	4,890	207,336	201,772	5,564	213,231	204,921	79,51	57,47	22,04	5,50	4,00	24:00	5,72	4,889
04.03.26	4,107	208,458	200,884	7,573	213,221	203,551	70,60	52,79	17,81	5,50	4,00	24:00	7,75	4,106
05.03.26	3,471	205,891	198,471	7,420	209,791	200,721	63,80	48,71	15,09	5,50	4,00	24:00	7,56	3,470
06.03.26	3,404	206,408	199,163	7,246	210,241	201,391	63,13	48,36	14,77	5,50	4,00	24:00	7,38	3,402
07.03.26	3,486	207,655	199,040	8,614	211,541	201,291	63,39	48,64	14,75	5,50	4,00	24:00	8,78	3,484
08.03.26	3,369	205,363	198,465	6,898	209,261	200,751	63,87	49,14	14,73	5,50	4,00	24:00	7,03	3,368
09.03.26	3,343	205,763	198,633	7,130	209,631	200,911	63,55	49,01	14,54	5,50	4,00	24:00	7,26	3,341
10.03.26	3,655	206,278	200,137	6,140	210,641	202,671	67,65	51,52	16,13	5,50	4,00	24:00	6,27	3,654
11.03.26	4,168	202,919	196,467	6,452	207,751	199,131	72,18	53,36	18,82	5,50	4,00	24:00	6,61	4,167
12.03.26	4,252	202,961	196,946	6,015	207,841	199,601	72,55	53,20	19,35	5,50	4,00	24:00	6,16	4,250
13.03.26	3,951	205,627	198,400	7,227	210,121	200,911	68,92	51,51	17,41	5,50	4,00	24:00	7,38	3,950
14.03.26	3,476	205,663	199,034	6,629	209,631	201,331	64,38	49,10	15,28	5,50	4,00	24:00	6,76	3,475
15.03.26	3,623	207,432	199,283	8,149	211,521	201,631	65,08	49,63	15,45	5,50	4,00	24:00	8,31	3,621
16.03.26	3,643	205,528	198,663	6,865	209,691	201,041	66,09	50,07	16,02	5,50	4,00	24:00	7,00	3,642
17.03.26	3,506	207,931	201,452	6,479	212,091	203,891	65,68	50,40	15,28	5,50	4,00	24:00	6,61	3,505
18.03.26	3,389	206,053	198,846	7,207	209,991	201,161	64,10	49,40	14,70	5,50	4,00	24:00	7,34	3,387
19.03.26	3,369	207,140	200,057	7,084	211,061	202,371	63,75	49,21	14,54	5,50	4,00	24:00	7,22	3,367
20.03.26	3,315	207,680	200,754	6,926	211,551	203,051	63,25	48,94	14,31	5,50	4,00	24:00	7,05	3,314
21.03.26	3,237	208,639	201,359	7,280	212,451	203,651	62,60	48,82	13,78	5,50	4,00	24:00	7,41	3,235
22.03.26	3,344	210,155	201,254	8,902	214,061	203,591	63,16	49,35	13,81	5,50	4,00	24:00	9,07	3,342
Итого:	114,834	5772,16	5583,54	188,62	5906,92	5658,18	71,06	52,89	18,17	5,50	4,00	672:00	192,93	114,797

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.03.26



Месячный отчет за Март 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.02.26

Конец отчетного периода: 22.03.26

Потребитель: Коллектив жильцов

Объект: Жилой дом

Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11

Идентификационный номер прибора: ИД=19906

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.02.26	23:00	24.00	84.08	6.5	253.728	261.71	64.14	4.5	245.121	249.81	8.607	8.878	5.628	5.626
24.02.26	23:00	24.00	83.28	6.5	247.163	254.81	63.22	4.5	240.079	244.55	7.084	7.303	5.421	5.420
25.02.26	23:00	24.00	83.75	6.5	242.801	250.39	62.70	4.5	235.169	239.49	7.632	7.870	5.603	5.602
26.02.26	23:00	24.00	84.12	6.5	246.487	254.25	62.86	4.5	238.089	242.48	8.398	8.662	5.783	5.781
27.02.26	23:00	24.00	83.93	6.5	245.135	252.82	62.39	4.5	237.749	242.07	7.386	7.618	5.758	5.756
28.02.26	23:00	24.00	83.92	6.5	245.307	253.00	62.27	4.5	238.062	242.37	7.245	7.472	5.779	5.778
01.03.26	23:00	24.00	83.59	6.5	247.006	254.69	62.13	4.5	239.232	243.55	7.774	8.016	5.799	5.797
02.03.26	23:00	24.00	83.37	6.5	247.099	254.75	61.94	4.5	238.941	243.22	8.158	8.411	5.816	5.814
03.03.26	23:00	24.00	80.62	6.5	249.450	256.72	60.97	4.5	241.889	246.10	7.561	7.782	5.378	5.376
04.03.26	23:00	24.00	71.66	6.5	250.755	256.64	55.74	4.5	241.975	245.53	8.779	8.985	4.490	4.488
05.03.26	23:00	24.00	64.50	6.5	248.675	253.47	51.04	4.5	238.989	241.95	9.686	9.873	3.851	3.849
06.03.26	23:00	24.00	63.73	6.5	246.106	250.74	50.50	4.5	236.808	239.68	9.297	9.472	3.735	3.733
07.03.26	23:00	24.00	63.95	6.5	250.005	254.74	50.89	4.5	239.851	242.81	10.154	10.346	3.792	3.790
08.03.26	23:00	24.00	64.49	6.5	248.532	253.32	51.47	4.5	238.946	241.95	9.586	9.770	3.740	3.738
09.03.26	23:00	24.00	64.17	6.5	249.353	254.11	51.38	4.5	238.359	241.35	10.994	11.204	3.763	3.761
10.03.26	23:00	24.00	68.05	6.5	249.470	254.79	53.90	4.5	240.335	243.65	9.136	9.330	4.034	4.032
11.03.26	23:00	24.00	72.94	6.5	244.599	250.53	56.50	4.5	235.964	239.52	8.635	8.844	4.521	4.519
12.03.26	23:00	24.00	73.34	6.5	243.357	249.31	56.61	4.5	235.222	238.78	8.136	8.335	4.543	4.542
13.03.26	23:00	24.00	69.99	6.5	245.738	251.26	54.83	4.5	237.809	241.19	7.929	8.107	4.169	4.167
14.03.26	23:00	24.00	65.05	6.5	247.245	252.09	51.74	4.5	237.807	240.84	9.438	9.623	3.787	3.785
15.03.26	23:00	24.00	65.75	6.5	247.692	252.64	52.25	4.5	237.478	240.56	10.215	10.419	3.886	3.884
16.03.26	23:00	24.00	66.73	6.5	245.139	250.17	52.82	4.5	236.579	239.71	8.560	8.736	3.872	3.870
17.03.26	23:00	24.00	66.35	6.5	249.260	254.32	52.89	4.5	239.655	242.84	9.605	9.801	3.874	3.872
18.03.26	23:00	24.00	64.80	6.5	245.497	250.27	51.91	4.5	236.899	239.93	8.599	8.766	3.621	3.619
19.03.26	23:00	24.00	64.37	6.5	247.039	251.78	51.65	4.5	238.069	241.09	8.971	9.143	3.616	3.614
20.03.26	23:00	24.00	63.90	6.5	247.798	252.49	51.42	4.5	239.288	242.30	8.510	8.671	3.538	3.536
21.03.26	23:00	24.00	63.17	6.5	250.074	254.71	51.02	4.5	238.744	241.70	11.330	11.540	3.625	3.623
22.03.26	23:00	24.00	63.77	6.5	250.447	255.17	51.57	4.5	239.412	242.44	11.036	11.244	3.636	3.634
ИТОГО		672.00	71.83	6.5	6930.96	7095.68	55.81	4.5	6682.52	6781.45	248.440	254.220	125.058	125.009
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.2°C

*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.2°C

Дата: 22 Март 2026

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

