

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/26г.-22/03/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:0000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 0,2°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.02.26 23	82,5	6	220,01	213,52	58,9	4	211,19	207,79	5,906	5,732	5,401	5,400	24
24.02.26 23	81,7	6	215,18	208,93	57,7	4	206,82	203,62	5,462	5,303	5,343	5,342	24
25.02.26 23	82,2	6	212,72	206,49	57,2	4	203,81	200,7	5,956	5,782	5,493	5,492	24
26.02.26 23	82,5	6	213,6	207,3	57,3	4	205,3	202,18	5,280	5,124	5,543	5,542	24
27.02.26 23	82,3	6	212,65	206,39	56,8	4	203,38	200,34	6,239	6,055	5,626	5,625	24
28.02.26 23	82,3	6	213,07	206,82	56,6	4	203,58	200,54	6,474	6,284	5,684	5,683	24
01.03.26 23	81,9	6	214,19	207,95	56,4	4	204,49	201,46	6,686	6,491	5,68	5,679	24
02.03.26 23	81,7	6	214,15	207,94	56,3	4	204,42	201,4	6,733	6,538	5,684	5,683	24
03.03.26 23	78,8	6	215,25	209,4	55,4	4	206,33	203,38	6,184	6,016	5,254	5,253	24
04.03.26 23	70	6	215,63	210,87	51	4	206,16	203,65	7,378	7,215	4,39	4,389	24
05.03.26 23	63,3	6	213,42	209,51	47,2	4	203,89	201,77	7,883	7,739	3,738	3,736	24
06.03.26 23	62,6	6	214,15	210,3	47	4	204,53	202,43	8,012	7,868	3,669	3,667	24
07.03.26 23	62,9	6	215,84	211,92	47,3	4	205,01	202,88	9,206	9,039	3,746	3,744	24
08.03.26 23	63,4	6	212,22	208,33	47,8	4	204,01	201,86	6,593	6,472	3,578	3,577	24
09.03.26 23	63,1	6	213,47	209,58	47,8	4	204,06	201,88	7,846	7,703	3,578	3,576	24
10.03.26 23	67,2	6	213,92	209,53	50,3	4	205,24	202,83	6,845	6,705	3,907	3,906	24
11.03.26 23	71,7	6	211,72	206,85	51,9	4	202,35	199,8	7,213	7,047	4,465	4,464	24
12.03.26 23	72	6	211,1	206,21	51,9	4	202,81	200,25	6,097	5,956	4,465	4,464	24
13.03.26 23	68,4	6	213,87	209,36	50,3	4	204,36	201,96	7,558	7,399	4,178	4,177	24
14.03.26 23	64	6	213,98	209,97	47,8	4	204,91	202,72	7,389	7,251	3,749	3,748	24
15.03.26 23	64,7	6	215,56	211,45	48,4	4	205,53	203,28	8,331	8,172	3,851	3,849	24
16.03.26 23	65,6	6	213,78	209,59	48,9	4	204,48	202,19	7,547	7,399	3,875	3,874	24
17.03.26 23	65,2	6	215,48	211,31	49,2	4	206,64	204,31	7,146	7,008	3,752	3,751	24
18.03.26 23	63,6	6	213,81	209,85	48,3	4	204,12	201,91	8,091	7,941	3,621	3,619	24
19.03.26 23	63,3	6	214,8	210,87	48,1	4	205,45	203,22	7,793	7,65	3,577	3,575	24
20.03.26 23	62,8	6	214,63	210,76	48,1	4	205,62	203,39	7,502	7,367	3,449	3,448	24
21.03.26 23	62,1	6	215,07	211,27	48	4	206,18	203,97	7,432	7,301	3,337	3,336	24
22.03.26 23	62,6	6	215,86	211,98	48,4	4	206,83	204,58	7,544	7,408	3,388	3,387	24
Итого/Средн	70,5	6	5999,2	5864,3	51,4	4	5741,6	5670,3	198,422	193,96	122,02	121,981	672

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 0,2°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.02.26 23	76900,3	75277,6	72084,5	71213,3	4064,29	1528,3	13554
22.03.26 23	82899,5	81142	77826,1	76883,7	4258,25	1650,32	14226
Итого	5999,27	5864,36	5741,64	5670,4	193,962	122,02	672

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/02/26г.-22/03/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:0000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 0,2°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.02.26 23	79,9	6	7,444	7,237	0,579	0,578	24
24.02.26 23	79	6	7,025	6,833	0,541	0,540	24
25.02.26 23	79,6	6	7,583	7,373	0,588	0,587	24
26.02.26 23	79,6	6	6,974	6,78	0,54	0,539	24
27.02.26 23	79,6	6	7,705	7,492	0,597	0,596	24
28.02.26 23	79,7	6	7,836	7,618	0,608	0,606	24
01.03.26 23	79,3	6	8,046	7,825	0,621	0,619	24
02.03.26 23	79,4	6	8,077	7,854	0,624	0,622	24
03.03.26 23	75,5	6	7,496	7,306	0,552	0,551	24
04.03.26 23	67,3	6	8,653	8,476	0,571	0,569	24
05.03.26 23	61,7	6	9,078	8,919	0,551	0,549	24
06.03.26 23	61,3	6	9,229	9,07	0,557	0,555	24
07.03.26 23	61,7	6	10,428	10,246	0,633	0,631	24
08.03.26 23	61,8	6	7,799	7,662	0,474	0,472	24
09.03.26 23	61,7	6	9,049	8,89	0,549	0,547	24
10.03.26 23	66,3	6	8,135	7,973	0,53	0,528	24
11.03.26 23	69,8	6	8,472	8,286	0,579	0,577	24
12.03.26 23	69,8	6	7,334	7,174	0,501	0,500	24
13.03.26 23	66,1	6	8,769	8,595	0,569	0,567	24
14.03.26 23	63,2	6	8,588	8,431	0,534	0,532	24
15.03.26 23	64,4	6	9,492	9,312	0,601	0,599	24
16.03.26 23	64,3	6	8,827	8,66	0,557	0,555	24
17.03.26 23	63,8	6	8,42	8,264	0,528	0,526	24
18.03.26 23	62	6	9,362	9,196	0,571	0,569	24
19.03.26 23	61,9	6	9,045	8,887	0,551	0,549	24
20.03.26 23	61,3	6	8,71	8,559	0,526	0,524	24
21.03.26 23	60,9	6	8,714	8,566	0,522	0,520	24
22.03.26 23	61,3	6	8,81	8,659	0,531	0,529	24
Итого/Средн	68,1	6	235,1	230,14	15,683	15,637	672

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 0,2°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.02.26 23	4714,746	4627,855	292,981	13554
22.03.26 23	4949,846	4857,998	308,664	14226
Итого	235,1	230,143	15,683	672

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____