

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-22/01/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 (1-2 подъезд)**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 02424 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.12.25	4,381	211,734	204,890	6,844	216,871	207,731	72,90	53,97	18,93	5,50	4,00	24:00	7,01	4,379
24.12.25	4,309	209,293	203,229	6,064	214,361	206,031	72,83	53,82	19,01	5,50	4,00	24:00	6,21	4,307
25.12.25	4,418	210,182	203,390	6,792	215,351	206,231	73,42	54,18	19,24	5,50	4,00	24:00	6,96	4,416
26.12.25	4,425	211,211	205,552	5,659	216,571	208,531	74,66	55,23	19,43	5,50	4,00	24:00	5,80	4,423
27.12.25	5,029	210,503	203,757	6,746	216,501	206,951	79,59	57,60	21,99	5,50	4,00	24:00	6,94	5,027
28.12.25	5,123	209,872	202,835	7,038	216,001	206,081	80,67	58,26	22,41	5,50	4,00	24:00	7,24	5,121
29.12.25	5,086	207,889	201,092	6,797	213,951	204,291	80,60	58,08	22,52	5,50	4,00	24:00	7,00	5,084
30.12.25	5,210	210,469	203,562	6,907	216,831	206,941	82,05	59,34	22,71	5,50	4,00	24:00	7,12	5,208
31.12.25	4,599	208,511	199,771	8,740	213,931	202,741	75,65	55,95	19,70	5,50	4,00	24:00	8,97	4,596
01.01.26	3,983	202,944	196,453	6,491	207,631	199,091	71,02	53,10	17,92	5,50	4,00	24:00	6,64	3,981
02.01.26	3,829	202,083	194,929	7,154	206,401	197,341	68,10	50,97	17,13	5,50	4,00	24:00	7,31	3,827
03.01.26	4,031	203,769	196,481	7,288	208,321	199,001	69,79	51,88	17,91	5,50	4,00	24:00	7,45	4,029
04.01.26	4,095	204,170	197,231	6,940	208,851	199,821	70,76	52,50	18,26	5,50	4,00	24:00	7,10	4,093
05.01.26	3,862	204,535	197,336	7,198	208,891	199,771	67,98	50,90	17,08	5,50	4,00	24:00	7,35	3,860
06.01.26	3,861	205,813	199,329	6,484	210,241	201,821	68,34	51,23	17,11	5,50	4,00	24:00	6,62	3,859
07.01.26	4,050	205,713	198,412	7,301	210,301	200,961	69,74	51,92	17,82	5,50	4,00	24:00	7,46	4,047
08.01.26	4,125	208,637	201,826	6,811	213,321	204,421	69,99	51,94	18,05	5,50	4,00	24:00	6,96	4,123
09.01.26	4,132	199,307	192,643	6,664	203,761	195,011	69,82	50,80	19,02	5,50	4,00	24:00	6,81	4,130
10.01.26	4,147	200,079	192,833	7,246	204,531	195,201	69,65	50,78	18,87	5,50	4,00	24:00	7,41	4,145
11.01.26	4,194	200,605	191,967	8,638	205,091	194,361	69,84	51,16	18,68	5,50	4,00	24:00	8,83	4,191
12.01.26	4,091	197,365	190,456	6,909	201,821	192,841	70,17	51,27	18,90	5,50	4,00	24:00	7,07	4,089
13.01.26	4,770	195,495	189,496	5,999	200,881	192,261	78,06	55,43	22,63	5,50	4,00	23:53	6,16	4,768
14.01.26	5,229	193,431	187,666	5,764	199,361	190,601	82,80	57,53	25,27	5,50	4,00	24:00	5,94	5,227
15.01.26	5,309	193,552	187,864	5,688	199,471	190,751	82,70	56,99	25,71	5,50	4,00	24:00	5,86	5,307
16.01.26	5,390	189,376	184,182	5,194	195,191	186,921	82,88	55,99	26,89	5,50	4,00	24:00	5,35	5,388
17.01.26	5,613	192,424	186,414	6,010	198,321	189,131	82,79	55,38	27,41	5,50	4,00	24:00	6,19	5,611
18.01.26	5,611	192,925	186,788	6,137	198,741	189,451	82,07	54,75	27,32	5,50	4,00	24:00	6,32	5,609
19.01.26	5,688	188,809	182,342	6,467	194,521	184,871	82,23	53,98	28,25	5,50	4,00	24:00	6,66	5,686
20.01.26	5,606	185,405	179,321	6,084	191,111	181,861	82,97	54,58	28,39	5,50	4,00	24:00	6,27	5,604
21.01.26	5,287	183,987	176,809	7,178	189,401	179,301	81,02	54,44	26,58	5,50	4,00	24:00	7,39	5,285
22.01.26	5,138	192,272	186,445	5,827	197,901	189,201	80,76	55,69	25,07	5,50	4,00	24:00	6,00	5,136
Итого:	144,619	6232,36	6025,30	207,06	6394,43	6109,52	75,67	54,18	21,49	5,50	4,00	743:51	212,41	144,557

Qрасч = Qo - (Mr*(t_f - t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.01.26



Месячный отчет за Январь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.25
Конец отчетного периода: 22.01.26
Потребитель: Коллектив жильцов
Объект: Жилой дом
Адрес: г.Бийск пер. Коммунарский 16/1 (3-4 п.)
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.11
Идентификационный номер прибора: ИД=19906
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.12.25	23:00	24.00	73.63	6.5	257.660	264.01	57.25	4.5	249.307	253.16	8.353	8.559	4.712	4.710
24.12.25	23:00	24.00	73.60	6.5	255.673	261.97	57.18	4.5	246.385	250.18	9.288	9.516	4.741	4.738
25.12.25	23:00	24.00	74.12	6.5	255.367	261.74	57.48	4.5	247.272	251.12	8.095	8.298	4.726	4.724
26.12.25	23:00	24.00	75.30	6.5	257.400	264.02	58.46	4.5	249.639	253.65	7.761	7.961	4.802	4.799
27.12.25	23:00	24.00	80.31	6.5	255.729	263.13	61.26	4.5	247.405	251.75	8.324	8.565	5.396	5.394
28.12.25	23:00	24.00	81.60	6.5	255.320	262.93	62.07	4.5	246.353	250.79	8.966	9.234	5.559	5.556
29.12.25	23:00	24.00	81.44	6.5	246.293	253.60	61.71	4.5	239.599	243.87	6.694	6.892	5.285	5.283
30.12.25	23:00	24.00	82.93	6.5	248.937	256.58	62.82	4.5	241.260	245.71	7.677	7.913	5.504	5.501
31.12.25	23:00	24.00	76.83	6.5	254.451	261.24	59.53	4.5	242.669	246.71	11.782	12.096	5.117	5.114
01.01.26	23:00	24.00	71.86	6.5	246.934	252.76	56.27	4.5	239.307	242.89	7.627	7.806	4.290	4.288
02.01.26	23:00	24.00	68.78	6.5	246.427	251.78	53.90	4.5	237.398	240.67	9.029	9.225	4.164	4.161
03.01.26	23:00	24.00	70.45	6.5	248.455	254.10	54.93	4.5	238.523	241.93	9.932	10.158	4.413	4.410
04.01.26	23:00	24.00	71.46	6.5	248.927	254.73	55.59	4.5	239.973	243.48	8.953	9.162	4.459	4.456
05.01.26	23:00	24.00	68.76	6.5	249.390	254.81	53.82	4.5	240.703	244.01	8.687	8.876	4.205	4.202
06.01.26	23:00	24.00	68.91	6.5	251.850	257.34	54.02	4.5	242.615	245.97	9.234	9.435	4.259	4.256
07.01.26	23:00	24.00	70.45	6.5	251.262	256.97	55.16	4.5	242.255	245.74	9.007	9.212	4.349	4.346
08.01.26	23:00	24.00	70.65	6.5	254.842	260.66	55.21	4.5	246.219	249.77	8.623	8.820	4.421	4.419
09.01.26	23:00	24.00	70.56	6.5	246.792	252.41	54.22	4.5	236.647	239.94	10.146	10.377	4.595	4.592
10.01.26	23:00	24.00	70.34	6.5	246.906	252.50	54.23	4.5	238.217	241.53	8.690	8.887	4.458	4.455
11.01.26	23:00	24.00	70.55	6.5	250.298	256.00	54.77	4.5	240.796	244.21	9.502	9.718	4.481	4.478
12.01.26	23:00	24.00	70.77	6.5	250.545	256.28	55.07	4.5	242.302	245.78	8.243	8.432	4.398	4.396
13.01.26	23:00	24.00	78.56	6.5	251.142	258.13	60.19	4.5	243.755	247.90	7.387	7.592	5.073	5.071
14.01.26	23:00	24.00	83.70	6.5	250.735	258.56	63.16	4.5	242.802	247.32	7.933	8.181	5.667	5.665
15.01.26	23:00	24.00	83.69	6.5	249.961	257.76	62.71	4.5	242.492	246.94	7.469	7.702	5.730	5.728
16.01.26	23:00	24.00	83.82	6.5	249.116	256.91	61.96	4.5	241.847	246.19	7.268	7.496	5.910	5.908
17.01.26	23:00	24.00	83.78	6.5	246.995	254.72	61.16	4.5	239.894	244.09	7.101	7.323	6.036	6.034
18.01.26	23:00	24.00	83.09	6.5	246.278	253.86	60.18	4.5	238.015	242.06	8.264	8.518	6.156	6.154
19.01.26	23:00	24.00	83.16	6.5	247.382	255.01	60.00	4.5	239.308	243.35	8.074	8.323	6.229	6.227
20.01.26	23:00	24.00	83.92	6.5	249.581	257.41	61.10	4.5	241.717	245.94	7.865	8.111	6.192	6.189
21.01.26	23:00	24.00	82.10	6.5	251.276	258.85	60.77	4.5	243.306	247.51	7.969	8.209	5.860	5.858
22.01.26	23:00	24.00	81.67	6.5	249.844	257.30	60.76	4.5	242.102	246.29	7.742	7.973	5.710	5.707
ИТОГО		744.00	76.48	6.5	7771.77	7978.06	58.29	4.5	7510.08	7630.44	261.683	268.568	156.897	156.818
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 22 Январь 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

