

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 0,3°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.12.25 23	71,7	6	145,48	142,13	44,9	4	136,42	135,14	7,155	6,99	4,127	4,125	24
24.12.25 23	71,6	6	145,03	141,7	44,9	4	135,45	134,18	7,698	7,521	4,137	4,135	24
25.12.25 23	72,2	6	145,11	141,72	45,2	4	135,63	134,35	7,547	7,371	4,175	4,173	24
26.12.25 23	73,5	6	145,69	142,17	46	4	136,66	135,32	7,025	6,855	4,234	4,232	24
27.12.25 23	78,3	6	145,14	141,23	47,4	4	135,92	134,49	6,925	6,738	4,688	4,686	24
28.12.25 23	79,4	6	145,05	141,05	47,9	4	135,43	133,98	7,265	7,065	4,779	4,777	24
29.12.25 23	79,3	6	143,5	139,55	47,7	4	134,27	132,84	6,897	6,707	4,729	4,727	24
30.12.25 23	80,8	6	145,9	141,74	48,5	4	135,94	134,45	7,508	7,294	4,944	4,942	24
31.12.25 23	74,5	6	146,3	142,7	46,4	4	133,85	132,51	10,449	10,192	4,492	4,489	24
01.01.26 23	69,9	6	137,86	134,83	44,1	4	131,53	130,34	4,595	4,494	3,677	3,676	24
02.01.26 23	67	6	138,33	135,51	42,6	4	131,09	129,99	5,628	5,513	3,553	3,551	24
03.01.26 23	68,7	6	141,24	138,23	43,3	4	131,93	130,79	7,604	7,442	3,845	3,843	24
04.01.26 23	69,6	6	141,59	138,5	43,7	4	132,4	131,23	7,430	7,268	3,922	3,920	24
05.01.26 23	66,9	6	141,73	138,85	42,7	4	132,43	131,32	7,692	7,536	3,692	3,690	24
06.01.26 23	67,3	6	142,8	139,87	42,9	4	133,49	132,36	7,666	7,509	3,737	3,735	24
07.01.26 23	68,7	6	141,82	138,8	43,6	4	133,37	132,2	6,745	6,601	3,783	3,781	24
08.01.26 23	68,9	6	142,83	139,78	43,5	4	134,53	133,35	6,569	6,429	3,841	3,839	24
09.01.26 23	68,7	6	140,3	137,31	42,6	4	130,49	129,4	8,081	7,909	3,929	3,927	24
10.01.26 23	68,5	6	140,82	137,84	42,6	4	131,43	130,34	7,669	7,507	3,901	3,899	24
11.01.26 23	68,8	6	143,08	140,04	43,2	4	132,71	131,57	8,651	8,467	3,953	3,950	24
12.01.26 23	69,1	6	142,12	139,05	43,5	4	133,61	132,44	6,761	6,615	3,851	3,849	24
13.01.26 23	76,9	6	143,49	139,75	46,8	4	134,9	133,53	6,387	6,221	4,503	4,501	24
14.01.26 23	81,5	6	143,46	139,32	48,6	4	134,12	132,65	6,869	6,671	4,919	4,917	24
15.01.26 23	81,4	6	142,51	138,41	48	4	133,91	132,47	6,111	5,935	4,91	4,908	24
16.01.26 23	81,4	6	143,1	138,97	47,3	4	133,62	132,23	6,946	6,746	5,072	5,070	24
17.01.26 23	81,3	6	142,16	138,08	46,3	4	132,73	131,41	6,857	6,66	5,156	5,154	24
18.01.26 23	80,6	6	142,58	138,55	45,3	4	132,01	130,76	8,014	7,787	5,252	5,250	24
19.01.26 23	80,7	6	142,98	138,91	45	4	132,54	131,29	7,847	7,624	5,311	5,309	24
20.01.26 23	82,6	6	236,18	229,19	57,8	4	227,06	223,49	5,873	5,699	6,04	6,038	24
21.01.26 23	80,9	6	322,97	313,75	61,8	4	313,95	308,43	5,485	5,328	6,352	6,350	24
22.01.26 23	80,6	6	322,01	312,88	62	4	312,63	307,09	5,967	5,798	6,208	6,206	24
Итого/Средн	75,2	6	4883,3	4760,5	48,1	4	4596,1	4546	220,023	214,49	139,71	139,646	744

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 0,3°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.12.25 23	64425,3	64118,3	60169,9	59456	3662,27	1235,63	12066
22.01.26 23	69308,8	67878,8	64764,9	64002,1	3876,76	1375,35	12810
Итого	48833,1	4760,56	4596,19	4546,06	214,492	139,712	744

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N: 000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 0.00°C

tхв фактическая за отчетный период = 0,3°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0х256Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.12.25 23	69,5	6	8,149	7,972	0,555	0,553	24
24.12.25 23	69,5	6	8,715	8,526	0,593	0,590	24
25.12.25 23	70,2	6	8,605	8,414	0,591	0,588	24
26.12.25 23	71,7	6	8,136	7,949	0,571	0,569	24
27.12.25 23	76,2	6	8,103	7,895	0,602	0,600	24
28.12.25 23	77,1	6	8,44	8,219	0,634	0,632	24
29.12.25 23	76,9	6	8,045	7,835	0,603	0,601	24
30.12.25 23	79,6	6	8,727	8,486	0,676	0,673	24
31.12.25 23	72,1	6	11,538	11,27	0,814	0,811	24
01.01.26 23	66,6	6	5,617	5,504	0,367	0,365	24
02.01.26 23	64,7	6	6,603	6,477	0,419	0,417	24
03.01.26 23	66,8	6	8,597	8,424	0,564	0,561	24
04.01.26 23	67,6	6	8,45	8,276	0,56	0,558	24
05.01.26 23	64,7	6	8,653	8,488	0,55	0,547	24
06.01.26 23	65,6	6	8,592	8,423	0,553	0,550	24
07.01.26 23	66,8	6	7,75	7,593	0,508	0,506	24
08.01.26 23	66,9	6	7,597	7,443	0,498	0,496	24
09.01.26 23	66,8	6	9,077	8,894	0,594	0,591	24
10.01.26 23	66,6	6	8,682	8,507	0,568	0,565	24
11.01.26 23	67	6	9,68	9,483	0,636	0,633	24
12.01.26 23	67,3	6	7,833	7,673	0,517	0,515	24
13.01.26 23	75,2	6	7,578	7,389	0,556	0,554	24
14.01.26 23	79	6	8,095	7,873	0,623	0,621	24
15.01.26 23	78,4	6	7,325	7,128	0,56	0,558	24
16.01.26 23	78,7	6	8,14	7,919	0,624	0,622	24
17.01.26 23	78,5	6	8,062	7,844	0,617	0,615	24
18.01.26 23	78,1	6	9,194	8,948	0,699	0,696	24
19.01.26 23	78,1	6	9,052	8,81	0,689	0,686	24
20.01.26 23	79,8	6	7,85	7,632	0,61	0,608	24
21.01.26 23	78,3	6	8,012	7,797	0,611	0,609	24
22.01.26 23	78,6	6	8,401	8,173	0,643	0,641	24
Итого/Средн	72,4	6	257,3	251,26	18,205	18,130	744

*Qрасч. При tхв фактическая за отчетный период = 0,3°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.12.25 23	213,92	241,889	251,365	12066
22.01.26 23	471,222	439,15	275,57	12810
Итого	257,3	251,26	18,205	744

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации