

Отчет за период с 23.12.25 по 22.01.26

Начало периода : 23.12.25

Конец периода : 22.01.26

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплопотребления №2.2

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
23.12.25	24:00	79,93	6,000	131,393	135,161	53,61	4,500	125,308	127,021	26,32	1,50	6,086	6,260	3,784
24.12.25	24:00	79,37	6,000	150,238	154,491	54,03	4,500	143,697	145,691	25,34	1,50	6,540	6,725	4,160
25.12.25	24:00	80,11	6,000	138,368	142,351	54,13	4,500	132,090	133,931	25,98	1,50	6,278	6,459	3,934
26.12.25	24:00	82,26	6,000	129,346	133,261	55,07	4,500	123,571	125,351	27,19	1,50	5,775	5,950	3,836
27.12.25	24:00	87,72	6,000	146,023	150,991	57,73	4,500	139,419	141,611	29,99	1,50	6,604	6,829	4,766
28.12.25	24:00	88,76	6,000	140,674	145,561	57,98	4,500	133,396	135,511	30,78	1,50	7,278	7,531	4,754
29.12.25	24:00	87,62	6,000	142,846	147,691	57,79	4,500	136,887	139,041	29,83	1,50	5,959	6,161	4,609
30.12.25	24:00	90,70	6,000	127,258	131,811	59,49	4,500	121,175	123,171	31,21	1,50	6,083	6,301	4,299
31.12.25	24:00	80,12	6,000	131,163	134,941	53,81	4,500	123,215	124,911	26,31	1,50	7,949	8,178	3,876
01.01.26	24:00	77,72	6,000	126,454	129,901	52,77	4,500	122,291	123,911	24,95	1,50	4,163	4,277	3,376
02.01.26	24:00	74,65	6,000	159,445	163,481	52,10	4,500	153,460	155,441	22,55	1,50	5,985	6,137	3,905
03.01.26	24:00	76,33	6,000	153,375	157,421	52,86	4,500	147,569	149,531	23,47	1,50	5,806	5,959	3,904
04.01.26	24:00	76,86	6,000	152,233	156,301	52,92	4,500	145,492	147,431	23,94	1,50	6,741	6,921	4,002
05.01.26	24:00	73,59	6,000	148,721	152,391	51,10	4,500	142,105	143,871	22,49	1,50	6,615	6,779	3,683
06.01.26	24:00	74,85	6,000	134,062	137,471	51,39	4,500	127,303	128,901	23,46	1,50	6,759	6,931	3,489
07.01.26	24:00	76,20	6,000	140,679	144,381	52,23	4,500	134,485	136,231	23,97	1,50	6,193	6,356	3,699
08.01.26	24:00	76,98	6,000	166,635	171,101	53,29	4,500	159,227	161,381	23,69	1,50	7,408	7,606	4,338
09.01.26	24:00	76,84	6,000	181,228	186,071	53,89	4,500	174,363	176,771	22,95	1,50	6,865	7,048	4,534
10.01.26	24:00	76,56	6,000	148,294	152,231	52,56	4,500	141,746	143,611	24,00	1,50	6,548	6,722	3,904
11.01.26	24:00	76,40	6,000	146,352	150,221	52,32	4,500	138,930	140,741	24,08	1,50	7,422	7,618	3,912
12.01.26	24:00	77,16	6,000	131,346	134,871	52,64	4,500	125,597	127,251	24,52	1,50	5,749	5,903	3,512
13.01.26	24:00	87,29	6,000	123,187	127,351	57,23	4,500	117,847	119,670	30,06	1,50	5,341	5,521	4,024
14.01.26	24:00	91,69	6,000	144,658	149,991	59,58	4,500	139,095	141,411	32,11	1,50	5,562	5,768	4,985
15.01.26	24:00	91,55	6,000	158,341	164,161	59,59	4,500	152,275	154,811	31,96	1,50	6,066	6,289	5,430
16.01.26	24:00	92,18	6,000	176,942	183,531	60,42	4,500	171,085	174,011	31,76	1,50	5,856	6,074	5,987
17.01.26	24:00	92,56	6,000	180,860	187,641	60,55	4,500	174,133	177,121	32,01	1,50	6,727	6,979	6,206
18.01.26	24:00	91,69	6,000	185,227	192,051	59,99	4,500	177,960	180,961	31,70	1,50	7,266	7,534	6,316
19.01.26	24:00	91,89	6,000	168,822	175,071	59,23	4,500	162,638	165,321	32,66	1,50	6,185	6,414	5,883
20.01.26	24:00	91,74	6,000	139,979	145,141	58,04	4,500	134,162	136,291	33,70	1,50	5,817	6,031	5,059
21.01.26	24:00	88,57	6,000	135,026	139,701	56,84	4,500	128,793	130,761	31,73	1,50	6,234	6,449	4,644
22.01.26	24:00	89,15	6,000	132,660	137,301	57,24	4,500	127,214	129,181	31,91	1,50	5,446	5,637	4,548
Среднее	24:00	83,19	6,000	147,478	152,066	55,56	4,500	141,178	143,253	27,63	1,50	6,300	6,495	4,431
Итого	744:00	83,19	6,000	4571,813	4714,031	55,56	4,500	4376,531	4440,844	27,63	1,50	195,281	201,346	137,356

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 23.12.25	103073:26	80,11	6,000	446676,6	457928,4	54,58	4,500	423394,0	429174,1	25,53	1,50	23282,7		10503,9
На 22.01.26	103817:26	89,15	6,000	451248,4	462642,4	57,24	4,500	427770,5	433614,9	31,91	1,50	23477,9	201,346	10641,2

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 22.01.26

Представитель РСО: АО "Бийскэнерго"

_____/ФИО/_____/ Дата: " __ " ____ 20 __ г.

