

Месячный отчет за Январь 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.25
Конец отчетного периода: 22.01.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.12.25	24.00	80.68	6.0	268.998	276.871	52.57	3.5	257.481	260.900	11.517	11.854	8.177	8.173
24.12.25	24.00	80.37	6.0	267.458	275.229	52.51	3.5	255.041	258.421	12.418	12.779	8.109	8.105
25.12.25	24.00	80.84	6.0	268.505	276.390	52.86	3.5	256.925	260.373	11.580	11.920	8.135	8.131
26.12.25	24.00	82.30	6.0	269.305	277.481	53.79	3.5	260.107	263.715	9.197	9.477	8.184	8.181
27.12.25	24.00	87.69	6.0	264.807	273.829	55.26	3.5	253.900	257.604	10.908	11.279	9.204	9.201
28.12.25	24.00	88.89	6.0	268.622	278.001	56.07	3.5	255.577	259.411	13.045	13.500	9.559	9.555
29.12.25	24.00	88.56	6.0	266.865	276.118	56.08	3.5	256.717	260.568	10.148	10.500	9.247	9.244
30.12.25	24.00	90.60	6.0	273.880	283.831	57.59	3.5	261.951	266.094	11.929	12.363	9.774	9.771
31.12.25	24.00	81.73	6.0	277.639	285.954	54.33	3.5	259.281	262.950	18.358	18.908	8.597	8.591
01.01.26	24.00	79.06	6.0	265.219	272.695	52.54	3.5	256.191	259.588	9.028	9.283	7.514	7.511
02.01.26	24.00	75.87	6.0	265.752	272.699	50.64	3.5	253.745	256.883	12.007	12.321	7.318	7.314
03.01.26	24.00	77.19	6.0	269.662	276.939	51.23	3.5	257.496	260.751	12.166	12.494	7.633	7.629
04.01.26	24.00	77.82	6.0	270.732	278.146	51.53	3.5	257.449	260.740	13.283	13.646	7.809	7.805
05.01.26	24.00	75.11	6.0	270.954	277.907	50.27	3.5	256.277	259.402	14.677	15.054	7.475	7.470
06.01.26	24.00	75.58	6.0	270.858	277.893	50.50	3.5	255.995	259.143	14.864	15.250	7.557	7.553
07.01.26	24.00	77.16	6.0	269.127	276.384	51.20	3.5	257.943	261.200	11.184	11.486	7.568	7.565
08.01.26	24.00	77.72	6.0	265.727	272.988	50.67	3.5	251.515	254.629	14.212	14.600	7.917	7.913
09.01.26	24.00	77.78	6.0	265.144	272.398	50.28	3.5	252.115	255.190	13.029	13.386	7.953	7.949
10.01.26	24.00	77.51	6.0	269.902	277.239	50.56	3.5	256.638	259.802	13.264	13.625	7.950	7.946
11.01.26	24.00	77.35	6.0	272.019	279.387	50.99	3.5	256.420	259.632	15.599	16.021	7.976	7.972
12.01.26	24.00	77.61	6.0	269.107	276.444	51.22	3.5	256.626	259.869	12.481	12.821	7.753	7.750
13.01.26	24.00	86.33	6.0	269.972	278.921	54.85	3.5	259.202	262.931	10.770	11.127	9.106	9.103
14.01.26	24.00	91.63	6.0	267.399	277.266	57.02	3.5	256.828	260.803	10.571	10.961	9.875	9.872
15.01.26	24.00	91.61	6.0	264.704	274.465	56.20	3.5	253.747	257.569	10.957	11.361	10.001	9.998
16.01.26	24.00	91.74	6.0	260.356	269.982	54.91	3.5	250.830	254.446	9.526	9.878	10.125	10.122
17.01.26	24.00	92.40	6.0	265.052	274.982	54.58	3.5	252.790	256.395	12.262	12.722	10.706	10.703
18.01.26	24.00	91.33	6.0	266.219	275.983	53.79	3.5	252.716	256.220	13.503	13.999	10.733	10.729
19.01.26	24.00	91.56	6.0	264.706	274.458	53.41	3.5	252.220	255.671	12.485	12.945	10.778	10.774
20.01.26	24.00	91.38	6.0	266.671	276.464	54.20	3.5	254.830	258.415	11.841	12.276	10.574	10.570
21.01.26	24.00	89.22	6.0	266.915	276.296	54.13	3.5	255.909	259.501	11.006	11.393	9.969	9.966
22.01.26	24.00	89.23	6.0	268.482	277.922	54.72	3.5	256.886	260.565	11.596	12.004	9.914	9.911
ИТОГО	744.0	83.67	6.0	8310.76	8571.56	53.24	3.5	7931.35	8039.38	379.412	391.232	273.191	273.078
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 23 Январь 2026

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/

