

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	23:00	24:00	60.14	5.5	16.938	17.23	58.60	3.5	10.800	10.97	6.138	6.242	0.386	0.271
24.07.26	23:00	24:00	61.23	5.5	17.558	17.86	59.65	3.5	10.671	10.85	6.886	7.007	0.439	0.310
25.07.26	23:00	24:00	61.12	5.5	18.473	18.80	59.80	3.5	10.577	10.76	7.896	8.033	0.497	0.349
26.07.26	23:00	24:00	57.93	5.5	17.758	18.04	56.60	3.5	10.291	10.45	7.466	7.584	0.447	0.307
27.07.26	23:00	24:00	59.38	5.5	18.731	19.04	57.71	3.5	10.421	10.59	8.310	8.447	0.511	0.355
28.07.26	23:00	24:00	61.02	5.5	17.373	17.68	59.43	3.5	10.709	10.89	6.664	6.779	0.424	0.299
29.07.26	23:00	24:00	52.89	5.5	11.068	11.22	59.05	3.5	5.613	5.71	5.455	5.531	0.253	0.151
30.07.26	23:00	24:00	26.65	5.5	3.751	3.76	33.63	3.5	0.102	0.10	3.649	3.660	0.097	0.028
31.07.26	23:00	24:00	24.54	5.5	0.000	0.00	25.30	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.08.26	23:00	24:00	24.55	5.5	2.134	2.14	24.17	3.5	1.449	1.45	1.279	1.283	0.032	0.008
02.08.26	23:00	24:00	24.16	5.5	6.728	6.75	23.96	3.5	1.544	1.55	5.184	5.198	0.126	0.029
03.08.26	23:00	24:00	24.04	5.5	7.566	7.58	23.72	3.5	1.579	1.58	5.988	6.003	0.145	0.032
04.08.26	23:00	24:00	24.06	5.5	7.893	7.91	23.69	3.5	1.032	1.03	6.860	6.877	0.166	0.037
05.08.26	23:00	24:00	24.07	5.5	8.721	8.74	23.75	3.5	1.122	1.13	7.599	7.618	0.184	0.041
06.08.26	23:00	24:00	23.67	5.5	9.445	9.47	23.40	3.5	0.686	0.69	8.759	8.780	0.208	0.044
07.08.26	23:00	24:00	22.95	5.5	10.936	10.96	22.84	3.5	0.581	0.58	10.354	10.378	0.239	0.044
08.08.26	23:00	24:00	22.26	5.5	11.596	11.62	22.22	3.5	0.259	0.26	11.337	11.360	0.253	0.040
09.08.26	23:00	24:00	21.23	5.5	11.329	11.35	21.05	3.5	0.032	0.03	11.297	11.318	0.241	0.028
10.08.26	23:00	24:00	21.51	5.5	10.520	10.54	21.47	3.5	0.010	0.01	10.510	10.530	0.227	0.029
11.08.26	23:00	24:00	21.97	5.5	9.808	9.83	21.76	3.5	0.045	0.04	9.763	9.783	0.215	0.032
12.08.26	23:00	24:00	22.39	5.5	9.819	9.84	22.10	3.5	0.713	0.71	9.106	9.125	0.205	0.034
13.08.26	23:00	24:00	22.11	5.5	9.843	9.86	22.11	3.5	0.586	0.59	9.256	9.275	0.205	0.031
14.08.26	23:00	24:00	21.52	5.5	9.896	9.91	21.37	3.5	0.005	0.01	9.891	9.910	0.214	0.028
15.08.26	23:00	24:00	21.48	5.5	9.879	9.90	21.40	3.5	0.000	0.00	9.879	9.898	0.213	0.027
16.08.26	23:00	24:00	21.51	5.5	9.826	9.85	21.22	3.5	0.000	0.00	9.826	9.845	0.212	0.027
17.08.26	23:00	24:00	21.23	5.5	9.775	9.79	20.97	3.5	0.000	0.00	9.775	9.793	0.208	0.025
18.08.26	23:00	24:00	21.16	5.5	9.603	9.62	20.98	3.5	0.000	0.00	9.603	9.620	0.204	0.023
19.08.26	23:00	24:00	20.59	5.5	9.486	9.50	20.13	3.5	0.000	0.00	9.486	9.503	0.196	0.018
20.08.26	23:00	24:00	19.66	5.5	9.418	9.43	19.14	3.5	0.000	0.00	9.418	9.432	0.186	0.009
21.08.26	23:00	24:00	18.97	5.5	9.415	9.43	18.81	3.5	0.000	0.00	9.415	9.427	0.179	0.002
22.08.26	23:00	24:00	18.63	5.5	9.370	9.38	18.59	3.5	0.000	0.00	9.370	9.383	0.175	- 0.001
ИТОГО		744.00	30.60	5.5	324.65	327.03	30.60	3.5	78.83	79.97	246.420	247.620	7.290	2.657
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 18.8°C

С 30.07.26г. некорректны показания расходомеров из-за попадания воздуха в измерительный канал.

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: С.В. Пономарев/

