

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.51
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=64105
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.26	23:00	24.00	56.74	5.5	18.254	18.53	55.53	3.5	11.876	12.05	6.381	6.478	0.377	0.257
24.07.26	23:00	24.00	57.51	5.5	17.265	17.53	56.40	3.5	11.759	11.94	5.507	5.593	0.330	0.227
25.07.26	23:00	24.00	57.79	5.5	17.767	18.05	56.80	3.5	11.705	11.88	6.062	6.157	0.363	0.249
26.07.26	23:00	24.00	54.82	5.5	17.793	18.05	53.73	3.5	11.349	11.51	6.469	6.560	0.368	0.246
27.07.26	23:00	24.00	55.93	5.5	18.014	18.28	54.74	3.5	11.510	11.67	6.516	6.612	0.379	0.256
28.07.26	23:00	24.00	57.48	5.5	17.922	18.20	56.27	3.5	11.879	12.06	6.046	6.140	0.363	0.249
29.07.26	23:00	24.00	55.81	5.5	9.186	9.32	54.73	3.5	6.854	6.95	2.338	2.373	0.138	0.094
30.07.26	23:00	24.00	24.46	5.5	0.282	0.28	25.19	3.5	0.214	0.21	0.072	0.072	0.002	0.000
31.07.26	23:00	24.00	21.76	5.5	0.155	0.15	21.26	3.5	0.140	0.14	0.047	0.047	0.001	0.000
01.08.26	23:00	24.00	21.56	5.5	0.139	0.14	21.18	3.5	0.371	0.37	0.014	0.014	0.000	0.000
02.08.26	23:00	24.00	22.73	5.5	0.260	0.26	21.33	3.5	0.469	0.47	0.139	0.139	0.003	0.001
03.08.26	23:00	24.00	21.80	5.5	0.061	0.06	20.60	3.5	0.004	0.00	0.057	0.057	0.001	0.000
04.08.26	23:00	24.00	20.78	5.5	0.174	0.17	20.26	3.5	0.250	0.25	0.026	0.026	0.001	0.000
05.08.26	23:00	24.00	21.77	5.5	0.070	0.07	20.74	3.5	0.008	0.01	0.065	0.065	0.001	0.000
06.08.26	23:00	24.00	21.84	5.5	0.061	0.06	20.45	3.5	0.001	0.00	0.061	0.061	0.001	0.000
07.08.26	23:00	24.00	21.66	5.5	0.012	0.01	20.47	3.5	0.007	0.01	0.012	0.012	0.000	0.000
08.08.26	23:00	24.00	21.32	5.5	0.010	0.01	19.88	3.5	0.000	0.00	0.010	0.010	0.000	0.000
09.08.26	23:00	24.00	20.52	5.5	0.006	0.01	19.50	3.5	0.000	0.00	0.006	0.006	0.000	0.000
10.08.26	23:00	24.00	20.53	5.5	0.001	0.00	20.30	3.5	0.000	0.00	0.001	0.001	0.000	0.000
11.08.26	23:00	24.00	21.20	5.5	0.000	0.00	20.68	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.08.26	23:00	24.00	21.21	5.5	0.000	0.00	20.58	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.08.26	23:00	24.00	21.08	5.5	0.000	0.00	20.42	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.08.26	23:00	24.00	21.03	5.5	0.000	0.00	20.53	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.08.26	23:00	24.00	20.79	5.5	0.000	0.00	20.30	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.08.26	23:00	24.00	20.67	5.5	0.000	0.00	20.16	3.5	0.001	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.08.26	23:00	24.00	20.57	5.5	0.000	0.00	19.97	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.08.26	23:00	24.00	20.45	5.5	0.000	0.00	19.87	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.08.26	23:00	24.00	20.09	5.5	0.000	0.00	19.54	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.08.26	23:00	24.00	19.46	5.5	0.000	0.00	19.05	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.08.26	23:00	24.00	19.33	5.5	0.000	0.00	18.89	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.08.26	23:00	24.00	19.08	5.5	0.000	0.00	18.69	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	29.09	5.5	117.43	119.19	28.32	3.5	78.40	79.53	39.828	40.422	2.329	1.580
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

