

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	23:00	24.00	67.12	6.3	26.399	26.95	65.88	4.0	21.857	22.30	4.541	4.636	0.333	0.248
24.07.26	23:00	24.00	67.90	6.3	26.652	27.22	66.68	4.0	21.710	22.16	4.942	5.047	0.363	0.270
25.07.26	23:00	24.00	65.13	6.3	26.393	26.91	64.02	4.0	21.530	21.94	4.863	4.959	0.342	0.251
26.07.26	23:00	24.00	62.72	6.3	26.148	26.63	61.61	4.0	20.917	21.29	5.231	5.327	0.352	0.254
27.07.26	23:00	24.00	65.21	6.3	27.047	27.58	64.02	4.0	21.278	21.68	5.769	5.883	0.403	0.294
28.07.26	23:00	24.00	66.94	6.3	26.920	27.48	65.75	4.0	22.068	22.51	4.852	4.952	0.352	0.261
29.07.26	23:00	24.00	65.60	6.3	27.197	27.74	64.54	4.0	21.484	21.90	5.713	5.826	0.399	0.291
30.07.26	23:00	24.00	63.30	6.3	26.035	26.52	62.18	4.0	21.085	21.47	4.950	5.042	0.338	0.245
31.07.26	23:00	24.00	60.33	6.3	27.483	27.95	59.58	4.0	20.874	21.22	6.609	6.722	0.416	0.291
01.08.26	23:00	24.00	62.50	6.3	27.054	27.55	61.41	4.0	21.425	21.80	5.628	5.730	0.376	0.271
02.08.26	23:00	24.00	64.12	6.3	27.816	28.35	63.04	4.0	21.588	21.99	6.228	6.346	0.424	0.307
03.08.26	23:00	24.00	64.61	6.3	26.734	27.25	63.47	4.0	20.949	21.34	5.785	5.897	0.399	0.290
04.08.26	23:00	24.00	65.02	6.3	30.388	30.98	64.04	4.0	24.870	25.34	5.518	5.626	0.384	0.281
05.08.26	23:00	24.00	65.52	6.3	28.526	29.09	64.47	4.0	23.522	23.98	5.004	5.103	0.354	0.260
06.08.26	23:00	24.00	64.82	6.3	27.285	27.82	63.81	4.0	21.668	22.08	5.617	5.726	0.387	0.282
07.08.26	23:00	24.00	62.73	6.3	26.836	27.33	61.68	4.0	20.840	21.21	5.997	6.106	0.399	0.287
08.08.26	23:00	24.00	62.65	6.3	26.776	27.27	61.51	4.0	20.852	21.22	5.924	6.032	0.396	0.285
09.08.26	23:00	24.00	62.59	6.3	25.761	26.23	61.36	4.0	19.062	19.40	6.699	6.821	0.444	0.318
10.08.26	23:00	24.00	53.67	6.3	2.019	2.05	49.86	4.0	1.313	1.33	0.719	0.729	0.044	0.030
11.08.26	23:00	24.00	31.16	6.3	0.000	0.00	31.40	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.08.26	23:00	24.00	30.05	6.3	0.000	0.00	30.22	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.08.26	23:00	24.00	29.36	6.3	0.000	0.00	29.50	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.08.26	23:00	24.00	28.35	6.3	0.000	0.00	28.45	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.08.26	23:00	24.00	27.67	6.3	0.000	0.00	27.75	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.08.26	23:00	24.00	27.21	6.3	0.001	0.00	27.27	4.0	0.001	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.08.26	23:00	24.00	26.73	6.3	0.000	0.00	26.78	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.08.26	23:00	24.00	26.22	6.3	0.000	0.00	26.28	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.08.26	23:00	24.00	25.80	6.3	0.000	0.00	25.83	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
20.08.26	23:00	24.00	25.17	6.3	0.000	0.00	25.18	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.08.26	23:00	24.00	24.54	6.3	0.000	0.00	24.56	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.08.26	23:00	24.00	24.03	6.3	0.000	0.00	24.06	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	49.64	6.3	489.47	498.87	48.91	4.0	388.89	396.17	100.589	102.510	6.907	5.016
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

