

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-22/08/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическое за отчетный период = 18.8°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.07.26 23	62,6	6	42,037	41,282	59,3	4	33,985	33,431	7,995	7,851	0,603	0,455	24
24.07.26 23	63,3	6	41,669	40,905	60	4	33,647	33,086	7,965	7,819	0,605	0,458	24
25.07.26 23	60,8	6	40,693	40,001	57,7	4	33,366	32,848	7,277	7,153	0,538	0,404	24
26.07.26 23	58,7	6	40,106	39,468	55,7	4	32,435	31,967	7,622	7,501	0,539	0,398	24
27.07.26 23	61,1	6	42,092	41,368	57,8	4	33,01	32,498	9,025	8,87	0,652	0,485	24
28.07.26 23	62,6	6	42,151	41,394	59,4	4	34,155	33,598	7,939	7,796	0,598	0,451	24
29.07.26 23	61,5	6	41,93	41,204	58,4	4	33,145	32,619	8,736	8,585	0,628	0,467	24
30.07.26 23	59,7	6	37,49	36,876	56,6	4	29,834	29,389	7,612	7,487	0,539	0,398	22
31.07.26 23	56,7	6	42,47	41,84	54,1	4	32,191	31,75	10,242	10,09	0,66	0,470	24
01.08.26 23	58,5	6	41,201	40,552	55,4	4	33,036	32,564	8,116	7,988	0,568	0,418	24
02.08.26 23	59,9	6	41,057	40,38	56,9	4	33,335	32,835	7,671	7,545	0,554	0,412	24
03.08.26 23	60,4	6	40,682	40,001	57,3	4	32,482	31,987	8,150	8,014	0,585	0,434	24
04.08.26 23	61,3	6	46,75	45,947	58,5	4	38,909	38,29	7,791	7,657	0,577	0,433	24
05.08.26 23	61,7	6	44,146	43,375	58,8	4	36,241	35,661	7,851	7,714	0,583	0,438	24
06.08.26 23	60,7	6	41,805	41,095	57,8	4	33,474	32,955	8,281	8,14	0,592	0,439	24
07.08.26 23	58,9	6	40,749	40,097	56	4	32,546	32,071	8,157	8,026	0,567	0,416	24
08.08.26 23	58,8	6	40,404	39,76	55,7	4	32,889	32,411	7,468	7,349	0,534	0,396	24
09.08.26 23	58,5	6	36,533	35,956	55,2	4	29,423	29,004	7,064	6,952	0,503	0,372	24
10.08.26 23	40	6	2,98	2,958	34,9	4	1,533	1,524	1,445	1,434	0,065	0,038	24
11.08.26 23	23,3	6	0	0	23,7	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
12.08.26 23	22,4	6	0	0	23	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
13.08.26 23	22	6	0	0	22,6	4	0	0	0,000	0	0	0,000	21
14.08.26 23	21,5	6	0	0	22	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
15.08.26 23	21,1	6	0	0	21,7	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
16.08.26 23	20,8	6	0	0	21,3	4	0	0	0,000	0	0	0,000	22
17.08.26 23	20,7	6	0	0	21,2	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
18.08.26 23	20,5	6	0	0	20,9	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
19.08.26 23	20,1	6	0	0	20,5	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
20.08.26 23	19,6	6	0	0	20	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
21.08.26 23	19,2	6	0	0	19,6	4	0	0	0,000	0	0	0,000	22
22.08.26 23	18,8	6	0	0	19,2	4	0	0	0,000	0	0	0,000	24
Итого/Средн	60,3	6	746,94	734,46	57,3	4	599,63	590,48	146,416	143,97	10,492	7,785	735

*Qрасч. При txв фактическое за отчетный период = 18.8°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.07.26 23	91166,4	89260,8	85197	84165,2	5095,57	1787,5	17126
22.08.26 23	91913,3	89995,3	85796,7	84755,7	5239,54	1797,99	17861
Итого	746,946	734,46	599,636	590,488	143,972	10,492	735

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(x) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-22/08/26г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 0.00°C

тхв фактическое за отчетный период = 18.8°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
23.07.26 23	60,7	6	8,168	8,03	0,488	0,337	24
24.07.26 23	61,2	6	8,102	7,963	0,488	0,338	24
25.07.26 23	58,7	6	7,436	7,318	0,43	0,292	24
26.07.26 23	56,8	6	7,78	7,664	0,436	0,292	24
27.07.26 23	59,4	6	9,163	9,014	0,536	0,367	24
28.07.26 23	60,4	6	8,126	7,99	0,483	0,333	24
29.07.26 23	59,2	6	8,891	8,748	0,518	0,354	24
30.07.26 23	57,6	6	7,734	7,616	0,44	0,297	22
31.07.26 23	54,5	6	10,367	10,224	0,558	0,366	24
01.08.26 23	56,9	6	8,271	8,147	0,464	0,311	24
02.08.26 23	58	6	7,822	7,7	0,447	0,302	24
03.08.26 23	58,4	6	8,269	8,139	0,476	0,323	24
04.08.26 23	59,4	6	7,963	7,833	0,466	0,319	24
05.08.26 23	59,8	6	7,993	7,862	0,471	0,323	24
06.08.26 23	58,6	6	8,434	8,301	0,487	0,331	24
07.08.26 23	56,9	6	8,301	8,176	0,466	0,312	24
08.08.26 23	57,3	6	7,797	7,679	0,44	0,296	24
09.08.26 23	56,4	6	7,828	7,713	0,435	0,290	24
10.08.26 23	38	6	3,016	2,996	0,114	0,058	24
11.08.26 23	21,9	6	0,007	0,006	0	0,000	24
12.08.26 23	21,1	6	0	0	0	0,000	24
13.08.26 23	20,8	6	0	0	0	0,000	21
14.08.26 23	20,4	6	0	0	0	0,000	24
15.08.26 23	20,2	6	0	0	0	0,000	24
16.08.26 23	19,9	6	0	0	0	0,000	22
17.08.26 23	19,7	6	0	0	0	0,000	24
18.08.26 23	19,6	6	0	0	0	0,000	24
19.08.26 23	19,2	6	0	0	0	0,000	24
20.08.26 23	18,6	6	0	0	0	0,000	24
21.08.26 23	18,1	6	0	0	0	0,000	22
22.08.26 23	17,7	6	0	0	0	0,000	24
Итого/Средн	57,9	6	151,46	149,11	8,644	5,841	735

*Qрасч. При тхв фактическое за отчетный период = 18.8°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
22.07.26 23	5850,2	5745,59	357,496	17126
22.08.26 23	6001,67	5894,71	366,14	17861
Итого	151,469	149,119	8,644	735

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

