

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Разина, д.72
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=68220
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	23:00	24.00	64.84	6.0	9.338	9.52	30.01	4.5	0.000	0.00	9.338	9.520	0.606	0.430
24.07.26	23:00	24.00	65.40	6.0	10.865	11.08	30.09	4.5	0.000	0.00	10.865	11.080	0.711	0.507
25.07.26	23:00	24.00	61.81	6.0	9.452	9.62	29.46	4.5	0.000	0.00	9.452	9.620	0.584	0.407
26.07.26	23:00	24.00	59.27	6.0	10.369	10.54	29.03	4.5	0.000	0.00	10.369	10.540	0.615	0.420
27.07.26	23:00	24.00	61.00	6.0	8.296	8.44	29.31	4.5	0.000	0.00	8.296	8.440	0.506	0.350
28.07.26	23:00	24.00	63.40	6.0	11.260	11.47	29.65	4.5	0.000	0.00	11.260	11.470	0.714	0.502
29.07.26	23:00	24.00	62.28	6.0	9.950	10.13	29.53	4.5	0.000	0.00	9.950	10.130	0.620	0.433
30.07.26	23:00	24.00	59.94	6.0	9.343	9.50	29.07	4.5	0.000	0.00	9.343	9.500	0.560	0.385
31.07.26	23:00	24.00	59.56	6.0	10.860	11.04	29.33	4.5	0.000	0.00	10.860	11.040	0.647	0.443
01.08.26	23:00	24.00	60.29	6.0	9.027	9.18	29.59	4.5	0.000	0.00	9.027	9.180	0.544	0.375
02.08.26	23:00	24.00	61.18	6.0	10.113	10.29	30.02	4.5	0.000	0.00	10.113	10.290	0.619	0.429
03.08.26	23:00	24.00	61.27	6.0	8.786	8.94	30.10	4.5	0.000	0.00	8.786	8.940	0.539	0.373
04.08.26	23:00	24.00	61.81	6.0	9.403	9.57	30.46	4.5	0.000	0.00	9.403	9.570	0.581	0.405
05.08.26	23:00	24.00	62.49	6.0	8.800	8.96	30.77	4.5	0.000	0.00	8.800	8.960	0.550	0.385
06.08.26	23:00	24.00	61.85	6.0	9.471	9.64	30.49	4.5	0.000	0.00	9.471	9.640	0.586	0.408
07.08.26	23:00	24.00	60.01	6.0	9.018	9.17	30.15	4.5	0.000	0.00	9.018	9.170	0.541	0.372
08.08.26	23:00	24.00	60.09	6.0	8.870	9.02	29.37	4.5	0.000	0.00	8.870	9.020	0.533	0.366
09.08.26	23:00	24.00	56.96	6.0	10.012	10.17	29.61	4.5	0.000	0.00	10.012	10.170	0.570	0.382
10.08.26	23:00	24.00	63.96	6.0	9.912	10.10	29.82	4.5	0.000	0.00	9.912	10.100	0.634	0.448
11.08.26	23:00	24.00	62.19	6.0	9.185	9.35	30.06	4.5	0.000	0.00	9.185	9.350	0.571	0.399
12.08.26	23:00	24.00	63.85	6.0	10.187	10.38	30.81	4.5	0.000	0.00	10.187	10.380	0.651	0.459
13.08.26	23:00	24.00	63.78	6.0	8.706	8.87	30.54	4.5	0.000	0.00	8.706	8.870	0.555	0.392
14.08.26	23:00	24.00	62.05	6.0	12.624	12.85	30.18	4.5	0.000	0.00	12.624	12.850	0.784	0.546
15.08.26	23:00	24.00	61.72	6.0	9.747	9.92	30.12	4.5	0.000	0.00	9.747	9.920	0.602	0.419
16.08.26	23:00	24.00	62.07	6.0	10.207	10.39	30.16	4.5	0.000	0.00	10.207	10.390	0.634	0.442
17.08.26	23:00	24.00	64.93	6.0	10.407	10.61	30.44	4.5	0.000	0.00	10.407	10.610	0.676	0.480
18.08.26	23:00	24.00	63.84	6.0	9.470	9.65	30.38	4.5	0.000	0.00	9.470	9.650	0.605	0.427
19.08.26	23:00	24.00	63.33	6.0	10.455	10.65	29.98	4.5	0.000	0.00	10.455	10.650	0.662	0.466
20.08.26	23:00	24.00	64.20	6.0	9.744	9.93	28.87	4.5	0.000	0.00	9.744	9.930	0.626	0.443
21.08.26	23:00	24.00	64.45	6.0	9.379	9.56	28.90	4.5	0.000	0.00	9.379	9.560	0.605	0.428
22.08.26	23:00	24.00	64.01	6.0	9.372	9.55	28.66	4.5	0.000	0.00	9.372	9.550	0.600	0.424
ИТОГО		744.00	62.19	6.0	302.63	308.09	29.84	4.5	0.00	0.00	302.627	308.090	18.832	13.142
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 18.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 18.8°C

Дата: 22 Август 2026

Представитель потребителя: И.С.В. Пономарев/

