

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-22/08/26г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Степана Разина, д. 74**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 2 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,8 Град С

Заводской номер 00010792 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 $\Phi T=1$ $T3=1$ $KC=0 \times DBF6$ ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.07.26	50,04	5	2,3	2,28	41,03	4	0,02	0,02	2,28	2,26	9,01	0,109	0,071	24
24.07.26	48,78	5	5,58	5,55	35,32	4	0,01	0,01	5,57	5,54	13,46	0,258	0,165	24
25.07.26	49,48	5	7,44	7,37	38,25	4	0	0	7,44	7,37	11,23	0,351	0,227	24
26.07.26	47,64	5	8,33	8,25	35,26	4	0	0	8,33	8,25	12,38	0,376	0,237	24
27.07.26	52	5	9,27	9,19	47,53	4	1,95	1,93	7,32	7,26	4,47	0,372	0,250	24
28.07.26	40,15	5	0,11	0,11	39,37	4	0,01	0,01	0,10	0,1	0,78	0,003	0,001	24
29.07.26	27,11	5	0,2	0,2	23,41	4	0	0	0,20	0,2	3,7	0,004	0,001	24
30.07.26	23,33	5	0,13	0,13	22,68	4	0	0	0,13	0,13	0,65	0,003	0,001	24
31.07.26	22,85	5	0,01	0,01	22,5	4	0	0	0,01	0,01	0,35	0	0,000	24
01.08.26	25,92	5	0,02	0,02	23,08	4	0	0	0,02	0,02	2,84	0	0,000	24
02.08.26	27,46	5	0	0	23,42	4	0	0	0,00	0	4,04	0	0,000	24
03.08.26	26,75	5	0	0	23,58	4	0	0	0,00	0	3,17	0	0,000	24
04.08.26	46,15	5	2,72	2,7	23,73	4	0	0	2,72	2,7	22,42	0,119	0,074	24
05.08.26	47,31	5	5,98	5,94	24,27	4	0	0	5,98	5,94	23,04	0,27	0,170	24
06.08.26	46,56	5	6,79	6,75	24,38	4	0	0	6,79	6,75	22,18	0,301	0,188	24
07.08.26	46,16	5	6,77	6,73	24,17	4	0	0	6,77	6,73	21,99	0,294	0,181	24
08.08.26	45,36	5	7,71	7,64	23,8	4	0	0	7,71	7,64	21,56	0,331	0,203	24
09.08.26	46,66	5	7,28	7,22	22,99	4	0	0	7,28	7,22	23,67	0,322	0,201	24
10.08.26	49,38	5	7,25	7,19	23,27	4	0	0	7,25	7,19	26,11	0,341	0,220	24
11.08.26	49,23	5	7,33	7,25	23,77	4	0	0	7,33	7,25	25,46	0,343	0,221	24
12.08.26	48,29	5	6,74	6,69	24,12	4	0	0	6,74	6,69	24,17	0,312	0,200	24
13.08.26	42,28	5	3,74	3,74	24,06	4	0	0	3,74	3,74	18,22	0,152	0,089	24
14.08.26	46,6	5	5,67	5,65	23,83	4	0	0	5,67	5,65	22,77	0,251	0,156	24
15.08.26	45,92	5	6,23	6,21	23,83	4	0	0	6,23	6,21	22,09	0,273	0,169	24
16.08.26	46,55	5	6,29	6,26	23,87	4	0	0	6,29	6,26	22,68	0,278	0,173	24
17.08.26	45,54	5	6,15	6,12	23,81	4	0	0	6,15	6,12	21,73	0,265	0,162	24
18.08.26	46,89	5	7,59	7,52	23,7	4	0	0	7,59	7,52	23,19	0,336	0,210	24
19.08.26	45,03	5	7,54	7,49	23,31	4	0,01	0,01	7,53	7,48	21,72	0,322	0,196	24
20.08.26	44,45	5	7,86	7,82	23,07	4	0,01	0,01	7,85	7,81	21,38	0,331	0,200	24
21.08.26	45,9	5	9,65	9,56	22,27	4	0,02	0,02	9,63	9,54	23,63	0,417	0,257	24
22.08.26	46,21	5	8,4	8,33	21,65	4	0	0	8,40	8,33	24,56	0,369	0,229	24
Итого:			161,08	159,92			2,03	2,01	159,05	157,91		7,103	4,450	744
Средние:	42,64	5			26,55	4					16,08			

$M_g = M_1 -$
 M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.08.26

