

Месячный отчет за Август 2026
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.26
Конец отчетного периода: 22.08.26
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.26	24.00	70.13	6.0	76.282	78.010	55.87	3.5	65.058	66.027	11.225	11.479	1.723	1.512
24.07.26	24.00	71.08	6.0	74.856	76.593	56.27	3.5	64.715	65.692	10.141	10.376	1.685	1.494
25.07.26	24.00	68.50	6.0	74.518	76.131	54.57	3.5	64.331	65.248	10.188	10.408	1.595	1.403
26.07.26	24.00	66.12	6.0	76.206	77.752	52.90	3.5	62.246	63.082	13.960	14.243	1.752	1.490
27.07.26	24.00	68.75	6.0	74.903	76.537	54.40	3.5	63.186	64.080	11.718	11.973	1.718	1.498
28.07.26	24.00	70.09	6.0	77.248	78.993	55.44	3.5	64.856	65.808	12.392	12.671	1.823	1.590
29.07.26	24.00	69.12	6.0	74.120	75.751	54.72	3.5	62.997	63.899	11.123	11.368	1.678	1.468
30.07.26	24.00	67.17	6.0	74.413	75.967	53.41	3.5	62.474	63.329	11.939	12.188	1.665	1.440
31.07.26	24.00	66.34	6.0	74.457	75.976	52.95	3.5	62.036	62.871	12.421	12.674	1.658	1.425
01.08.26	24.00	67.03	6.0	74.420	75.969	53.64	3.5	62.764	63.630	11.656	11.898	1.628	1.409
02.08.26	24.00	67.90	6.0	74.665	76.255	54.19	3.5	63.085	63.972	11.580	11.827	1.655	1.437
03.08.26	24.00	68.15	6.0	74.620	76.220	54.40	3.5	62.869	63.759	11.751	12.003	1.669	1.448
04.08.26	24.00	68.56	6.0	75.872	77.518	55.04	3.5	64.175	65.104	11.697	11.951	1.676	1.456
05.08.26	24.00	69.46	6.0	74.685	76.345	55.50	3.5	63.627	64.563	11.058	11.304	1.662	1.454
06.08.26	24.00	68.35	6.0	74.985	76.600	54.86	3.5	62.906	63.812	12.079	12.339	1.673	1.446
07.08.26	24.00	66.40	6.0	73.747	75.252	53.41	3.5	63.322	64.190	10.425	10.638	1.511	1.315
08.08.26	24.00	65.09	6.0	86.546	88.254	53.60	3.5	74.228	75.249	12.318	12.561	1.665	1.434
09.08.26	24.00	66.39	6.0	87.255	89.043	54.16	3.5	73.759	74.795	13.497	13.773	1.809	1.556
10.08.26	24.00	69.54	6.0	87.342	89.285	56.71	3.5	75.159	76.311	12.183	12.454	1.812	1.583
11.08.26	24.00	67.36	6.0	87.841	89.684	55.52	3.5	75.792	76.908	12.049	12.302	1.713	1.486
12.08.26	24.00	67.32	6.0	89.455	91.331	55.56	3.5	76.907	78.041	12.548	12.811	1.755	1.519
13.08.26	24.00	69.30	6.0	91.777	93.805	57.25	3.5	81.231	82.499	10.546	10.779	1.708	1.510
14.08.26	24.00	66.96	6.0	91.907	93.813	55.70	3.5	80.615	81.811	11.291	11.526	1.663	1.450
15.08.26	24.00	65.43	6.0	93.893	95.760	54.80	3.5	83.054	84.247	10.839	11.054	1.598	1.394
16.08.26	24.00	66.12	6.0	97.505	99.482	55.38	3.5	83.328	84.549	14.177	14.464	1.838	1.571
17.08.26	24.00	67.99	6.0	93.531	95.530	56.25	3.5	82.422	83.664	11.110	11.347	1.732	1.523
18.08.26	24.00	67.82	6.0	90.078	91.991	55.69	3.5	77.655	78.807	12.423	12.687	1.780	1.546
19.08.26	24.00	65.82	6.0	88.476	90.255	54.27	3.5	76.170	77.247	12.305	12.553	1.689	1.458
20.08.26	24.00	69.87	6.0	88.239	90.220	56.35	3.5	76.246	77.402	11.992	12.261	1.870	1.644
21.08.26	24.00	69.60	6.0	88.023	89.986	55.94	3.5	75.350	76.475	12.673	12.956	1.915	1.677
22.08.26	24.00	69.28	6.0	90.056	92.047	55.90	3.5	76.151	77.288	13.905	14.213	1.983	1.722
ИТОГО	744.0	67.97	6.0	2551.92	2606.35	54.99	3.5	2182.71	2214.36	369.206	377.081	53.298	46.357
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 18.8°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 18.8°C

Дата: 23 Август 2026

Представитель потребителя: С.В. Пономарев/

